

# Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с **23.06.2020** по **22.07.2020**

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-6 Андреева, 35

Прибор учета: ВКТ-7 №: 264855

Тхв = 5°C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС												
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал
23.06	24,0	33,9	66,0	-32,1	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,24	5,36	0,340	24,0	65,2		4,7		4,82		4,82	4,91		4,91	0,290
24.06	24,0	35,1	68,3	-33,1	4,9	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,09	6,23	0,399	24,0	66,1		4,8		5,56		5,56	5,67		5,67	0,339
25.06	24,0	36,2	69,0	-32,8	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,24	6,39	0,410	24,0	66,4		4,8		5,76		5,76	5,88		5,88	0,354
26.06	24,0	35,5	68,8	-33,3	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,17	5,28	0,344	24,0	66,8		4,8		4,72		4,72	4,82		4,82	0,292
27.06	24,0	36,0	67,9	-31,9	4,9	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,88	5,99	0,385	24,0	66,3		4,8		5,35		5,35	5,46		5,46	0,328
28.06	24,0	36,5	67,9	-31,4	4,8	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,58	6,73	0,438	24,0	67,5		4,8		5,99		5,99	6,12		6,12	0,374
29.06	24,0	35,8	68,2	-32,3	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,48	5,59	0,363	24,0	66,4		4,8		4,99		4,99	5,10		5,10	0,306
30.06	24,0	35,7	67,8	-32,2	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,78	5,92	0,377	24,0	66,1		4,8		5,29		5,29	5,40		5,40	0,323
01.07	24,0	35,9	66,3	-30,4	4,9	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,84	5,97	0,383	24,0	66,7		4,8		5,35		5,35	5,46		5,46	0,329
02.07	24,0	37,2	69,5	-32,3	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,06	6,19	0,404	24,0	67,2		4,8		5,54		5,54	5,66		5,66	0,344
03.07	24,0	36,6	68,3	-31,7	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,03	5,14	0,335	24,0	66,8		4,8		4,57		4,57	4,67		4,67	0,282
04.07	24,0	36,9	67,9	-31,0	4,9	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,08	5,19	0,335	24,0	66,4		4,8		4,59		4,59	4,68		4,68	0,281
05.07	24,0	36,9	68,2	-31,3	4,9	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,66	5,82	0,382	24,0	68,1		4,8		5,17		5,17	5,28		5,28	0,326
06.07	24,0	37,2	68,8	-31,6	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,59	5,69	0,377	24,0	67,6		4,8		5,07		5,07	5,18		5,18	0,317
07.07	24,0	37,3	69,8	-32,4	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,65	5,78	0,378	24,0	67,1		4,8		5,13		5,13	5,24		5,24	0,319
08.07	24,0	36,6	67,1	-30,5	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,06	5,17	0,338	24,0	67,3		4,7		4,58		4,58	4,68		4,68	0,286
09.07	24,0	36,6	68,1	-31,5	4,8	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	4,53	4,65	0,304	24,0	67,6		4,8		4,12		4,12	4,21		4,21	0,258
10.07	24,0	36,3	68,2	-31,8	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,22	5,32	0,343	24,0	65,8		4,8		4,78		4,78	4,88		4,88	0,291
11.07	24,0	35,2	65,4	-30,2	4,9	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,43	5,55	0,349	24,0	65,1		4,8		4,94		4,94	5,04		5,04	0,296
12.07	24,0	35,7	66,2	-30,6	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,35	5,45	0,354	24,0	66,8		4,8		4,86		4,86	4,96		4,96	0,300
13.07	24,0	35,9	67,0	-31,1	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,58	5,73	0,367	24,0	66,6		4,8		5,12		5,12	5,22		5,22	0,315
14.07	24,0	36,3	68,6	-32,3	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,57	5,69	0,365	24,0	65,9		4,8		5,06		5,06	5,16		5,16	0,308
15.07	24,0	35,8	66,2	-30,4	4,9	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,90	6,05	0,386	24,0	66,5		4,8		5,43		5,43	5,54		5,54	0,334
16.07	24,0	35,6	65,9	-30,3	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,48	5,59	0,360	24,0	66,7		4,8		5,02		5,02	5,12		5,12	0,309
17.07	24,0	35,4	67,8	-32,3	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,25	5,35	0,343	24,0	65,8		4,8		4,76		4,76	4,86		4,86	0,289
18.07	24,0	35,2	66,6	-31,4	4,9	5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	4,93	5,03	0,325	24,0	66,2		4,8		4,47		4,47	4,56		4,56	0,273
19.07	24,0	35,4	67,1	-31,8	4,9	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,04	5,13	0,337	24,0	66,9		4,8		4,57		4,57	4,66		4,66	0,282
20.07	24,0	35,4	67,2	-31,7	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,21	5,32	0,343	24,0	66,3		4,8		4,76		4,76	4,85		4,85	0,291
21.07	24,0	36,8	68,4	-31,6	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,15	6,31	0,409	24,0	67,3		4,8		5,65		5,65	5,77		5,77	0,352
22.07	24,0	36,8	68,6	-31,8	4,8	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,73	5,86	0,377	24,0	66,7		4,7		5,24		5,24	5,35		5,35	0,323
<b>Итого</b>	<b>720,0</b>	<b>36,1</b>	<b>67,7</b>	<b>-31,6</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>165,80</b>	<b>169,47</b>	<b>10,950</b>	<b>720,0</b>	<b>66,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>151,29</b>	<b>0,00</b>	<b>151,29</b>	<b>154,39</b>		<b>154,39</b>	<b>9,313</b>

**Показания счетчиков:**

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	6728,00	13541,29	12322,37	13919,82	12457,95	465,810	224,48	228,89		6730,00	1398,62		1430,09		94,784
22.07.20 23:59	7448,00	13541,29	12322,37	13919,82	12457,95	465,810	390,25	398,33		7450,00	1546,89		1584,46		104,095
<b>Итого:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>165,77</b>	<b>169,44</b>		<b>720,00</b>	<b>151,27</b>		<b>154,37</b>		<b>9,312</b>

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

подпись



Шифр	Потребитель	Ср.месячн. V потр. т/э за пред. год Гкал./м2	Ср.месячн. V потр. т/э за пред. год Гкал./месяц	Площадь помеш. м2	Горячая вода			Q гвс Гкал. по т/сч.
					м3	Гкал. 0,0638	прим. -норматив	
021	Население + СОИ	0,02196	33,871	1 542,40	166,230	10,605		
045	МБУК Театр оперетты, кв.23	0,02196	0,887	40,40	3,240	0,207		
	<b>Всего:</b>		<b>34,758</b>	<b>1 582,80</b>	<b>169,470</b>	<b>10,81219</b>		<b>10,950</b>