

# Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-7 Белорусская, 45

Тхв = 5°C

Прибор учета: ВКТ-7 № : 213914

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ												РЕВЕРС			ГВС											
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал
23.06	24,0	60,8	23,5	37,2	4,3	3,6	6,33	0,00	6,33	6,41	0,00	0,352	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,73	0,00	5,73	
24.06	24,0	62,0	23,8	38,2	4,3	3,6	6,71	0,00	6,71	6,84	0,00	0,381	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	6,15	0,00	6,15	
25.06	24,0	62,3	24,4	37,9	4,3	3,6	7,06	0,00	7,06	7,18	0,00	0,402	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	6,45	0,00	6,45	
26.06	24,0	61,8	24,9	37,0	4,3	3,6	6,50	0,00	6,50	6,62	0,00	0,369	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,44	0,00	5,44	
27.06	24,0	61,2	25,0	36,2	4,3	3,6	6,40	0,00	6,40	6,54	0,00	0,362	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,82	0,00	5,82	
28.06	24,0	61,8	24,9	36,9	4,3	3,6	6,57	0,00	6,57	6,69	0,00	0,373	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,96	0,00	5,96	
29.06	24,0	62,8	25,2	37,6	4,3	3,6	6,65	0,00	6,65	6,80	0,00	0,384	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,97	0,00	5,97	
30.06	24,0	61,0	25,1	35,9	4,3	3,6	6,15	0,00	6,15	6,24	0,00	0,344	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,27	0,00	5,27	
01.07	24,0	62,6	25,2	37,5	4,3	3,6	6,85	0,00	6,85	6,97	0,00	0,394	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	6,28	0,00	6,28	
02.07	24,0	62,8	25,5	37,3	4,3	3,6	5,87	0,00	5,87	5,97	0,00	0,340	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,31	0,00	5,31	
03.07	24,0	62,8	26,0	36,8	4,3	3,6	5,02	0,00	5,02	5,10	0,00	0,291	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	4,33	0,00	4,33	
04.07	24,0	62,5	26,5	36,0	4,3	3,6	5,06	0,00	5,06	5,13	0,00	0,289	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	4,52	0,00	4,52	
05.07	24,0	62,4	26,6	35,8	4,3	3,6	5,35	0,00	5,35	5,41	0,00	0,306	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	4,85	0,00	4,85	
06.07	24,0	63,7	26,7	37,0	4,3	3,6	6,53	0,00	6,53	6,65	0,00	0,380	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,96	0,00	5,96	
07.07	24,0	63,2	26,7	36,5	4,3	3,6	5,79	0,00	5,79	5,89	0,00	0,335	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,22	0,00	5,22	
08.07	24,0	63,8	26,6	37,1	4,3	3,6	6,21	0,00	6,21	6,33	0,00	0,367	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	
09.07	24,0	63,8	26,8	37,0	4,3	3,6	5,46	0,00	5,46	5,53	0,00	0,320	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	4,83	0,00	4,83	
10.07	24,0	62,3	26,4	35,9	4,3	3,6	5,91	0,00	5,91	6,03	0,00	0,337	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,42	0,00	5,42	
11.07	24,0	61,2	25,7	35,5	4,3	3,6	5,58	0,00	5,58	5,67	0,00	0,313	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,07	0,00	5,07	
12.07	24,0	63,1	25,6	37,5	4,3	3,6	6,52	0,00	6,52	6,66	0,00	0,378	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,99	0,00	5,99	
13.07	24,0	63,5	25,7	37,8	4,3	3,6	6,76	0,00	6,76	6,88	0,00	0,394	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	
14.07	24,0	62,8	26,0	36,8	4,3	3,6	5,50	0,00	5,50	5,55	0,00	0,317	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	4,93	0,00	4,93	
15.07	24,0	63,1	26,1	37,0	4,3	3,6	6,20	0,00	6,20	6,29	0,00	0,359	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,62	0,00	5,62	
16.07	24,0	63,9	26,0	37,9	4,3	3,6	6,06	0,00	6,06	6,15	0,00	0,358	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,45	0,00	5,45	
17.07	24,0	62,7	25,9	36,8	4,3	3,6	5,57	0,00	5,57	5,67	0,00	0,321	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,02	0,00	5,02	
18.07	24,0	61,8	25,7	36,0	4,3	3,6	4,50	0,00	4,50	4,54	0,00	0,253	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	3,91	0,00	3,91	
19.07	24,0	62,3	25,5	36,9	4,3	3,6	4,72	0,00	4,72	4,77	0,00	0,272	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	4,15	0,00	4,15	
20.07	24,0	63,0	25,6	37,4	4,3	3,6	5,31	0,00	5,31	5,39	0,00	0,306	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	4,61	0,00	4,61	
21.07	24,0	62,4	25,6	36,8	4,3	3,6	5,41	0,00	5,41	5,49	0,00	0,312	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	4,87	0,00	4,87	
22.07	24,0	62,4	25,5	37,0	4,3	3,6	5,84	0,00	5,84	5,94	0,00	0,335	0,00	0,00	0,000	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00	5,28	0,00	5,28	
<b>Итого</b>	<b>720,0</b>	<b>62,5</b>	<b>25,6</b>	<b>36,9</b>	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>	<b>178,39</b>	<b>0,00</b>	<b>178,39</b>	<b>181,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10,244</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,14</b>	<b>0,00</b>	<b>160,14</b>	<b>0,000</b>

**Показания счетчиков:**

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	23534,00	114120,50	108017,32	116322,38	109476,97	1568,095	5,00	5,04		23534,00			6024,65	0,00	
22.07.20 23:59	24254,00	114298,69	108017,32	116503,52	109476,97	1578,330	5,00	5,04		24254,00			6184,60	0,00	
<b>Итого:</b>	<b>720,00</b>	<b>178,19</b>	<b>0,00</b>	<b>181,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10,235</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>720,00</b>			<b>159,95</b>	<b>0,00</b>	

**Представитель обслуживающей организации:**

Казин М.С.

*Казин*

ЖЭК - 7, ул. Белорусская, 45

Ф.И.О.

подпись

V г = 181,330 м3. Q гвс = 11,569 Гкал.

реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.

Слив = 181,330 м3. Q гвс = 11,569 Гкал.

Q потреб. = 11,569 Гкал.

Q отопл. = 0,000 Гкал.

**Итого :**

Слив = 181,330 м3. Q гвс = 11,569 Гкал.

Q потреб. = 11,569 Гкал. Q факт = 10,244 Гкал.

Q отопл. = 0,000 Гкал.