

Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-5 Восточная, 21

Прибор учета: ВКТ-7 №: 211541

Тхв = 5°C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС													
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал	
3.06	24,0	22,4	55,9	-33,5	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,32	9,48	0,484	24,0			7,0						9,77		9,77	
4.06	24,0	22,6	55,5	-32,9	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,99	10,14	0,535	24,0			7,0						10,20		10,20	
5.06	24,0	23,0	55,3	-32,4	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,02	8,16	0,417	24,0			7,0						8,19		8,19	
6.06	24,0	23,3	57,1	-33,8	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,43	9,58	0,505	24,0			7,0						9,55		9,55	
7.06	24,0	24,0	55,7	-31,8	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,92	12,12	0,639	24,0			7,0						9,79		9,79	
8.06	24,0	23,7	55,4	-31,7	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,33	10,49	0,556	24,0			7,0						10,44		10,44	
9.06	24,0	23,7	56,0	-32,3	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,78	8,93	0,467	24,0			7,0						8,91		8,91	
10.06	24,0	23,5	56,0	-32,4	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,71	8,85	0,458	24,0			7,0						8,86		8,86	
11.07	24,0	23,6	56,4	-32,8	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,06	10,21	0,526	24,0			7,0						10,23		10,23	
12.07	24,0	24,0	56,2	-32,3	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,99	8,11	0,420	24,0			7,0						8,15		8,15	
13.07	24,0	24,3	56,2	-31,9	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,68	8,82	0,463	24,0			7,0						8,83		8,83	
14.07	24,0	24,5	55,8	-31,3	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,57	8,73	0,449	24,0			7,0						8,75		8,75	
15.07	24,0	24,6	55,2	-30,6	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,14	8,28	0,438	24,0			7,0						8,31		8,31	
16.07	24,0	24,7	57,4	-32,7	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,19	8,33	0,442	24,0			7,0						8,36		8,36	
17.07	24,0	24,7	56,8	-32,2	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,96	9,11	0,483	24,0			7,0						9,13		9,13	
18.07	24,0	24,6	56,1	-31,5	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,63	7,76	0,402	24,0			7,0						7,79		7,79	
19.07	24,0	24,6	56,0	-31,4	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,68	7,82	0,410	24,0			7,0						7,88		7,88	
20.07	24,0	24,5	57,2	-32,7	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,59	8,73	0,456	24,0			7,0						8,77		8,77	
21.07	24,0	23,9	54,1	-30,2	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,06	9,18	0,465	24,0			7,0						9,21		9,21	
22.07	24,0	23,6	54,5	-31,0	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,10	9,25	0,486	24,0			7,0						9,29		9,29	
23.07	24,0	23,9	56,9	-33,0	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,92	9,07	0,477	24,0			7,0						9,10		9,10	
24.07	24,0	24,0	55,6	-31,6	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,81	7,92	0,408	24,0			7,0						7,99		7,99	
25.07	24,0	24,1	56,7	-32,6	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,01	9,15	0,479	24,0			7,0						9,22		9,22	
26.07	24,0	23,9	56,7	-32,8	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,37	9,53	0,502	24,0			7,0						9,60		9,60	
27.07	24,0	23,9	56,3	-32,4	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,58	8,73	0,453	24,0			7,0						8,80		8,80	
28.07	24,0	23,4	48,5	-25,1	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,24	9,34	0,410	24,0			7,0						9,45		9,45	
29.07	24,0	22,8	50,2	-27,4	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,85	12,03	0,585	24,0			7,0						12,02		12,02	
30.07	24,0	23,5	56,6	-33,1	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,07	8,21	0,435	24,0			7,0						8,27		8,27	
31.07	24,0	23,7	57,0	-33,3	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,91	9,10	0,478	24,0			7,0						9,15		9,15	
01.08	24,0	23,8	57,2	-33,4	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,23	9,41	0,497	24,0			7,0						9,46		9,46	
Итого	720,0	23,8	55,7	-31,9	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	270,14	274,57	14,225	720,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,47		273,47	0,000

оказания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	19262,00	42840,77	36725,66	43965,64	37062,76	1597,609	1474,02	1497,42		19281,00			7617,49		
22.07.20 23:59	19982,00	42840,77	36725,66	43965,64	37062,76	1597,609	1743,63	1771,45		20001,00			7890,45		
Итого:	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	269,62	274,04		720,00			272,95		

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

подпись



ЖЭК-5, ул. Восточная, 21

№211541

июль.20

Vг = 274,570 м³
 Qпотребл. = 17,518 Гкал
 Qгвс = 17,518 Гкал
 Qотопл. = 0,000 Гкал
 Q факт = 14,225 Гкал
 ООО "КРАСКО-ЭЛЕКТРО"

27.07.2020