

# Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-5 Восточная, 45

Прибор учета: ВКТ-7 № : 264863

Тхв = 5°C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС												
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал
23.06	24,0	21,7	61,5	-39,8	5,0	4,9	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	5,47	5,55	0,320	24,0	58,1	23,1	4,9	4,8	4,89	0,00	4,89	4,97	0,00	4,97	0,259
24.06	24,0	22,3	61,7	-39,4	5,0	4,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,53	7,68	0,448	24,0	60,6	23,7	4,9	4,8	6,79	0,00	6,79	6,91	0,00	6,91	0,377
25.06	24,0	22,8	58,5	-35,8	4,2	4,2	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	6,49	6,59	0,386	24,0	59,4	24,1	4,2	4,2	5,80	0,00	5,80	5,90	0,00	5,90	0,315
26.06	24,0	23,2	57,3	-34,1	4,2	4,2	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	6,37	6,52	0,384	24,0	60,1	24,4	4,1	4,1	5,69	0,00	5,69	5,79	0,00	5,79	0,313
27.06	24,0	23,3	51,0	-27,7	4,2	4,2	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	0,000	7,44	7,59	0,444	24,0	60,3	24,3	4,1	4,1	6,64	0,00	6,64	6,75	0,00	6,75	0,366
28.06	24,0	23,5	51,2	-27,7	4,2	4,2	0,00	0,11	-0,11	0,00	0,11	0,000	5,68	5,78	0,335	24,0	59,0	24,6	4,1	4,1	4,99	0,00	4,99	5,07	0,00	5,07	0,269
29.06	24,0	23,5	55,4	-31,9	4,2	4,2	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,09	0,000	6,27	6,39	0,373	24,0	59,1	24,5	4,1	4,1	5,57	0,00	5,57	5,66	0,00	5,66	0,301
30.06	24,0	23,1	55,3	-32,2	4,2	4,2	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	0,000	6,51	6,62	0,385	24,0	59,8	24,2	4,1	4,0	5,80	0,00	5,80	5,90	0,00	5,90	0,317
01.07	24,0	23,5	47,1	-23,6	4,2	4,2	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,09	0,000	5,80	5,92	0,343	24,0	59,7	24,5	4,1	4,0	5,13	0,00	5,13	5,21	0,00	5,21	0,280
02.07	24,0	24,6	57,5	-32,9	4,2	4,2	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	0,000	5,99	6,12	0,359	24,0	59,9	25,5	4,1	4,0	5,39	0,00	5,39	5,48	0,00	5,48	0,295
03.07	24,0	25,0	41,5	-16,5	4,2	4,1	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,002	5,70	5,79	0,337	24,0	58,7	31,1	4,1	4,0	5,05	0,03	5,01	5,13	0,03	5,10	0,270
04.07	24,0	24,9	49,0	-24,0	4,2	4,2	0,00	0,11	-0,11	0,00	0,11	0,000	4,79	4,87	0,281	24,0	58,0	30,4	4,1	4,2	4,26	0,03	4,23	4,33	0,03	4,30	0,225
05.07	24,0	24,6	48,7	-24,1	4,2	4,2	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	0,000	5,07	5,18	0,304	24,0	59,2	30,6	4,1	4,2	4,62	0,05	4,57	4,70	0,05	4,65	0,249
06.07	24,0	24,4	51,3	-26,9	4,2	4,2	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	0,000	7,19	7,32	0,442	24,0	61,3	31,2	4,1	4,2	6,61	0,08	6,54	6,73	0,08	6,65	0,370
07.07	24,0	24,2	57,2	-33,0	4,6	4,6	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	7,12	7,26	0,431	24,0	60,6	31,4	4,5	4,6	6,53	0,06	6,46	6,64	0,06	6,58	0,361
08.07	24,0	24,4	64,6	-40,2	5,0	4,9	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	5,89	5,99	0,355	24,0	59,9	30,6	4,9	4,9	5,48	0,05	5,42	5,57	0,05	5,52	0,299
09.07	24,0	24,3	63,2	-38,9	5,0	4,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,64	6,76	0,404	24,0	61,1	30,9	4,9	4,9	6,23	0,08	6,16	6,34	0,08	6,27	0,347
10.07	24,0	23,8	62,3	-38,5	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,81	6,94	0,403	24,0	59,1	30,2	4,9	4,9	6,38	0,06	6,32	6,48	0,06	6,42	0,343
11.07	24,0	23,1	38,9	-15,8	5,0	4,9	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	7,79	7,94	0,460	24,0	59,8	30,3	4,9	4,9	7,32	0,08	7,24	7,44	0,08	7,36	0,399
12.07	24,0	23,0	60,3	-37,3	4,9	4,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,43	6,54	0,386	24,0	60,0	30,2	4,9	4,9	6,03	0,05	5,98	6,14	0,05	6,09	0,330
13.07	24,0	23,3	52,8	-29,5	4,2	4,2	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	0,000	5,85	5,94	0,344	24,0	58,0	29,8	4,1	4,2	5,39	0,06	5,32	5,47	0,06	5,41	0,284
14.07	24,0	23,6	48,3	-24,7	4,2	4,2	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	5,78	5,90	0,343	24,0	58,8	30,0	4,1	4,2	5,44	0,06	5,39	5,53	0,06	5,47	0,291
15.07	24,0	23,0	60,2	-37,2	4,2	4,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	4,53	4,59	0,263	24,0	56,7	29,5	4,1	4,2	4,26	0,04	4,22	4,33	0,04	4,29	0,219
16.07	24,0	22,1	63,2	-41,0	4,2	4,2	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,001	5,00	5,05	0,293	24,0	57,2	29,0	4,2	4,2	4,59	0,04	4,55	4,66	0,04	4,62	0,238
17.07	24,0	22,5	36,2	-13,7	4,4	4,4	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,09	-0,002	4,24	4,27	0,244	24,0	54,1	27,7	4,4	4,4	3,84	0,01	3,83	3,89	0,01	3,88	0,188
18.07	24,0	21,7	59,6	-37,9	4,2	4,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,01	5,11	0,295	24,0	58,7	23,1	4,1	4,1	4,65	0,00	4,65	4,73	0,00	4,73	0,249
19.07	24,0	21,8	59,7	-37,9	4,2	4,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	4,17	4,23	0,245	24,0	57,5	23,0	4,1	4,1	3,83	0,00	3,83	3,89	0,00	3,89	0,201
20.07	24,0	22,2	43,6	-21,5	4,2	4,2	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	6,01	6,10	0,358	24,0	60,0	24,0	4,1	4,2	5,49	0,00	5,49	5,58	0,00	5,58	0,301
21.07	24,0	22,4	47,4	-25,0	4,7	4,7	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	5,20	5,26	0,311	24,0	58,6	29,7	4,6	4,6	4,84	0,05	4,79	4,92	0,05	4,87	0,258
22.07	24,0	22,4	67,9	-45,5	5,0	4,9	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	7,91	8,06	0,490	24,0	61,9	30,0	4,9	4,9	7,33	0,06	7,27	7,46	0,06	7,40	0,415
<b>Итого</b>	<b>720,0</b>	<b>23,3</b>	<b>54,4</b>	<b>-31,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>-1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>-0,005</b>	<b>180,68</b>	<b>183,86</b>	<b>16,766</b>	<b>720,0</b>	<b>59,2</b>	<b>27,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>164,86</b>	<b>0,90</b>	<b>163,97</b>	<b>167,60</b>	<b>0,90</b>	<b>166,70</b>	<b>8,931</b>

**Показания счетчиков:**

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	5313,00	15417,68	14586,50	15843,84	14770,56	480,058	260,59	265,33		6680,00	1904,93	729,10	1952,96	734,66	103,849
22.07.20 23:59	6033,00	15417,68	14587,59	15843,84	14771,65	480,053	441,19	449,11		7400,00	2069,70	720,99	2120,47	735,55	112,773
<b>Итого:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>-0,005</b>	<b>180,60</b>	<b>183,78</b>		<b>720,00</b>	<b>164,77</b>	<b>0,89</b>	<b>167,51</b>	<b>0,89</b>	<b>8,924</b>

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

подпись



*Информация в отчетах за период 27.07.20*