

# Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-6 Григорьева, 6

Прибор учета: ВКТ-7 №: 244108

Тхв = 5°C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ												РЕВЕРС			ГВС											
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал
23.06	17,0	25,4	47,0	-21,6	6,0	5,6	0,00	0,35	-0,35	0,00	0,35	-0,011	7,08	7,19	0,361	24,0			7,0						9,87		9,87
24.06	24,0	25,3	43,0	-17,7	5,9	5,9	0,00	0,89	-0,89	0,00	0,89	-0,028	11,28	11,44	0,575	24,0			7,0						10,68		10,68
25.06	24,0	26,1	47,2	-21,1	6,0	5,9	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,024	10,92	11,08	0,577	24,0			7,0						10,40		10,40
26.06	24,0	27,9	44,6	-16,7	6,1	5,9	0,00	1,15	-1,15	0,00	1,15	-0,036	11,11	11,28	0,574	24,0			7,0						10,12		10,12
27.06	24,0	25,8	42,3	-16,5	6,1	5,9	0,00	1,93	-1,93	0,00	1,93	-0,062	10,35	10,46	0,475	24,0			7,0						8,47		8,47
28.06	24,0	26,0	42,7	-16,7	6,0	5,9	0,00	2,21	-2,21	0,00	2,21	-0,072	11,85	12,02	0,580	24,0			7,0						9,78		9,78
29.06	24,0	26,0	39,5	-13,4	6,0	5,9	0,00	2,49	-2,49	0,00	2,49	-0,075	12,12	12,28	0,586	24,0			7,0						9,80		9,80
30.06	24,0	25,9	44,5	-18,6	5,9	5,9	0,00	1,91	-1,91	0,00	1,91	-0,060	10,61	10,76	0,522	24,0			7,0						8,84		8,84
01.07	24,0	25,9	40,9	-15,0	5,9	5,9	0,00	2,70	-2,70	0,00	2,70	-0,078	12,80	12,97	0,618	24,0			7,0						10,34		10,34
02.07	24,0	26,7	42,3	-15,7	5,8	5,9	0,00	1,84	-1,84	0,00	1,84	-0,054	10,42	10,55	0,508	24,0			7,0						8,72		8,72
03.07	24,0	27,3	43,4	-16,1	5,9	5,9	0,00	2,10	-2,10	0,00	2,10	-0,064	11,21	11,36	0,556	24,0			7,0						9,28		9,28
04.07	24,0	27,4	41,0	-13,6	5,9	6,0	0,00	2,41	-2,41	0,00	2,41	-0,070	10,64	10,78	0,494	24,0			7,0						8,39		8,39
05.07	24,0	27,2	40,9	-13,7	5,9	5,9	0,00	1,86	-1,86	0,00	1,86	-0,049	10,13	10,28	0,482	24,0			7,0						8,41		8,41
06.07	24,0	27,8	45,5	-17,6	5,9	5,9	0,00	1,92	-1,92	0,00	1,92	-0,061	11,59	11,77	0,590	24,0			7,0						9,87		9,87
07.07	24,0	27,8	46,5	-18,7	6,1	5,9	0,00	1,86	-1,86	0,00	1,86	-0,062	12,05	12,24	0,621	24,0			7,0						10,46		10,46
08.07	23,0	27,5	44,2	-16,6	6,0	5,9	0,00	2,04	-2,04	0,00	2,04	-0,061	9,89	10,03	0,486	24,0			7,0						8,36		8,36
09.07	24,0	27,5	47,5	-20,0	5,8	5,9	0,00	1,65	-1,65	0,00	1,65	-0,053	10,53	10,69	0,539	24,0			7,0						9,06		9,06
10.07	18,0	28,8	44,0	-15,2	5,8	5,7	0,00	1,68	-1,68	0,00	1,68	-0,052	8,07	8,18	0,394	24,0			7,0						9,45		9,45
11.07	0,0	26,1	51,6	-25,5	6,0	4,8										24,0			7,0						8,93		8,93
12.07	0,0	25,8	53,1	-27,3	6,0	4,8										24,0			7,0						9,68		9,68
13.07	10,0	26,3	58,1	-31,8	6,0	5,3	0,00	0,21	-0,21	0,00	0,21	-0,004	5,53	5,62	0,301	24,0			7,0						11,32		11,32
14.07	22,0	26,7	47,3	-20,6	6,2	5,9	0,00	1,22	-1,22	0,00	1,22	-0,033	10,02	10,17	0,516	24,0			7,0						9,61		9,61
15.07	24,0	26,7	50,9	-24,2	6,1	6,0	0,00	0,97	-0,97	0,00	0,97	-0,028	10,46	10,65	0,542	24,0			7,0						9,70		9,70
16.07	24,0	26,5	49,8	-23,3	6,0	5,9	0,00	0,92	-0,92	0,00	0,92	-0,025	11,08	11,26	0,577	24,0			7,0						10,20		10,20
17.07	24,0	26,6	48,8	-22,2	6,0	5,9	0,00	0,96	-0,96	0,00	0,96	-0,024	10,07	10,23	0,521	24,0			7,0						9,18		9,18
18.07	24,0	26,0	44,2	-18,2	6,0	6,0	0,00	0,74	-0,74	0,00	0,74	-0,014	9,37	9,51	0,474	24,0			7,0						8,80		8,80
19.07	24,0	26,3	46,9	-20,7	6,0	5,9	0,00	0,43	-0,43	0,00	0,43	-0,007	10,27	10,43	0,548	24,0			7,0						9,88		9,88
20.07	24,0	27,0	59,1	-32,1	6,1	5,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,43	11,63	0,623	24,0			7,0						11,02		11,02
21.07	24,0	26,9	57,3	-30,5	6,1	5,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,75	9,92	0,517	24,0			7,0						9,41		9,41
22.07	24,0	27,0	58,4	-31,4	5,9	5,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,32	10,50	0,559	24,0			7,0						10,04		10,04
<b>Итого</b>	<b>642,0</b>	<b>26,7</b>	<b>47,1</b>	<b>-20,4</b>	<b>6,0</b>	<b>5,8</b>	<b>0,00</b>	<b>37,19</b>	<b>-37,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37,19</b>	<b>-1,107</b>	<b>290,95</b>	<b>295,28</b>	<b>14,716</b>	<b>720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,07</b>	<b></b>	<b>288,07</b>	<b>0,000</b>

**Показания счетчиков:**

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отга	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отга	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	14332,00	45602,98	42069,68	46858,23	42556,02	1557,629	890,51	904,44		14747,00			3914,61		
22.07.20 23:59	14974,00	45602,98	42106,63	46858,23	42592,97	1556,531	1182,94	1201,23		15467,00			6202,58		
<b>Итого:</b>	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36,94</b>	<b>-1,098</b>	<b>292,43</b>	<b>296,79</b>		<b>720,00</b>			<b>287,97</b>		

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

*Казин*

подпись



Приложение к отчету по теплосчетчику № 244108 ЖК - 6, Григорьева, 6

июль 20

	Потребитель	Ср. месяц Гкал/м2	ср. мес	Площадь		Горячая вода			Итого, Q общ.
				Отоплен	м2	Гкал	м3/мес	Гкал/мес	
21	Население +СОИ	0,02105	58,482	2777,30	0,000	324,462	20,701		20,701
025 ч.2	Алзовоулицы п 66 63 8м	0,02105	1,343	63,80	0,000	0	0,000	нет	0,000
90	МНТ Горького проезд п 65 10м 2м	0,02105	3,499	166,20	0,000	6,603	0,427	дог	0,427
	Всего		63,304	3007,30	0,000	331,155	21,128		21,128
	отопление и ГВС				0,000	331,155	21,128		21,128

Vг = 331,155 м3  
 Qфакт. = 16,504 Гкал  
 Qгвс = 21,128 Гкал  
 Qотопл. = 0,000 Гкал