

Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-6 Загородная, 3

Т_{хв} = 5 °С

Прибор учета: ВКТ-7 № : 238382

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС												
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал
23.06	24,0	47,4	21,3	26,1	3,0	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	50,6		4,0		4,30		4,30	4,35		4,35	0,196
24.06	24,0	46,7	21,5	25,3	3,0	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,8		4,0		3,87		3,87	3,92		3,92	0,169
25.06	24,0	45,6	21,6	24,0	3,1	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,9		4,0		3,99		3,99	4,04		4,04	0,175
26.06	24,0	45,5	21,8	23,7	3,1	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,5		4,0		4,25		4,25	4,30		4,30	0,185
27.06	24,0	44,2	22,0	22,2	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,8		4,0		3,68		3,68	3,72		3,72	0,154
28.06	24,0	47,2	22,3	24,9	3,0	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	49,1		4,0		5,29		5,29	5,35		5,35	0,233
29.06	24,0	47,3	22,4	25,0	3,0	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	49,2		4,0		5,07		5,07	5,13		5,13	0,224
30.06	24,0	48,2	22,6	25,6	3,1	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	49,8		4,0		4,23		4,23	4,28		4,28	0,189
01.07	24,0	46,5	22,5	23,9	3,1	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	49,4		4,0		4,74		4,74	4,79		4,79	0,210
02.07	24,0	47,9	23,0	25,0	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,7		4,0		4,17		4,17	4,22		4,22	0,182
03.07	24,0	46,5	23,3	23,2	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,7		4,0		4,13		4,13	4,17		4,17	0,180
04.07	24,0	47,3	23,7	23,6	3,2	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,9		4,0		3,71		3,71	3,76		3,76	0,163
05.07	24,0	46,4	23,7	22,7	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,7		4,0		4,21		4,21	4,26		4,26	0,184
06.07	24,0	46,2	23,8	22,4	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,2		4,0		3,72		3,72	3,76		3,76	0,157
07.07	24,0	45,1	23,6	21,5	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,2		4,0		3,19		3,19	3,23		3,23	0,134
08.07	24,0	46,3	23,6	22,6	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,8		4,0		3,21		3,21	3,25		3,25	0,138
09.07	24,0	45,8	23,6	22,2	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,0		4,0		4,38		4,38	4,43		4,43	0,188
10.07	24,0	43,7	23,3	20,4	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,7		4,0		3,61		3,61	3,65		3,65	0,147
11.07	24,0	41,8	22,6	19,1	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,2		4,0		3,77		3,77	3,81		3,81	0,151
12.07	24,0	43,6	22,3	21,3	3,0	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,6		4,0		4,81		4,81	4,86		4,86	0,200
13.07	24,0	45,9	22,5	23,4	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,9		4,0		4,89		4,89	4,94		4,94	0,210
14.07	24,0	45,2	22,6	22,6	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,7		4,0		3,95		3,95	4,00		4,00	0,169
15.07	24,0	46,0	22,9	23,0	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,7		4,0		3,73		3,73	3,77		3,77	0,159
16.07	24,0	46,1	23,0	23,1	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,4		4,0		3,79		3,79	3,83		3,83	0,161
17.07	24,0	46,0	22,9	23,1	3,0	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,2		4,0		5,08		5,08	5,13		5,13	0,214
18.07	24,0	45,6	22,8	22,8	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,4		4,0		4,53		4,53	4,58		4,58	0,192
19.07	24,0	42,6	22,3	20,3	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,7		4,0		3,25		3,25	3,28		3,28	0,132
20.07	24,0	43,8	22,3	21,6	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,7		4,0		4,91		4,91	4,96		4,96	0,209
21.07	24,0	43,9	22,3	21,6	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,4		4,0		3,41		3,41	3,44		3,44	0,141
22.07	24,0	45,5	22,6	22,9	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,2		4,0		4,28		4,28	4,32		4,32	0,180
Итого	720,0	45,7	22,7	23,0	3,1	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			0,000	720,0	47,9	0,0	4,0	0,0	124,17	0,00	124,17	125,53		125,53	5,324

Показания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	13545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				13545,00	1286,32	1286,32	1814,75		93,743
22.07.20 23:59	14265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				14265,00	1910,70	1910,70	1940,40		99,079
Итого:	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				720,00	124,38	124,38	125,74		5,336

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

подпись



Шифр	Потребитель	S, м2	Горячая вода		Итого Q общ. Гкал.
			м3	Гкал.	
0 21	Население + СОИ		125,530	8,009	
	отопление и гвс		125,530	8,009	5,324

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

24.07.2020