

Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-6 Загородная, 5

Прибор учета: ВКТ-7 №: 234508

Тхв = 5°C

| Дата | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | | | | РЕВЕРС | | | ГВС | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|
| | Нар. час. | T1, °C | T2, °C | ΔT, °C | P1, атм | P2, атм | M1, т | M2, т | ΔM, т | V1, м³ | V2, м³ | ΔQ, Гкал | M3, т | V3, м³ | ΔQ, Гкал | Нар. час. | T1, °C | T2, °C | P1, атм | P2, атм | M1, т | M2, т | ΔM, т | V1, м³ | V2, м³ | ΔV, м³ | ΔQ, Гкал |
| 23.06 | 24,0 | 43,7 | 17,9 | 25,8 | 3,0 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 48,9 | | 4,0 | | 5,37 | | 5,37 | 5,43 | | 5,43 | 0,235 |
| 24.06 | 24,0 | 43,4 | 18,6 | 24,8 | 3,1 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 48,4 | | 4,0 | | 5,54 | | 5,54 | 5,60 | | 5,60 | 0,240 |
| 25.06 | 24,0 | 42,0 | 19,0 | 22,9 | 3,1 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 47,4 | | 4,0 | | 4,74 | | 4,74 | 4,80 | | 4,80 | 0,201 |
| 26.06 | 24,0 | 41,7 | 19,3 | 22,5 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 47,0 | | 4,0 | | 5,17 | | 5,17 | 5,23 | | 5,23 | 0,217 |
| 27.06 | 24,0 | 40,6 | 19,6 | 21,0 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 45,3 | | 4,0 | | 4,06 | | 4,06 | 4,10 | | 4,10 | 0,163 |
| 28.06 | 24,0 | 42,9 | 19,7 | 23,2 | 3,0 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 48,3 | | 4,0 | | 6,50 | | 6,50 | 6,57 | | 6,57 | 0,281 |
| 29.06 | 24,0 | 43,8 | 19,6 | 24,2 | 3,0 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 48,2 | | 4,0 | | 6,29 | | 6,29 | 6,36 | | 6,36 | 0,272 |
| 30.06 | 24,0 | 43,5 | 19,3 | 24,3 | 3,1 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 48,7 | | 4,0 | | 5,55 | | 5,55 | 5,61 | | 5,61 | 0,242 |
| 01.07 | 24,0 | 43,2 | 19,7 | 23,5 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 47,8 | | 4,0 | | 5,25 | | 5,25 | 5,30 | | 5,30 | 0,225 |
| 02.07 | 24,0 | 43,3 | 20,6 | 22,7 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 48,2 | | 4,0 | | 5,53 | | 5,53 | 5,59 | | 5,59 | 0,239 |
| 03.07 | 24,0 | 43,9 | 21,3 | 22,6 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 47,4 | | 4,0 | | 4,92 | | 4,92 | 4,97 | | 4,97 | 0,208 |
| 04.07 | 24,0 | 43,5 | 21,5 | 22,0 | 3,2 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 47,6 | | 4,0 | | 4,24 | | 4,24 | 4,29 | | 4,29 | 0,181 |
| 05.07 | 24,0 | 42,9 | 21,3 | 21,5 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 47,9 | | 4,0 | | 5,39 | | 5,39 | 5,44 | | 5,44 | 0,230 |
| 06.07 | 24,0 | 43,4 | 21,2 | 22,1 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 47,2 | | 4,0 | | 5,48 | | 5,48 | 5,53 | | 5,53 | 0,231 |
| 07.07 | 24,0 | 42,7 | 21,2 | 21,6 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 46,9 | | 4,0 | | 4,94 | | 4,94 | 4,99 | | 4,99 | 0,206 |
| 08.07 | 24,0 | 44,0 | 21,1 | 22,9 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 48,2 | | 4,0 | | 5,32 | | 5,32 | 5,38 | | 5,38 | 0,229 |
| 09.07 | 24,0 | 41,9 | 20,9 | 21,0 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 46,7 | | 4,0 | | 4,64 | | 4,64 | 4,69 | | 4,69 | 0,193 |
| 10.07 | 24,0 | 41,0 | 20,5 | 20,6 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 45,6 | | 4,0 | | 5,43 | | 5,43 | 5,49 | | 5,49 | 0,220 |
| 11.07 | 24,0 | 41,5 | 19,8 | 21,7 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 45,6 | | 4,0 | | 5,15 | | 5,15 | 5,21 | | 5,21 | 0,209 |
| 12.07 | 24,0 | 41,7 | 19,2 | 22,5 | 3,1 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 46,7 | | 4,0 | | 5,90 | | 5,90 | 5,96 | | 5,96 | 0,246 |
| 13.07 | 24,0 | 41,8 | 19,4 | 22,4 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 46,7 | | 4,0 | | 5,56 | | 5,56 | 5,62 | | 5,62 | 0,232 |
| 14.07 | 24,0 | 42,1 | 19,9 | 22,2 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 46,5 | | 4,0 | | 4,73 | | 4,73 | 4,78 | | 4,78 | 0,196 |
| 15.07 | 24,0 | 43,5 | 19,8 | 23,7 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 47,5 | | 4,0 | | 5,73 | | 5,73 | 5,79 | | 5,79 | 0,243 |
| 16.07 | 24,0 | 43,1 | 19,2 | 23,9 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 47,9 | | 4,0 | | 5,99 | | 5,99 | 6,06 | | 6,06 | 0,257 |
| 17.07 | 24,0 | 42,6 | 19,6 | 23,0 | 3,1 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 45,8 | | 4,0 | | 6,19 | | 6,19 | 6,25 | | 6,25 | 0,252 |
| 18.07 | 24,0 | 42,9 | 18,9 | 24,0 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 46,4 | | 4,0 | | 5,84 | | 5,84 | 5,91 | | 5,91 | 0,242 |
| 19.07 | 24,0 | 41,6 | 18,5 | 23,1 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 45,8 | | 4,0 | | 5,46 | | 5,46 | 5,51 | | 5,51 | 0,223 |
| 20.07 | 24,0 | 40,5 | 18,7 | 21,9 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 46,0 | | 4,0 | | 5,59 | | 5,59 | 5,64 | | 5,64 | 0,229 |
| 21.07 | 24,0 | 41,5 | 19,1 | 22,3 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 46,2 | | 4,0 | | 5,36 | | 5,36 | 5,41 | | 5,41 | 0,220 |
| 22.07 | 24,0 | 41,6 | 19,0 | 22,6 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 24,0 | 45,6 | | 4,0 | | 4,85 | | 4,85 | 4,89 | | 4,89 | 0,197 |
| Итого | 720,0 | 42,5 | 19,8 | 22,8 | 3,1 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | 0,000 | 720,0 | 47,1 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 160,71 | 0,00 | 160,71 | 162,41 | | 162,41 | 6,761 |

Показания счетчиков:

| Дата и время | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | РЕВЕРС | | | ГВС | | | | | |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|--------|---------|---------------|---------------|-------|---------------|--------|--------------|
| | Нараб. отка | M1, т | M2, т | V1, м³ | V2, м³ | Q, Гкал | M3, т | V3, м³ | Q, Гкал | Нараб. отка | M1, т | M2, т | V1, м³ | V2, м³ | Q, Гкал |
| 23.06.20 00:00 | 13545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 13545,00 | 2630,93 | | 2833,76 | | 139,783 |
| 22.07.20 23:59 | 14265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 14265,00 | 2794,81 | | 2836,77 | | 146,556 |
| Итого: | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | | 720,00 | 160,90 | | 162,61 | | 6,773 |

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

подпись



| Шифр | Потребитель | S, м2 | Горячая вода | | Итого Q общ. Гкал. |
|------|-----------------|-------|--------------|--------|--------------------|
| | | | м3 | Гкал. | |
| 0 21 | Население + СОИ | | 162,410 | 10,362 | |
| | отопление и гвс | | 162,410 | 10,362 | 6,761 |

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

24.07.2020