

# Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-6 Загородная, 6

Прибор учета: ВКТ-7 №: 239105

T<sub>хв</sub> = 5°C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС												
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал
23.06	24,0	42,6	16,7	25,9	3,3	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,4		4,0		4,83		4,83	4,88		4,88	0,209
24.06	24,0	41,7	17,1	24,6	3,4	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,2		4,0		4,18		4,18	4,22		4,22	0,176
25.06	24,0	40,3	17,6	22,7	3,4	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,6		4,0		3,79		3,79	3,83		3,83	0,157
26.06	24,0	38,7	17,9	20,8	3,4	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,2		4,0		3,38		3,38	3,41		3,41	0,136
27.06	24,0	39,8	18,2	21,7	3,4	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	44,9		4,0		3,68		3,68	3,71		3,71	0,146
28.06	24,0	38,7	18,3	20,4	3,4	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,8		4,0		3,26		3,26	3,29		3,29	0,133
29.06	24,0	41,1	18,4	22,8	3,3	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,1		4,0		4,11		4,11	4,15		4,15	0,169
30.06	24,0	42,1	18,2	23,9	3,4	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,7		4,0		4,74		4,74	4,79		4,79	0,207
01.07	24,0	41,4	18,4	23,0	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,6		4,0		4,59		4,59	4,63		4,63	0,195
02.07	24,0	42,0	19,0	23,1	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,8		4,0		4,04		4,04	4,09		4,09	0,169
03.07	24,0	42,2	19,5	22,6	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,5		4,0		3,93		3,93	3,97		3,97	0,163
04.07	24,0	41,5	19,9	21,6	3,5	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,7		4,0		3,56		3,56	3,60		3,60	0,148
05.07	24,0	41,0	20,0	21,0	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,8		4,0		3,92		3,92	3,96		3,96	0,164
06.07	24,0	41,5	20,0	21,6	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,1		4,0		4,11		4,11	4,15		4,15	0,169
07.07	24,0	39,2	19,9	19,3	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,6		4,0		3,40		3,40	3,43		3,43	0,138
08.07	24,0	41,8	19,9	21,9	3,5	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,2		4,0		4,04		4,04	4,09		4,09	0,170
09.07	24,0	41,0	19,9	21,2	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,5		4,0		3,64		3,64	3,68		3,68	0,147
10.07	24,0	38,8	19,5	19,3	3,4	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	43,6		4,0		3,39		3,39	3,42		3,42	0,131
11.07	24,0	39,3	19,0	20,3	3,4	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	44,2		4,0		3,59		3,59	3,62		3,62	0,140
12.07	24,0	39,0	18,5	20,5	3,4	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,4		4,0		4,19		4,19	4,24		4,24	0,169
13.07	24,0	39,8	18,6	21,2	3,4	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,4		4,0		3,78		3,78	3,82		3,82	0,153
14.07	24,0	39,9	19,0	20,9	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,3		4,0		4,28		4,28	4,33		4,33	0,177
15.07	24,0	41,9	19,0	22,9	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,2		4,0		4,34		4,34	4,39		4,39	0,179
16.07	24,0	42,3	18,6	23,6	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,1		4,0		4,80		4,80	4,85		4,85	0,202
17.07	24,0	39,5	18,8	20,7	3,4	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,2		4,0		4,31		4,31	4,36		4,36	0,173
18.07	24,0	40,9	18,3	22,6	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,5		4,0		4,55		4,55	4,60		4,60	0,184
19.07	24,0	39,9	18,0	22,0	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	44,7		4,0		4,20		4,20	4,24		4,24	0,166
20.07	24,0	38,5	18,0	20,5	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	44,6		4,0		3,92		3,92	3,96		3,96	0,155
21.07	24,0	40,3	18,4	21,9	3,4	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	44,9		4,0		3,89		3,89	3,93		3,93	0,155
22.07	24,0	40,2	18,5	21,7	3,5	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	44,8		4,0		3,72		3,72	3,76		3,76	0,148
<b>Итого</b>	<b>720,0</b>	<b>40,6</b>	<b>18,7</b>	<b>21,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>			<b>0,000</b>	<b>720,0</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,16</b>	<b>0,00</b>	<b>120,16</b>	<b>121,38</b>		<b>121,38</b>	<b>4,928</b>

Показания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	13545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				13545,00	2237,76		2294,78		120,344
22.07.20 23:59	14265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				14265,00	2578,37		2416,60		125,295
<b>Итого:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>				<b>720,00</b>	<b>120,62</b>		<b>121,83</b>		<b>4,952</b>

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

подпись



Шифр	Потребитель	S, м2	Горячая вода		Итого Q общ. Гкал.
			м3	Гкал.	
0 21	Население + СОИ		121,380	7,744	
	отопление и гвс		121,380	7,744	4,928

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

24.07.2020