

СТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г. - 22/07/20г.

Абонент: УК "Очаг"
Адрес: Королева, 11
Тепловычислитель ВКТ-7 сев. N 108
Договорные раскоды:
M сев. воды = _____ т.сут Мгво = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХВС по V 2
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.02 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00211564 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хР768 по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/06/20	24.69	0.00	0.00	3.20	63.35	0.00	0.00	2.60	64.23	17.02	17.33	-38.66	0.00	0.000	1.005	24	0
24/06/20	25.06	0.00	0.00	3.20	63.56	0.00	0.00	2.60	65.23	19.17	19.54	-38.50	0.00	0.000	1.154	24	0
25/06/20	25.66	4.62	4.63	3.20	63.68	0.00	0.00	2.60	64.54	15.94	16.24	-38.02	4.62	0.095	0.949	24	0
26/06/20	25.92	0.00	0.00	3.20	63.43	0.00	0.00	2.60	64.96	18.47	18.83	-38.18	0.00	0.000	1.039	24	0
27/06/20	25.91	0.00	0.00	3.20	64.09	0.00	0.00	2.60	64.96	17.37	17.73	-37.71	0.00	0.000	1.188	24	0
28/06/20	25.89	0.00	0.00	3.20	63.60	0.00	0.00	2.60	65.08	19.60	20.03	-37.96	0.00	0.000	0.994	24	0
29/06/20	26.05	0.00	0.00	3.20	64.01	0.00	0.00	2.60	64.56	16.95	17.28	-37.74	0.00	0.000	1.010	24	0
30/06/20	25.66	0.00	0.00	3.20	63.40	0.00	0.00	2.60	64.96	17.69	18.03	-37.67	0.00	0.000	1.058	24	0
01/07/20	25.84	0.00	0.00	3.20	63.51	0.00	0.00	2.60	65.40	16.29	16.61	-38.20	0.00	0.000	0.983	24	0
02/07/20	26.23	0.00	0.00	3.20	64.43	0.00	0.00	2.60	65.20	16.51	16.83	-37.03	0.00	0.000	1.024	24	0
03/07/20	26.70	0.00	0.00	3.20	64.92	0.00	0.00	2.60	65.44	16.95	17.31	-38.22	0.00	0.000	0.990	24	0
04/07/20	27.03	0.00	0.00	3.20	64.06	0.00	0.00	2.60	65.40	16.12	16.41	-37.45	0.00	0.000	1.038	24	0
05/07/20	27.07	0.00	0.00	3.20	63.99	0.00	0.00	2.60	66.41	16.91	17.25	-36.92	0.00	0.000	0.969	24	0
06/07/20	27.08	0.00	0.00	3.20	64.84	0.00	0.00	2.60	66.01	15.88	16.18	-37.76	0.00	0.000	0.981	24	0
07/07/20	26.95	0.00	0.00	3.20	64.40	0.00	0.00	2.60	65.60	16.26	16.58	-37.45	0.00	0.000	0.928	24	0
08/07/20	26.95	0.00	0.00	3.20	64.08	0.00	0.00	2.60	65.00	15.47	15.77	-37.13	0.00	0.000	0.924	24	0
09/07/20	26.95	0.00	0.00	3.20	65.09	0.00	0.00	2.60	66.40	15.08	15.39	-38.14	0.00	0.000	0.923	24	0
10/07/20	26.50	0.00	0.00	3.20	63.72	0.00	0.00	2.60	64.17	15.63	15.92	-37.22	0.00	0.000	0.929	24	0
11/07/20	25.85	0.00	0.00	3.20	61.47	0.00	0.00	2.60	62.62	16.12	16.41	-35.62	0.00	0.000	1.105	24	0
12/07/20	25.73	0.00	0.00	3.20	63.38	0.00	0.00	2.60	65.05	18.43	18.78	-37.65	0.00	0.000	1.008	24	0
13/07/20	25.94	0.00	0.00	3.20	63.68	0.00	0.00	2.60	64.72	16.90	17.21	-37.74	0.00	0.000	1.033	24	0
14/07/20	26.21	0.00	0.00	3.20	63.58	0.00	0.00	2.60	65.02	17.21	17.54	-37.37	0.00	0.000	0.920	24	0
15/07/20	26.25	0.00	0.00	3.20	63.82	0.00	0.00	2.60	64.36	15.51	15.82	-37.57	0.00	0.000	1.076	24	0
16/07/20	25.97	0.00	0.00	3.20	64.16	0.00	0.00	2.60	64.98	17.94	18.27	-38.19	0.00	0.000	0.936	24	0
17/07/20	26.14	0.00	0.00	3.20	63.68	0.00	0.00	2.60	64.37	15.83	16.12	-37.54	0.00	0.000	0.952	24	0
18/07/20	25.63	0.00	0.00	3.20	63.27	0.00	0.00	2.60	64.79	15.92	16.22	-37.64	0.00	0.000	1.056	24	0
19/07/20	25.51	0.00	0.00	3.20	64.11	0.00	0.00	2.60	65.70	17.39	17.73	-38.60	0.00	0.000	1.052	24	0
20/07/20	25.79	0.00	0.00	3.20	64.76	0.00	0.00	2.60	65.76	17.37	17.72	-37.95	0.00	0.000	1.024	24	0
21/07/20	25.94	0.00	0.00	3.20	63.89	0.00	0.00	2.60	65.54	16.92	17.24	-37.95	0.00	0.000	1.042	24	0
22/07/20	25.92	0.00	0.00	3.20	64.20	0.00	0.00	2.60	65.43	17.27	17.58	-38.28	0.00	0.000	1.042	24	0
Итого:		4.62	4.63			0.74	0.74			506.56	516.38		3.88	0.062	30.433	720	0
Средние:	26.10			3.20	63.73			2.60	65.14			-37.63					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/20 24:00	61763.27	63469.96	51917.98	52380.89	1509.92	1537.77	9845.29	2495.114	87.990	16213	0
22/07/20 24:00	61767.89	63474.59	51918.72	52381.63	2016.48	2054.15	9849.17	2495.176	118.423	16933	0
Итого:	4.62	4.63	0.74	0.74	506.56	516.38	3.88	0.062	30.433	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16943ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОО УК "Очаг"
211564 ул. Королева, 11
V = 516,380 м3/мес
Qпогр = 32,945 Гкал
Qфакт = 30,433 Гкал
Qотопл = 0,000 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г. - 22/07/20г.

Абонент: УК "Очаг"
Адрес: Королева, 11
Тепловычислитель ВКТ-7 сат. N 108
Договорные расколы:
M сат. воды = _____ т.сут Илво = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____
Тип расколмера: ХВС по V 2
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00211564 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ВД 1 Т3=0 КС=0хР768 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
23/06/20	17.34	21.59	24	0
24/06/20	19.59	26.03	24	0
25/06/20	15.90	22.57	24	0
26/06/20	12.35	24.75	24	0
27/06/20	17.87	24.76	24	0
28/06/20	19.99	29.70	24	0
29/06/20	16.87	23.72	24	0
30/06/20	17.24	22.90	24	0
01/07/20	18.02	24.91	24	0
02/07/20	16.63	24.69	24	0
03/07/20	17.33	27.04	24	0
04/07/20	16.85	27.48	24	0
05/07/20	17.19	29.07	24	0
06/07/20	16.21	28.70	24	0
07/07/20	16.64	25.85	24	0
08/07/20	15.85	23.82	24	0
09/07/20	15.42	25.21	24	0
10/07/20	15.95	25.93	24	0
11/07/20	16.47	24.10	24	0
12/07/20	18.84	29.22	24	0
13/07/20	17.26	26.35	24	0
14/07/20	17.63	25.53	24	0
15/07/20	15.93	21.54	24	0
16/07/20	18.36	26.79	24	0
17/07/20	16.23	22.23	24	0
18/07/20	16.32	24.44	24	0
19/07/20	17.85	27.07	24	0
20/07/20	17.93	26.15	24	0
21/07/20	17.36	23.53	24	0
22/07/20	17.72	24.75	24	0
Итого:	511.04	761.22	720	0
Средние:				

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
22/06/20 24:00	11039.63	18317.99	16213	0
22/07/20 24:00	11550.67	19079.21	16933	0
Итого:	511.04	761.22	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16943ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____