

# Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-6 Ленина, 37

Прибор учета: ВКТ-7 №: 214437

T<sub>хв</sub> = 5°C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС													
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал	
23.06	24,0	25,1	55,1	-29,9	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,07	7,15	0,365	24,0			7,0						7,41		7,41	
24.06	24,0	25,4	56,2	-30,8	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,64	7,75	0,400	24,0			7,0						7,90		7,90	
25.06	24,0	25,8	57,3	-31,4	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,30	8,45	0,449	24,0			7,0						8,70		8,70	
26.06	24,0	26,1	58,0	-31,8	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,52	8,68	0,468	24,0			7,0						9,05		9,05	
27.06	24,0	25,9	48,0	-22,1	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,48	7,55	0,321	24,0			7,0						7,79		7,79	
28.06	24,0	25,3	49,0	-23,7	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,13	8,22	0,377	24,0			7,0						8,40		8,40	
29.06	24,0	25,6	50,0	-24,4	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,35	7,44	0,349	24,0			7,0						7,67		7,67	
30.06	24,0	25,6	52,1	-26,5	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,60	7,70	0,374	24,0			7,0						7,92		7,92	
01.07	24,0	26,0	54,3	-28,4	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,94	8,06	0,417	24,0			7,0						8,31		8,31	
02.07	24,0	26,3	55,3	-29,1	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,23	6,31	0,320	24,0			7,0						6,74		6,74	
03.07	24,0	26,3	55,6	-29,3	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,92	5,98	0,302	24,0			7,0						6,35		6,35	
04.07	24,0	26,5	55,3	-28,8	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,15	6,22	0,318	24,0			7,0						6,47		6,47	
05.07	24,0	26,9	57,0	-30,1	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,70	7,83	0,413	24,0			7,0						8,16		8,16	
06.07	24,0	27,3	56,9	-29,6	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,28	6,38	0,335	24,0			7,0						6,70		6,70	
07.07	24,0	27,3	57,1	-29,8	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,16	6,27	0,327	24,0			7,0						6,60		6,60	
08.07	24,0	27,4	57,7	-30,3	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,67	6,78	0,360	24,0			7,0						7,10		7,10	
09.07	24,0	27,2	56,6	-29,4	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,89	5,97	0,316	24,0			7,0						6,34		6,34	
10.07	24,0	27,1	49,3	-22,2	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,59	7,66	0,325	24,0			7,0						7,93		7,93	
11.07	24,0	26,0	46,3	-20,4	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,23	8,34	0,360	24,0			7,0						8,47		8,47	
12.07	24,0	26,0	49,5	-23,4	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,77	7,86	0,365	24,0			7,0						8,07		8,07	
13.07	24,0	26,1	50,2	-24,1	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,14	7,22	0,338	24,0			7,0						7,49		7,49	
14.07	24,0	26,3	52,3	-26,1	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,55	6,62	0,322	24,0			7,0						6,97		6,97	
15.07	24,0	26,5	54,0	-27,5	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,36	6,45	0,323	24,0			7,0						6,81		6,81	
16.07	24,0	26,4	55,2	-28,9	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,09	6,18	0,314	24,0			7,0						6,55		6,55	
17.07	24,0	26,4	55,8	-29,5	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,03	6,12	0,312	24,0			7,0						6,46		6,46	
18.07	24,0	26,6	56,3	-29,8	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,21	6,31	0,330	24,0			7,0						6,63		6,63	
19.07	24,0	26,6	57,4	-30,8	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,17	7,29	0,394	24,0			7,0						7,61		7,61	
20.07	24,0	26,9	58,0	-31,2	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,77	6,87	0,362	24,0			7,0						7,22		7,22	
21.07	24,0	26,9	57,4	-30,6	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,32	6,40	0,341	24,0			7,0						6,69		6,69	
22.07	24,0	27,0	57,8	-30,8	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,70	6,78	0,368	24,0			7,0						7,09		7,09	
Итого	720,0	26,4	54,4	-28,0	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	209,96	212,84	10,665	720,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	221,60		221,60	0,000

## Показания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	22169,00	48951,30	44185,98	50326,39	44593,42	1836,081	1423,75	1441,84		22189,00			6196,42		
22.07.20 23:59	22889,00	48951,30	44185,98	50326,39	44593,42	1836,081	1633,43	1654,40		22909,00			6327,80		
<b>Итого:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>209,68</b>	<b>212,57</b>		<b>720,00</b>			<b>221,38</b>		

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

подпись



Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода		Q гвс Гкал. по т/сч.
				м3	Гкал. 0,0638	
0 21	Население + СОИ		0,000	212,840	13,579	
			0,000	212,840	13,579	10,665

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

24.07.2020