

# Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-6 Ленина, 51

Прибор учета: ВКТ-7 №: 214471

Тхв = 5°C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС												
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал
23.06	24,0	32,6	67,1	-34,6	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,81	10,04	0,638	24,0									10,31		10,31
24.06	24,0	33,4	68,5	-35,1	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,10	11,35	0,730	24,0									11,66		11,66
25.06	24,0	33,6	68,2	-34,6	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,61	9,83	0,629	24,0									10,09		10,09
26.06	24,0	33,9	69,0	-35,1	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,33	9,55	0,620	24,0									9,82		9,82
27.06	24,0	33,3	67,2	-33,8	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,92	9,13	0,584	24,0									9,40		9,40
28.06	24,0	34,2	69,2	-35,0	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,85	12,13	0,784	24,0									12,36		12,36
29.06	24,0	33,7	67,8	-34,1	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,35	9,56	0,615	24,0									9,81		9,81
30.06	24,0	33,8	68,4	-34,6	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,79	10,02	0,641	24,0									10,32		10,32
01.07	24,0	34,5	69,3	-34,7	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,60	10,82	0,694	24,0									11,14		11,14
02.07	24,0	35,0	69,1	-34,1	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,99	10,22	0,665	24,0									10,47		10,47
03.07	24,0	35,0	68,7	-33,7	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,82	9,02	0,584	24,0									9,28		9,28
04.07	24,0	34,9	68,6	-33,7	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,90	9,11	0,582	24,0									9,36		9,36
05.07	24,0	34,9	68,5	-33,7	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,77	11,03	0,729	24,0									11,30		11,30
06.07	24,0	35,2	69,1	-33,9	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,42	10,68	0,697	24,0									10,89		10,89
07.07	24,0	34,8	68,0	-33,2	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,85	10,09	0,657	24,0									10,33		10,33
08.07	24,0	35,0	68,7	-33,7	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,66	8,87	0,574	24,0									9,13		9,13
09.07	24,0	35,2	69,9	-34,7	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,32	10,57	0,706	24,0									10,82		10,82
10.07	24,0	34,9	68,4	-33,5	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,79	10,01	0,643	24,0									10,27		10,27
11.07	24,0	34,6	68,0	-33,4	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,81	10,03	0,634	24,0									10,29		10,29
12.07	24,0	34,5	68,5	-34,0	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,79	10,01	0,643	24,0									10,26		10,26
13.07	24,0	34,9	68,7	-33,8	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,29	11,55	0,749	24,0									11,82		11,82
14.07	24,0	34,9	68,2	-33,3	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,67	9,89	0,640	24,0									10,14		10,14
15.07	24,0	34,8	68,0	-33,3	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,85	10,08	0,647	24,0									10,36		10,36
16.07	24,0	34,8	68,6	-33,8	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,10	10,34	0,666	24,0									10,61		10,61
17.07	24,0	34,9	69,1	-34,2	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,28	10,50	0,674	24,0									10,74		10,74
18.07	24,0	34,5	68,1	-33,6	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,56	9,78	0,628	24,0									10,02		10,02
19.07	24,0	34,7	68,9	-34,3	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,18	10,42	0,679	24,0									10,66		10,66
20.07	24,0	35,2	69,6	-34,4	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,19	10,45	0,673	24,0									10,72		10,72
21.07	24,0	35,0	68,8	-33,8	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,62	10,87	0,706	24,0									11,11		11,11
22.07	24,0	35,1	68,9	-33,8	6,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,67	10,92	0,712	24,0									11,17		11,17
<b>Итого</b>	<b>720,0</b>	<b>34,5</b>	<b>68,6</b>	<b>-34,1</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>299,89</b>	<b>306,87</b>	<b>19,823</b>	<b>720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,66</b>		<b>314,66</b>	<b>0,000</b>

Показания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ					РЕВЕРС				ГВС					
	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	10983,00	37214,27	32960,86	38177,53	33311,00	1210,900	1046,06	1067,61		11005,00			4858,05		
22.07.20 23:59	11703,00	37214,27	32960,86	38177,53	33311,00	1210,900	1345,51	1374,03		11725,00			5172,25		
<b>Итого:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>299,45</b>	<b>306,42</b>		<b>720,00</b>			<b>314,20</b>		

Представитель обслуживающей организации:

Казин М.С.

июл 20

Шифр	Потребитель	Ср. мес.ч. Гкал/м2	Площадь помещений, м2	Отопление		Договорной расход на горячее водосн.		Горячая вода			
				Qотопл. Гкал	Qгвс Гкал	Ф.И.О.	на горячее водосн.	ПОДПИСЬ	Q потребл. Гкал	по т/сч.	
		среднее	м2	Гкал	Гкал	м3/мес.	Гкал/мес.	м3/мес.	Гкал	Гкал	по т/сч.
	Население +СОИ	0,01807	57,096	3159,70	0,000			306,452	19,551	19,551	
3042	ПАО Банк ФК Открытие (пом.52)	0,01807	9,731	538,50	0,000	0	0,000	водомер!	0,000	0,000	0,000
3462	Лесина Е.А (пом.53)	0,01807	2,058	113,90	0,000	0	0,000	водомер!	0,000	0,000	0,000
025 (ч.2)	Администрация (Пом.54) 144,9м	0,01807	2,618	144,90	0,000	0,418	0,027	договор!	0,418	0,027	0,027
	<b>Всего:</b>			3957,00	0,000			306,870	19,578	19,578	
				<b>отопление в Гкал по т/сч.</b>	<b>0,000</b>			<b>ГВС по т/сч.</b>	<b>306,870</b>	<b>19,578</b>	<b>19,578</b>

Vг = 306,870 м3  
 Qпотребл. = 19,578 Гкал  
 Qгвс = 19,578 Гкал  
 Qотопл. = 0,000 Гкал  
 Q факт = 19,823 Гкал

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

27.07.20