

Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-2 Ленина, 6

Прибор учета: ВКТ-7 №: 264100

Тхв = 5 °С

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС												
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал
23.06	24,0	30,6	57,5	-27,0	5,9	5,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,96	7,08	0,381	24,0	58,2	5,8	5,8	6,73		6,73	6,84		6,84	0,358	
24.06	24,0	30,9	57,1	-26,2	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,83	6,93	0,375	24,0	58,0	5,8	5,8	6,58		6,58	6,68		6,68	0,349	
25.06	24,0	31,3	57,8	-26,5	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,75	6,88	0,366	24,0	57,4	5,8	5,8	6,55		6,55	6,65		6,65	0,343	
26.06	24,0	31,9	58,9	-27,0	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,26	6,34	0,344	24,0	58,2	5,8	5,8	5,95		5,95	6,05		6,05	0,317	
27.06	24,0	30,9	54,8	-23,8	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,69	5,77	0,299	24,0	55,4	5,8	5,8	5,49		5,49	5,57		5,57	0,277	
28.06	24,0	31,0	55,9	-24,9	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,86	5,93	0,313	24,0	56,3	5,8	5,8	5,59		5,59	5,67		5,67	0,286	
29.06	24,0	31,4	50,9	-19,5	5,9	6,0	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	6,13	6,20	0,333	24,0	57,6	5,8	5,8	5,84		5,84	5,93		5,93	0,307	
30.06	24,0	31,6	57,5	-25,9	5,9	5,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,29	6,37	0,337	24,0	57,2	5,8	5,8	6,06		6,06	6,15		6,15	0,316	
01.07	24,0	31,7	57,7	-26,0	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,57	6,68	0,370	24,0	59,2	5,8	5,8	6,35		6,35	6,45		6,45	0,344	
02.07	24,0	31,7	61,0	-29,3	5,9	5,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	15,88	16,22	1,025	24,0	58,7	5,6	5,6	4,06		4,06	4,13		4,13	0,218	
03.07	24,0	30,4	50,8	-20,4	5,9	6,0	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,12	0,000	6,40	6,47	0,353	24,0	58,6	5,8	5,8	5,90		5,90	6,00		6,00	0,316	
04.07	24,0	29,5	45,1	-15,6	5,9	6,0	0,00	0,13	-0,13	0,00	0,13	0,000	5,21	5,30	0,279	24,0	57,1	5,8	5,8	4,81		4,81	4,88		4,88	0,250	
05.07	24,0	29,9	52,0	-22,1	5,9	6,0	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	0,000	6,11	6,19	0,336	24,0	58,3	5,8	5,8	5,73		5,73	5,82		5,82	0,305	
06.07	24,0	30,3	53,3	-23,0	5,9	5,9	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	0,000	5,63	5,72	0,308	24,0	57,8	5,8	5,8	5,27		5,27	5,35		5,35	0,278	
07.07	24,0	30,3	50,9	-20,5	5,9	6,0	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	0,000	5,77	5,86	0,318	24,0	57,9	5,8	5,8	5,42		5,42	5,50		5,50	0,286	
08.07	24,0	30,2	51,0	-20,8	5,9	5,9	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	0,000	5,41	5,48	0,296	24,0	57,2	5,8	5,8	5,07		5,07	5,15		5,15	0,265	
09.07	24,0	30,4	50,7	-20,3	5,9	6,0	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	5,75	5,84	0,323	24,0	58,6	5,8	5,8	5,44		5,44	5,53		5,53	0,292	
10.07	24,0	30,2	48,3	-18,1	5,9	6,0	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,04	0,000	5,62	5,70	0,308	24,0	57,5	5,8	5,8	5,32		5,32	5,40		5,40	0,279	
11.07	24,0	29,6	46,8	-17,2	5,9	6,0	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	6,11	6,19	0,325	24,0	56,4	5,8	5,8	5,82		5,82	5,91		5,91	0,299	
12.07	24,0	29,4	55,4	-26,1	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,86	5,96	0,322	24,0	57,8	5,8	5,8	5,61		5,61	5,70		5,70	0,296	
13.07	24,0	29,8	53,2	-23,4	5,9	6,0	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	6,46	6,57	0,356	24,0	58,3	5,8	5,8	6,19		6,19	6,29		6,29	0,330	
14.07	24,0	29,9	57,2	-27,3	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,91	5,96	0,317	24,0	56,4	5,8	5,8	5,64		5,64	5,72		5,72	0,290	
15.07	24,0	30,3	56,4	-26,1	5,9	6,0	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	7,57	7,71	0,428	24,0	59,6	5,8	5,8	7,26		7,26	7,38		7,38	0,396	
16.07	24,0	30,3	58,7	-28,4	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,22	6,32	0,345	24,0	58,0	5,8	5,8	5,96		5,96	6,05		6,05	0,316	
17.07	24,0	30,1	57,8	-27,7	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,64	6,73	0,369	24,0	58,8	5,8	5,8	6,33		6,33	6,43		6,43	0,340	
18.07	24,0	30,3	50,1	-19,8	5,9	6,0	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	7,06	7,16	0,402	24,0	60,2	5,8	5,8	6,71		6,71	6,82		6,82	0,370	
19.07	24,0	30,1	58,8	-28,7	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,18	6,26	0,344	24,0	58,5	5,8	5,8	5,89		5,89	5,99		5,99	0,315	
20.07	24,0	30,6	61,2	-30,6	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,07	8,20	0,461	24,0	60,0	5,8	5,8	7,72		7,72	7,85		7,85	0,424	
21.07	24,0	30,3	59,9	-29,6	5,9	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,89	7,02	0,387	24,0	59,3	5,8	5,8	6,59		6,59	6,70		6,70	0,358	
22.07	24,0	30,4	59,6	-29,1	5,9	5,9	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	7,47	7,61	0,427	24,0	60,2	5,7	5,7	7,18		7,18	7,30		7,30	0,396	
Итого	720,0	30,5	54,9	-24,4	5,9	6,0	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	0,000	199,56	202,65	11,147	720,0	58,1	0,0	5,8	0,0	179,05	0,00	179,05	181,89		181,89	9,514

Показания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	5290,00	14330,41	13365,89	14729,93	13535,86	421,014	233,37	236,74		5290,00	1183,14		1210,88		77,827
22.07.20 23:59	6010,00	14330,41	13366,48	14729,93	13536,45	421,014	432,89	439,34		6010,00	1362,15		1392,72		87,338
Итого:	720,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,000	199,52	202,61		720,00	179,01		181,85		9,511

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

ПОДПИСЬ



Приложение к отчету по теплосчетчику № 264100 за Июль 2020г. ЖЭК-2, ул.Ленина, 6

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление		Горячая вода			Всего
			Гкал	м3	Гкал	прим.	Гкал	
0 21	население+СОИ	1725,39	0,000	182,650	11,653			11,653
2627	ЗАО "Железнодорожск" п.31	97,10	0,000	0,000	0,000			0,000
4215	ООО "Технология здоровья" п.30	355,90	0,000	20,000	1,276	в/сч		1,276
	Всего:	2178,39	0,000	202,650	12,929			12,929
	отопление и ГВС		0,000	202,650	12,929			11,147

6,0038
 0,01802 t l = 0,0 град.
 плотность воды = 1,00 кг/м3
 31,092 Мг = 0,000 т.
 1,750 V г = 0,000 м3;
 6,413 реверс = 0,000 м3;
Всего ГВС = 202,650 м3;
Q от. = 12,929 Гкал. - 12,929 Гкал = 0,000