

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/06/20г. - 22/07/20г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: лесная 4 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 098 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Заводской номер 00259704 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0хЗЕВ5 ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | P1<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|---------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 23/06/2020 | 61,67    | 3,38     | 3,322   | 4,9          | 0,1882     | 24       | 0        | *  |
| 24/06/2020 | 63,42    | 5,3      | 5,203   | 4,87         | 0,3034     | 24       | 0        | *  |
| 25/06/2020 | 61,93    | 3,82     | 3,755   | 4,8          | 0,2133     | 24       | 0        | *  |
| 26/06/2020 | 61,87    | 3,89     | 3,824   | 4,8          | 0,2169     | 24       | 0        | *  |
| 27/06/2020 | 63,02    | 4,29     | 4,212   | 4,84         | 0,244      | 24       | 0        | *  |
| 28/06/2020 | 62,72    | 4,87     | 4,782   | 4,88         | 0,2755     | 24       | 0        | *  |
| 29/06/2020 | 62,52    | 4,15     | 4,075   | 4,95         | 0,2338     | 24       | 0        | *  |
| 30/06/2020 | 62,62    | 3,31     | 3,251   | 4,91         | 0,1872     | 24       | 0        | *  |
| 01/07/2020 | 62,74    | 4,57     | 4,487   | 4,9          | 0,2587     | 24       | 0        | *  |
| 02/07/2020 | 60,85    | 3,81     | 3,747   | 4,91         | 0,2089     | 24       | 0        | *  |
| 03/07/2020 | 61,58    | 3,51     | 3,448   | 4,93         | 0,1947     | 24       | 0        | *  |
| 04/07/2020 | 63,29    | 3,3      | 3,24    | 4,96         | 0,1885     | 24       | 0        | *  |
| 05/07/2020 | 62,66    | 3,55     | 3,487   | 5            | 0,2011     | 24       | 0        | *  |
| 06/07/2020 | 62,93    | 3,17     | 3,112   | 5            | 0,18       | 24       | 0        | *  |
| 07/07/2020 | 61,48    | 3,29     | 3,234   | 5,03         | 0,1825     | 24       | 0        | *  |
| 08/07/2020 | 62,4     | 3,88     | 3,811   | 5,08         | 0,2183     | 24       | 0        | *  |
| 09/07/2020 | 62,09    | 4,42     | 4,341   | 5,09         | 0,2474     | 24       | 0        | *  |
| 10/07/2020 | 60,99    | 4,07     | 4,001   | 5,03         | 0,2235     | 24       | 0        | *  |
| 11/07/2020 | 61,86    | 4,29     | 4,215   | 4,97         | 0,2393     | 24       | 0        | *  |
| 12/07/2020 | 63,34    | 3,45     | 3,389   | 4,98         | 0,1976     | 24       | 0        | *  |
| 13/07/2020 | 62,02    | 4,4      | 4,323   | 4,99         | 0,2459     | 24       | 0        | *  |
| 14/07/2020 | 62,36    | 3,49     | 3,429   | 5,01         | 0,1964     | 24       | 0        | *  |
| 15/07/2020 | 61,85    | 3,87     | 3,802   | 4,91         | 0,2157     | 24       | 0        | *  |
| 16/07/2020 | 61,23    | 3,21     | 3,157   | 4,91         | 0,1772     | 24       | 0        | *  |
| 17/07/2020 | 60,43    | 3,75     | 3,687   | 4,88         | 0,204      | 24       | 0        | *  |
| 18/07/2020 | 61,14    | 5,11     | 5,023   | 4,87         | 0,2817     | 24       | 0        | *  |
| 19/07/2020 | 60,7     | 5,55     | 5,456   | 4,86         | 0,3035     | 24       | 0        | *  |
| 20/07/2020 | 61,52    | 5,54     | 5,442   | 4,87         | 0,3073     | 24       | 0        | *  |
| 21/07/2020 | 60,68    | 5,34     | 5,25    | 4,9          | 0,292      | 24       | 0        | *  |
| 22/07/2020 | 61,98    | 4,08     | 4,009   | 4,92         | 0,2282     | 24       | 0        | *  |
| Итого:     |          | 122,66   | 120,514 |              | 6,8547     | 720      | 0        |    |
| Средние:   | 61,99    |          |         | 4,93         |            |          |          |    |

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10123ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Июль 2020г.

|             |                                       |                    |                |            |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| Шифр<br>927 | ул.Лесная, 4<br>Потребитель<br>МП ЖКХ | ГВС                | факт по т/сч   | ВКТ на ГВС |
|             |                                       | м3/мес.<br>122,660 | Гкал<br>6,8547 |            |
| 0,0638      | Итого:<br>по т/сч ГВС                 | норматив           | Гкал           |            |
|             |                                       | 7,826              | 7,826          | 6,8547     |

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: лесная 4

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. № 098

Пределы измерений:

Заводской номер 00259704

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3ЕВ5

ПО 2.7

| Дата       | t1    | t2    | dt    | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1     | P2     | Qo   | Qг   | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|--------|--------|------|------|-----|-----|----|
|            | °С    | °С    | °С    | м3 | т  | м3 | т  | т  | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч   | ч   |    |
| 23/06/2020 | 46,34 | 46,54 | -0,2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,91   | 4,27   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 24/06/2020 | 47,58 | 47,9  | -0,32 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,89   | 4,27   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 25/06/2020 | 46,64 | 46,74 | -0,1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,82   | 4,33   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 26/06/2020 | 47,01 | 47,67 | -0,66 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,81   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 27/06/2020 | 47,11 | 47,64 | -0,53 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,86   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 28/06/2020 | 47,32 | 47,76 | -0,44 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,91   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 29/06/2020 | 47,03 | 46,99 | 0,04  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,98   | 4,32   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 30/06/2020 | 47,24 | 47,68 | -0,44 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,92   | 4,32   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 01/07/2020 | 47,3  | 47,75 | -0,45 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,91   | 4,32   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 02/07/2020 | 46,51 | 46,72 | -0,21 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,92   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 03/07/2020 | 48,63 | 47,75 | 0,88  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,85   | 4,23   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 04/07/2020 | 48,13 | 48,05 | 0,08  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,97   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 05/07/2020 | 47,36 | 46,91 | 0,45  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,02   | 4,3    | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 06/07/2020 | 48,06 | 47,49 | 0,57  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,02   | 4,3    | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 07/07/2020 | 46,88 | 46,05 | 0,83  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,06   | 4,3    | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 08/07/2020 | 47,49 | 46,64 | 0,85  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,1    | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 09/07/2020 | 46,42 | 45,62 | 0,8   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,11   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 10/07/2020 | 46,5  | 45,72 | 0,78  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,05   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 11/07/2020 | 46,56 | 45,98 | 0,58  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,99   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 12/07/2020 | 46,96 | 46,51 | 0,45  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,01   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 13/07/2020 | 46,2  | 45,65 | 0,55  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,01   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 14/07/2020 | 47,11 | 46,64 | 0,47  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,02   | 4,3    | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 15/07/2020 | 46,44 | 46,77 | -0,33 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,93   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 16/07/2020 | 46,19 | 46,68 | -0,49 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,92   | 4,32   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 17/07/2020 | 45,35 | 45,92 | -0,57 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,9    | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 18/07/2020 | 45,56 | 46,27 | -0,71 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,89   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 19/07/2020 | 45,59 | 46,16 | -0,57 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,89   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 20/07/2020 | 45,7  | 46,43 | -0,73 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,9    | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 21/07/2020 | 45,43 | 46,1  | -0,67 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,92   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| 22/07/2020 | 46,44 | 46,92 | -0,48 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,93   | 4,31   | 0    | 0    | 24  | 0   | *  |
| Итого:     |       |       |       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |        |        | 0    | 0    | 720 | 0   |    |
| Средние:   | 46,76 | 46,78 | -0,01 |    |    |    |    |    | 4,94   | 4,3    |      |      |     |     |    |

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10123ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации