

# Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-6 Пушкина, 27

Прибор учета: ВКТ-7 № : 232064

Тхв = 5°C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС												
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал
23.06	24,0				3,6	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	53,1	19,2	4,0	3,9	3,38	0,00	3,38	3,42	0,00	3,42	0,162
24.06	24,0				3,8	3,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	51,1	19,6	4,0	3,9	3,20	0,00	3,20	3,24	0,00	3,24	0,147
25.06	24,0				3,8	3,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,7	19,9	4,0	3,9	1,88	0,00	1,88	1,90	0,00	1,90	0,078
26.06	24,0				3,8	3,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	50,6	20,1	4,0	3,9	2,47	0,00	2,47	2,50	0,00	2,50	0,112
27.06	24,0				4,0	4,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	52,4	20,3	4,0	3,9	2,90	0,00	2,90	2,94	0,00	2,94	0,137
28.06	24,0				4,1	4,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	53,9	20,6	4,0	3,9	3,32	0,00	3,32	3,36	0,00	3,36	0,162
29.06	24,0				4,2	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	53,8	20,8	4,0	3,9	4,00	0,00	4,00	4,05	0,00	4,05	0,195
30.06	24,0				4,2	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	49,0	20,6	4,0	3,9	2,16	0,00	2,16	2,19	0,00	2,19	0,095
01.07	24,0				4,3	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,0	20,9	4,0	3,9	2,34	0,00	2,34	2,37	0,00	2,37	0,100
02.07	24,0				4,3	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,8	21,7	4,0	3,9	2,52	0,00	2,52	2,55	0,00	2,55	0,110
03.07	24,0				4,3	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,9	22,0	4,0	3,9	2,37	0,00	2,37	2,40	0,00	2,40	0,104
04.07	24,0				4,3	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	49,9	22,2	4,0	3,9	2,26	0,00	2,26	2,29	0,00	2,29	0,101
05.07	24,0				4,3	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	50,5	22,1	4,0	3,9	2,52	0,00	2,52	2,55	0,00	2,55	0,114
06.07	24,0				4,3	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,2	22,1	4,0	3,9	2,39	0,00	2,39	2,42	0,00	2,42	0,103
07.07	24,0				4,3	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,4	22,0	4,0	3,9	2,04	0,00	2,04	2,06	0,00	2,06	0,084
08.07	24,0				4,2	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,0	21,8	4,0	3,9	1,49	0,00	1,49	1,51	0,00	1,51	0,060
09.07	24,0				4,3	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,0	21,7	4,0	3,9	2,11	0,00	2,11	2,13	0,00	2,13	0,090
10.07	24,0				4,3	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,9	21,6	4,0	3,9	2,18	0,00	2,18	2,20	0,00	2,20	0,091
11.07	24,0				4,3	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,9	21,1	4,0	3,9	2,69	0,00	2,69	2,72	0,00	2,72	0,118
12.07	24,0				4,3	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,2	21,0	4,0	3,9	2,02	0,00	2,02	2,04	0,00	2,04	0,083
13.07	24,0				4,3	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	50,6	21,1	4,0	3,9	2,82	0,00	2,82	2,85	0,00	2,85	0,128
14.07	24,0				4,3	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	45,6	21,2	4,0	3,9	2,02	0,00	2,02	2,04	0,00	2,04	0,082
15.07	24,0				4,3	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,4	21,0	4,0	3,9	2,03	0,00	2,03	2,05	0,00	2,05	0,086
16.07	24,0				4,3	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	47,1	20,8	4,0	3,9	1,72	0,00	1,72	1,74	0,00	1,74	0,072
17.07	24,0				4,3	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	52,4	21,0	4,0	3,9	3,24	0,00	3,24	3,28	0,00	3,28	0,153
18.07	24,0				4,3	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	52,7	20,8	4,0	3,9	3,24	0,00	3,24	3,28	0,00	3,28	0,154
19.07	24,0				4,3	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	49,5	20,8	4,0	3,9	2,60	0,00	2,60	2,63	0,00	2,63	0,116
20.07	24,0				4,3	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,3	20,7	4,0	3,9	1,69	0,00	1,69	1,70	0,00	1,70	0,070
21.07	24,0				4,3	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	48,8	20,7	4,0	3,9	2,11	0,00	2,11	2,14	0,00	2,14	0,092
22.07	24,0				4,2	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	46,2	20,7	4,0	3,9	2,05	0,00	2,05	2,07	0,00	2,07	0,084
<b>Итого</b>	<b>720,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>			<b>0,000</b>	<b>720,0</b>	<b>49,1</b>	<b>21,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>73,74</b>	<b>0,00</b>	<b>73,74</b>	<b>74,60</b>	<b>0,00</b>	<b>74,60</b>	<b>3,286</b>

**Показания счетчиков:**

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отака	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отака	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	13091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				13091,00	2288,25	1271,05	2339,91	1286,26	88,277
22.07.20 23:59	13811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				13811,00	2562,09	1271,05	2444,41	1286,26	91,569
<b>Итого:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>				<b>720,00</b>	<b>73,84</b>	<b>0,00</b>	<b>74,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3,291</b>

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

*Казин М.С.*

подпись



№232064

ЖЭК-6, ул.Пушкина, 27

июл.20

V г = 74,6 м3/мес.

Qгвс. факт = 3,286 Гкал

Qгвс. норм = 5,14 Гкал

ООО Красэко-Электро"

24.07.2020