

Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с **23.06.2020** по **22.07.2020**

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-5 Саянская, 3 ввод 1

Прибор учета: ВКТ-7 № : 258283

Тхв = 5°C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ												РЕВЕРС			ГВС												
	Нар., час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар., час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал	
23.06	24,0	24,8	61,8	-37,0	5,0	3,7	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	0,000	7,20	7,31	0,398	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		6,88	0,00	6,88	
24.06	24,0	25,4	51,2	-25,8	5,0	3,7	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	7,34	7,46	0,397	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		7,04	0,00	7,04	
25.06	24,0	26,1	49,0	-23,0	5,0	3,7	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	7,34	7,47	0,397	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		7,06	0,00	7,06	
26.06	24,0	26,5	50,4	-24,0	5,0	3,7	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,04	0,000	6,27	6,38	0,347	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		6,01	0,00	6,01	
27.06	24,0	26,2	45,9	-19,7	5,0	3,6	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	6,18	6,24	0,325	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		5,87	0,00	5,87	
28.06	24,0	26,3	47,3	-21,0	5,0	3,7	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	0,000	7,06	7,17	0,380	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		6,74	0,00	6,74	
29.06	24,0	26,5	48,2	-21,7	5,0	3,7	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	0,000	7,66	7,77	0,422	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		7,31	0,00	7,31	
30.06	24,0	26,3	49,8	-23,5	5,0	3,7	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	7,75	7,88	0,420	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		7,51	0,00	7,51	
01.07	24,0	26,7	48,6	-21,9	5,0	3,7	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	0,000	8,22	8,36	0,453	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		7,94	0,00	7,94	
02.07	24,0	27,9	57,8	-29,9	5,0	3,6	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	7,85	7,96	0,441	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		7,58	0,00	7,58	
03.07	24,0	28,5	58,5	-30,0	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,28	7,40	0,401	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		7,03	0,00	7,03	
04.07	24,0	28,3	55,3	-27,0	5,0	3,7	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	5,58	5,65	0,297	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		5,35	0,00	5,35	
05.07	24,0	28,0	57,5	-29,5	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,05	6,16	0,331	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		5,87	0,00	5,87	
06.07	24,0	27,6	51,6	-24,0	5,0	3,7	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	6,59	6,67	0,366	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		6,33	0,00	6,33	
07.07	24,0	27,5	58,0	-30,5	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,79	6,89	0,376	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		6,48	0,00	6,48	
08.07	24,0	27,5	58,8	-31,4	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,70	7,83	0,426	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		6,99	0,00	6,99	
09.07	24,0	27,2	57,7	-30,5	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,23	6,33	0,340	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		5,99	0,00	5,99	
10.07	24,0	26,5	57,0	-30,4	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,74	7,87	0,410	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		7,50	0,00	7,50	
11.07	24,0	25,3	59,8	-34,5	5,0	3,7	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	7,26	7,36	0,375	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		7,03	0,00	7,03	
12.07	24,0	25,4	56,8	-31,4	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,75	7,87	0,422	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		7,50	0,00	7,50	
13.07	24,0	26,1	57,3	-31,2	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,51	6,61	0,354	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		6,30	0,00	6,30	
14.07	24,0	26,6	57,4	-30,8	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,86	6,96	0,372	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		6,68	0,00	6,68	
15.07	24,0	26,6	58,4	-31,8	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,52	6,61	0,354	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		6,33	0,00	6,33	
16.07	24,0	26,0	58,4	-32,4	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,70	7,80	0,422	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		7,43	0,00	7,43	
17.07	24,0	26,3	57,6	-31,3	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,22	6,29	0,333	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		6,03	0,00	6,03	
18.07	24,0	25,6	57,4	-31,8	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,52	5,58	0,297	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		5,31	0,00	5,31	
19.07	24,0	25,3	57,2	-31,9	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,18	6,28	0,339	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		6,01	0,00	6,01	
20.07	24,0	25,8	58,6	-32,9	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,50	6,60	0,358	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		6,32	0,00	6,32	
21.07	24,0	25,9	58,1	-32,1	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,97	6,06	0,330	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		5,77	0,00	5,77	
22.07	24,0	25,8	58,1	-32,3	5,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,79	5,86	0,318	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		5,59	0,00	5,59	
Итого	720,0	26,5	55,3	-28,8	5,0	3,7	0,00	0,41	-0,41	0,00	0,41	0,000	205,61	208,68	11,201	720,0	0,0	0,0	7,0	5,0	0,00	0,00	0,00	197,78	0,00	197,78	0,000	

Показания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отга	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отга	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	9708,00	23436,62	22436,53	24059,75	22734,42	594,457	670,01	679,54		10233,00			10049,70	8032,88	
22.07.20 23:59	10428,00	23436,62	22436,95	24059,75	22734,84	594,457	875,88	888,49		10953,00			10247,76	8032,88	
Итого:	720,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,000	205,87	208,95		720,00			198,06	0,00	

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

подпись



ул.Саянская, 3 ЖЭК-5, ГЖКУ

июл.20

ВВОД 1

ВВОД 2

Vг = 208,680 м3
Q факт = 11,201 Гкал

Vг = 521,470 м3
Q факт = 29,082 Гкал

Всего:

Vг = **730,150 м3**
Qфакт. = **40,283 Гкал**
Qгвс = **50,307 Гкал**
Qотопл. = **0,000 Гкал**

Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с **23.06.2020** по **22.07.2020**

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-5 Саянская, 3 ввод 2

Прибор учета: ВКТ-7 № : 258263

Тхв = 5°C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ												РЕВЕРС			ГВС											
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал
23.06	24,0	26,5	64,5	-38,0	1,7	3,6	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	0,000	16,81	17,10	0,953	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,16	0,00	16,16
24.06	24,0	27,0	60,8	-33,8	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	18,96	19,31	1,069	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		18,30	0,00	18,30
25.06	24,0	27,7	61,3	-33,5	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17,48	17,76	-0,989	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,72	0,00	16,72
26.06	24,0	28,1	64,1	-36,0	1,0	3,7	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	16,99	17,30	-0,981	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,44	0,00	16,44
27.06	24,0	27,8	59,8	-32,0	1,0	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17,24	17,52	-0,952	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,65	0,00	16,65
28.06	24,0	28,0	60,5	-32,5	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	18,92	19,23	1,065	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		18,30	0,00	18,30
29.06	24,0	28,1	61,7	-33,6	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17,79	18,11	1,020	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		17,23	0,00	17,23
30.06	24,0	27,8	61,4	-33,6	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17,13	17,41	-0,970	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,56	0,00	16,56
01.07	24,0	28,1	61,3	-33,2	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	18,62	18,95	1,060	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		18,15	0,00	18,15
02.07	24,0	29,2	62,6	-33,4	1,0	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17,53	17,83	1,018	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		17,00	0,00	17,00
03.07	24,0	29,7	62,1	-32,4	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	15,58	15,85	0,892	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		15,03	0,00	15,03
04.07	24,0	29,6	60,6	-31,0	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	14,64	14,90	0,822	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		14,11	0,00	14,11
05.07	24,0	29,4	61,1	-31,6	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17,13	17,42	-0,978	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,58	0,00	16,58
06.07	24,0	29,4	62,7	-33,2	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	15,80	16,07	-0,914	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		15,28	0,00	15,28
07.07	24,0	29,1	61,9	-32,7	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17,13	17,43	-0,976	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,64	0,00	16,64
08.07	24,0	29,4	62,2	-32,8	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	16,34	16,63	0,939	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		15,78	0,00	15,78
09.07	24,0	29,2	61,7	-32,4	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	16,54	16,81	0,945	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		15,94	0,00	15,94
10.07	24,0	28,7	60,2	-31,5	1,0	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17,30	17,60	0,948	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,80	0,00	16,80
11.07	24,0	27,5	61,3	-33,8	1,0	3,7	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	17,51	17,79	0,936	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		17,00	0,00	17,00
12.07	24,0	27,5	60,4	-32,9	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17,82	18,14	1,002	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		17,34	0,00	17,34
13.07	24,0	28,0	61,3	-33,3	1,0	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17,59	17,90	0,999	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		17,11	0,00	17,11
14.07	24,0	28,2	61,0	-32,7	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	16,86	17,15	0,954	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,36	0,00	16,36
15.07	24,0	28,3	61,7	-33,4	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17,76	18,09	1,013	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		17,30	0,00	17,30
16.07	24,0	28,0	61,7	-33,8	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	16,99	17,29	0,968	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,49	0,00	16,49
17.07	24,0	28,1	61,4	-33,3	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	16,88	17,18	0,958	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,42	0,00	16,42
18.07	24,0	27,6	61,0	-33,4	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	16,04	16,31	0,909	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		15,54	0,00	15,54
19.07	24,0	27,4	61,1	-33,7	1,2	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	16,65	16,95	0,952	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,14	0,00	16,14
20.07	24,0	27,7	62,1	-34,4	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	16,70	17,01	0,961	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,21	0,00	16,21
21.07	24,0	28,1	62,2	-34,1	1,0	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	16,26	16,53	0,933	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		15,67	0,00	15,67
22.07	24,0	28,0	61,8	-33,8	1,0	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17,58	17,90	1,006	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		17,06	0,00	17,06
Итого	720,0	28,2	61,6	-33,3	1,0	3,7	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	0,000	512,57	521,47	29,082	720,0	0,0	0,0	7,0	5,0	0,00	0,00	0,00	496,31	0,00	496,31	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	8738,00	37146,01	28564,28	38147,37	28851,01	1491,179	5912,68	5961,54		9371,00			13466,14	6643,06	
22.07.20 23:59	9458,00	37146,01	28564,35	38147,37	28851,08	1491,179	6425,93	6483,71		10091,00			13963,14	6643,06	
Итого:	720,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,000	513,25	522,17		720,00			497,00	0,00	

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.



ПОДПИСЬ

