

Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-6 Свердлова, 50

Прибор учета: ВКТ-7 №: 261496

T_{хв} = 5°C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС												
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал
23.06	24,0	26,0	65,4	-39,5	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,31	8,50	0,527	24,0	56,9		5,0		8,05		8,05	8,15		8,15	0,418
24.06	24,0	26,3	66,1	-39,7	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,63	8,82	0,543	24,0	56,1		5,0		8,39		8,39	8,48		8,48	0,431
25.06	24,0	26,5	65,9	-39,3	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,16	7,32	0,453	24,0	56,1		5,0		6,91		6,91	7,00		7,00	0,353
26.06	24,0	26,9	66,8	-39,8	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,42	6,59	0,418	24,0	57,2		5,0		6,24		6,24	6,30		6,30	0,325
27.06	24,0	26,1	66,5	-40,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,36	8,54	0,525	24,0	55,8		5,0		8,11		8,11	8,22		8,22	0,410
28.06	24,0	26,4	53,2	-26,8	5,0	5,0	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	7,45	7,60	0,479	24,0	57,3		5,0		7,19		7,19	7,30		7,30	0,375
29.06	24,0	26,9	54,8	-27,9	5,0	5,0	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	6,86	6,99	0,440	24,0	56,6		5,0		6,60		6,60	6,68		6,68	0,340
30.06	24,0	27,1	66,0	-38,9	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,89	7,04	0,433	24,0	55,5		5,0		6,73		6,73	6,79		6,79	0,340
01.07	24,0	27,2	65,4	-38,1	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,09	8,24	0,514	24,0	57,5		5,0		7,85		7,85	7,95		7,95	0,412
02.07	24,0	27,7	66,9	-39,2	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,45	7,61	0,483	24,0	57,8		5,0		7,31		7,31	7,39		7,39	0,384
03.07	24,0	28,2	66,4	-38,2	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,45	7,61	0,479	24,0	58,0		5,0		7,26		7,26	7,37		7,37	0,384
04.07	24,0	28,3	65,5	-37,2	5,0	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,00	8,17	0,507	24,0	58,0		5,1		7,86		7,86	7,97		7,97	0,414
05.07	24,0	28,6	67,0	-38,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,20	9,39	0,604	24,0	59,3		5,0		9,02		9,02	9,15		9,15	0,489
06.07	24,0	29,0	67,2	-38,3	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,42	7,59	0,482	24,0	57,0		5,0		7,27		7,27	7,37		7,37	0,377
07.07	24,0	29,0	67,3	-38,3	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,79	7,97	0,508	24,0	57,7		5,0		7,63		7,63	7,75		7,75	0,401
08.07	24,0	28,9	66,4	-37,5	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,86	8,05	0,511	24,0	58,3		5,0		7,76		7,76	7,85		7,85	0,414
09.07	24,0	28,7	68,0	-39,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,01	7,15	0,465	24,0	58,3		5,0		6,87		6,87	6,95		6,95	0,365
10.07	24,0	28,1	65,5	-37,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,44	6,55	0,407	24,0	55,7		5,0		6,28		6,28	6,37		6,37	0,317
11.07	24,0	27,3	66,2	-38,9	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,05	9,23	0,558	24,0	54,5		5,0		8,89		8,89	9,01		9,01	0,440
12.07	24,0	27,5	65,9	-38,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,01	7,13	0,444	24,0	55,3		5,0		6,84		6,84	6,93		6,93	0,346
13.07	24,0	27,9	66,5	-38,6	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,09	8,25	0,520	24,0	57,3		5,0		7,94		7,94	8,04		8,04	0,415
14.07	24,0	28,0	66,4	-38,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,09	7,25	0,460	24,0	56,3		5,0		6,98		6,98	7,07		7,07	0,357
15.07	24,0	28,0	65,8	-37,9	5,0	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,83	6,93	0,433	24,0	56,7		5,0		6,65		6,65	6,74		6,74	0,343
16.07	24,0	27,8	66,4	-38,5	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,25	7,39	0,463	24,0	56,0		5,0		7,10		7,10	7,20		7,20	0,358
17.07	24,0	28,0	64,4	-36,4	5,0	5,0	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,000	7,70	7,86	0,497	24,0	57,5		5,0		7,54		7,54	7,64		7,64	0,393
18.07	24,0	27,8	65,5	-37,8	5,0	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,63	6,79	0,425	24,0	55,8		5,0		6,53		6,53	6,60		6,60	0,332
19.07	24,0	27,8	67,0	-39,2	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	8,95	9,14	0,581	24,0	58,4		5,0		8,77		8,77	8,90		8,90	0,468
20.07	24,0	28,0	66,6	-38,5	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,71	7,87	0,493	24,0	56,6		5,0		7,60		7,60	7,68		7,68	0,391
21.07	24,0	28,1	66,6	-38,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	6,72	6,86	0,430	24,0	62,8		5,0		6,40		6,40	6,50		6,50	0,370
22.07	24,0	28,5	68,0	-39,5	4,0	4,1	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	0,000	7,02	7,19	0,454	24,0	67,3		4,1		5,08		5,08	5,19		5,19	0,316
Итого	720,0	27,7	65,5	-37,8	5,0	5,0	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,09	0,000	226,84	231,62	14,536	729,0	57,4	0,0	5,0	0,0	219,65	0,00	219,65	222,54		222,54	11,478

Показания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	8381,00	19736,55	17937,93	20284,75	18137,68	652,663	656,51	669,02		8381,00	2152,98		2290,65		140,435
22.07.20 23:59	9101,00	19736,55	17938,02	20284,75	18137,77	652,663	883,35	900,64		9101,00	2572,63		2423,19		151,913
Итого:	720,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,000	226,84	231,62		720,00	219,65		222,54		11,478

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

подпись

Шифр	Потребитель	S, м2	Горячая вода		Итого Q общ. Гкал.
			м3	Гкал.	
0 21	Население + СОИ		231,620	14,777	
	отопление и гвс		231,620	14,777	14,536

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

24.07.2020