

Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК- 8 60 лет ВЛКСМ, 16

Прибор учета: ВКТ-7 № : 242602

Тхв = 5°C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС													
	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал	
23.06	24,0	22,6	57,2	-34,6	1,4	6,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,66	11,84	0,624	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	11,13	0,00	11,13	
24.06	24,0	24,3	59,8	-35,5	1,5	6,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	14,54	14,80	0,817	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	13,79	0,00	13,79	
25.06	24,0	25,4	62,7	-37,3	1,5	6,4	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,001	11,76	12,01	0,701	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,32	0,00	10,32	
26.06	24,0	26,0	56,8	-30,8	1,5	6,4	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,005	11,51	11,74	0,700	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	
27.06	24,0	26,1	56,7	-30,6	1,5	6,4	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,003	11,62	11,86	0,703	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,77	0,00	10,77	
28.06	24,0	26,5	49,4	-22,9	1,5	6,4	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,12	-0,001	13,03	13,29	0,796	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	12,17	0,00	12,17	
29.06	24,0	26,3	57,8	-31,5	1,5	6,4	0,00	0,18	-0,18	0,00	0,18	-0,001	11,58	11,82	0,714	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,72	0,00	10,72	
30.06	24,0	26,2	58,2	-32,0	1,4	6,4	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	0,000	19,30	19,71	1,205	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	9,79	0,00	9,79	
01.07	24,0	27,2	55,6	-28,3	1,5	6,4	0,00	0,22	-0,22	0,00	0,22	-0,003	12,73	12,99	0,782	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	11,84	0,00	11,84	
02.07	24,0	29,4	63,0	-33,6	1,7	6,4	0,00	0,13	-0,13	0,00	0,13	0,000	11,39	11,61	0,709	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,65	0,00	10,65	
03.07	24,0	29,9	58,6	-28,7	1,7	6,4	0,00	0,39	-0,39	0,00	0,39	-0,010	11,33	11,57	0,705	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,34	0,00	10,34	
04.07	24,0	29,6	59,5	-29,8	1,6	6,4	0,00	0,31	-0,31	0,00	0,31	-0,008	11,42	11,68	0,707	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,52	0,00	10,52	
05.07	24,0	28,7	55,5	-26,8	1,5	6,4	0,00	0,39	-0,39	0,00	0,39	-0,012	11,03	11,25	0,682	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,02	0,00	10,02	
06.07	24,0	28,3	59,5	-31,1	1,5	6,4	0,00	0,42	-0,42	0,00	0,42	-0,013	11,13	11,36	0,695	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,11	0,00	10,11	
07.07	24,0	27,6	58,4	-30,8	1,4	6,4	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,52	-0,011	10,37	10,60	0,639	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	9,29	0,00	9,29	
08.07	24,0	27,5	56,8	-29,2	1,4	6,4	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,51	-0,011	10,92	11,14	0,673	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	9,83	0,00	9,83	
09.07	24,0	26,8	57,5	-30,7	1,3	6,4	0,00	0,42	-0,42	0,00	0,42	-0,012	11,09	11,32	0,697	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,08	0,00	10,08	
10.07	24,0	25,7	58,2	-32,5	1,3	6,4	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,45	-0,011	10,63	10,84	0,652	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	9,63	0,00	9,63	
11.07	24,0	24,5	52,9	-28,3	1,2	6,4	0,00	0,46	-0,46	0,00	0,46	-0,012	11,60	11,82	0,694	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,57	0,00	10,57	
12.07	24,0	25,3	52,5	-27,1	1,2	6,4	0,00	0,40	-0,40	0,00	0,40	-0,010	11,47	11,67	0,701	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,47	0,00	10,47	
13.07	24,0	26,5	59,1	-32,5	1,3	6,4	0,00	0,38	-0,38	0,00	0,38	-0,010	12,01	12,24	0,743	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	11,08	0,00	11,08	
14.07	24,0	27,4	58,6	-31,2	1,3	6,4	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,45	-0,013	12,32	12,56	0,758	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	11,31	0,00	11,31	
15.07	24,0	26,4	56,6	-30,2	1,3	6,4	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,014	11,70	11,94	0,721	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,60	0,00	10,60	
16.07	24,0	25,6	53,6	-28,1	1,2	6,4	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,51	-0,013	12,04	12,29	0,744	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,97	0,00	10,97	
17.07	24,0	25,8	56,0	-30,3	1,2	6,4	0,00	0,46	-0,46	0,00	0,46	-0,010	11,89	12,10	0,728	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,91	0,00	10,91	
18.07	24,0	25,3	55,4	-30,1	1,2	6,4	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,53	-0,013	10,74	10,95	0,659	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	
19.07	24,0	25,2	55,3	-30,1	1,2	6,4	0,00	0,49	-0,49	0,00	0,49	-0,013	11,28	11,49	0,697	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,26	0,00	10,26	
20.07	24,0	25,9	59,9	-34,0	1,2	6,4	0,00	0,28	-0,28	0,00	0,28	-0,005	13,58	13,87	0,851	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	12,74	0,00	12,74	
21.07	24,0	26,1	57,0	-30,9	1,2	6,4	0,00	0,46	-0,46	0,00	0,46	-0,011	11,81	12,06	0,742	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	10,85	0,00	10,85	
22.07	24,0	26,1	55,3	-29,2	1,2	6,4	0,00	0,43	-0,43	0,00	0,43	-0,012	12,21	12,47	0,760	24,0				7,0	5,0		0,00	0,00	11,26	0,00	11,26	
Итого	720,0	26,5	57,1	-30,6	1,4	6,4	0,00	10,18	-10,18	0,00	10,18	-0,238	359,69	366,89	21,999	720,0	0,0	0,0	7,0	5,0	0,00	0,00	0,00	322,22	0,00	322,22	0,000	

Показания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ					РЕВЕРС			ГВС						
	Нараб отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	13869,00	53020,41	49701,58	54432,19	50328,51	1484,002	857,95	871,87		14125,00			21259,00	15856,45	
22.07.20 23:59	14589,00	53020,41	49711,88	54432,19	50338,81	1483,759	1218,01	1239,13		14845,00			21581,44	15856,45	
Итого:	720,00	0,00	10,30	0,00	10,30	-0,243	360,06	367,26		720,00			322,44	0,00	

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

подпись



ЖЭК - 8, 60 лет ВЛКСМ, 16

Vг = 366,890 м3. Q гвс = 25,279 Гкал.
 реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
 Слив = 366,890 м3. Q гвс = 25,279 Гкал.
 Q потреб. = 25,279 Гкал.
 Q отопл. = 0,000 Гкал.

Итого :

Слив = 366,890 м3. Q гвс = 25,279 Гкал.
 Q потреб. = 25,279 Гкал. Q факт = 21,999 Гкал.
 Q отопл. = 0,000 Гкал.