

Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7 по ТВ-1, ТВ-2 за Июль 2020г.

Абонент : ООО "Ленинградское"
 Адрес : ул. 60лет ВЛКСМ, 48
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 152389

Тхв, °С = 5
 ВНР, час М1, т1, М2, т2, М1-М2, т Qo, НС, Тв1

Договор : Тип расходомера : ПРЭМ
 Система отопления (ТВ-1) Т Qo, НС, Тв1
 Система ГВС (ТВ-2) М1, т1, Qгвс, Гкал Qобщ, Гкал
 Формулы : ТВ-1 Qo=M1(t1-h2)+M1(t2-hx) Qобщ=Qo+Qгвс
 ТВ-2 только летом Qгвс=M1(t1-hx)
 Поверка : 2023-12

Дата	ВНР, час	М1, т	т1, °С	М2, т	т2, °С	М1-М2, т	Qo, Гкал	НС, Тв2
23.06.2020	24,00	0,000	29,74	0,000	61,50	0,000	0,000	1,388
24.06.2020	24,00	0,000	31,09	0,000	62,20	0,000	0,000	1,565
25.06.2020	24,00	0,010	31,59	0,010	62,98	0,000	0,000	1,299
26.06.2020	24,00	0,000	31,58	0,000	62,60	0,000	0,000	1,217
27.06.2020	24,00	0,000	31,81	0,000	62,49	0,000	0,000	1,379
28.06.2020	24,00	0,000	31,85	0,000	61,62	0,000	0,000	1,688
29.06.2020	24,00	0,000	32,17	0,000	63,61	0,000	0,000	1,465
30.06.2020	24,00	0,000	31,31	0,000	62,13	0,000	0,000	1,388
01.07.2020	24,00	0,000	31,90	0,000	61,99	0,000	0,000	1,511
02.07.2020	24,00	0,000	33,15	0,000	62,75	0,000	0,000	1,321
03.07.2020	24,00	0,000	34,07	0,000	64,21	0,000	0,000	1,304
04.07.2020	24,00	0,000	34,03	0,000	64,21	0,000	0,000	1,255
05.07.2020	24,00	0,000	33,54	0,000	63,31	0,000	0,000	1,588
06.07.2020	24,00	0,000	33,68	0,000	63,96	0,000	0,000	1,271
07.07.2020	24,00	0,000	32,99	0,000	62,77	0,000	0,000	1,225
08.07.2020	24,00	0,000	33,22	0,000	63,48	0,000	0,000	1,284
09.07.2020	24,00	0,000	32,31	0,000	63,39	0,000	0,000	1,261
10.07.2020	24,00	0,000	32,08	0,000	63,75	0,000	0,000	1,247
11.07.2020	24,00	0,000	30,52	0,000	61,08	0,000	0,000	1,160
12.07.2020	24,00	0,000	31,17	0,000	62,87	0,000	0,000	1,424
13.07.2020	24,00	0,000	31,88	0,000	61,85	0,000	0,000	1,208
14.07.2020	24,00	0,000	32,09	0,000	61,21	0,000	0,000	1,199
15.07.2020	24,00	0,000	31,86	0,000	61,88	0,000	0,000	1,307
16.07.2020	24,00	0,000	31,02	0,000	62,73	0,000	0,000	1,285
17.07.2020	24,00	0,000	31,03	0,000	61,46	0,000	0,000	1,179
18.07.2020	24,00	0,000	31,13	0,000	62,04	0,000	0,000	1,179
19.07.2020	24,00	0,000	31,01	0,000	62,21	0,000	0,000	1,200
20.07.2020	24,00	0,000	31,30	0,000	62,01	0,000	0,000	1,506
21.07.2020	24,00	0,000	30,99	0,000	61,61	0,000	0,000	1,302
22.07.2020	24,00	0,000	31,13	0,000	63,31	0,000	0,000	1,336
Среднее	24,00	0,000	31,91	0,000	62,52	0,000	0,000	1,410
Итого	720,00	0,010	23,07,2020	0,010	62,52	0,000	0,000	40,172

Дата печати отчета : 23.07.2020
 Период нормальный работы системы отопления, ч : 720
 Период отсутствия работы системы отопления, ч : 0
 Ответственный за учет : Крацов Е.О.

Подпись _____
 Подпись и дата _____

Подготовлен программами ЗАО "ВЭПЕТ", www.vzjloj.ru

Улица	здание	дом	Адрес	Мед	Истор	Истор
ул. 60 лет ВЛКСМ	48	66,769	50,186	Т 64,134	94,206	Август

шифр	Получатель	отопление		ТВС		Прим	Всего по ПВ
		М2	Гкал	М3	Гкал		
3049	ООО "Ленинградское" по ПВ	7939,30	0,000	683,440	47,089		0,0689
3049	ООО "Ленинградское" (ФКП)			389,234	40,539		0,01580
4993	Гражданский РФ Копылов В.В.	95,90	0,000	0,300	0,021	всч	1,515
3466	пом. 40 Жилова Т.С. 80,4к-2	80,40	0,000	0,000	0,000	всч	1,270
3049	СОИ		0,000	683,740	47,110		128,226
Всего		8115,60	0,000	683,740	47,110		128,226

60 лет ВЛКСМ, 48
 июль 2020г.
 1 л = 0,0 град.
 1,00 град/м3
 плотность воды = 1,00 град/м3
 М.г = 0,000 м3
 V.г = 0,000 м3
 ТВС по ТВ-1 : 0,000 Гкал
 ТВС по ТВ-2 : 47,110 Гкал
 683,740 м3 : 47,110 Гкал
 683,740 м3 : 47,110 Гкал
 Qот. = 47,110 Гкал
 Qобщ = 47,110 Гкал