

Отчет о теплоснабжении

с 24.04.2020 по 23.05.2020

Потребитель: ООО "ПРЭХ ГХК" общежитие квартирного типа № 6

Адрес: г. Железногорск, ул. Свердлова, 44

Договор №: _____ от _____


Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 104553

Дата	Теплоснабжение									Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	
24.04.20	62,9	35,6	27,3	15,86	15,62	15,21	15,21	0,41	0,437	24,00
25.04.20	63,2	35,9	27,3	15,37	15,13	14,75	14,75	0,38	0,426	24,00
26.04.20	62,1	35,1	27,0	15,31	15,07	14,70	14,70	0,37	0,420	24,00
27.04.20	61,7	36,0	25,7	17,68	17,44	16,98	16,96	0,48	0,461	24,00
28.04.20	61,7	35,8	25,9	16,35	16,08	15,72	15,69	0,39	0,428	24,00
29.04.20	62,6	35,7	26,9	14,97	14,73	14,38	14,38	0,35	0,406	24,00
30.04.20	60,7	35,5	25,2	15,10	14,86	14,55	14,55	0,31	0,385	24,00
01.05.20	60,4	35,1	25,3	15,11	14,87	14,54	14,54	0,33	0,385	24,00
02.05.20	60,0	34,8	25,3	15,06	14,82	14,49	14,49	0,33	0,384	24,00
03.05.20	60,0	35,9	24,1	17,67	17,43	17,01	17,01	0,42	0,433	24,00
04.05.20	60,4	36,7	23,7	18,55	18,31	17,84	17,84	0,47	0,447	24,00
05.05.20	59,6	36,2	23,4	19,18	18,94	18,47	18,41	0,53	0,461	24,00
06.05.20	60,8	36,7	24,1	19,31	19,01	18,60	18,45	0,56	0,478	24,00
07.05.20	62,9	34,6	28,3	14,23	13,99	13,66	13,66	0,33	0,405	24,00
08.05.20	62,4	35,0	27,5	15,51	15,27	14,91	14,91	0,36	0,429	24,00
09.05.20	61,0	37,1	23,9	20,49	20,19	19,77	19,71	0,48	0,499	24,00
10.05.20	61,1	36,4	24,7	17,99	17,75	17,32	17,32	0,43	0,449	24,00
11.05.20	61,6	36,6	24,9	17,22	16,98	16,57	16,57	0,41	0,435	24,00
12.05.20	61,5	36,1	25,4	5,87	5,78	5,64	5,64	0,14	0,151	24,00
13.05.20	53,8	28,8	24,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	24,00
14.05.20	52,7	27,6	25,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	24,00
15.05.20	55,2	26,8	28,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	24,00
16.05.20	55,2	26,5	28,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	24,00
17.05.20	55,0	26,5	28,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	24,00
18.05.20	55,1	26,4	28,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	24,00
19.05.20	41,7	25,1	16,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	24,00
20.05.20	37,8	29,6	8,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	24,00
21.05.20	25,0	43,4	-18,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	24,00
22.05.20	25,6	49,1	-23,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	24,00
23.05.20	25,9	51,2	-25,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	24,00
Итого	---	---	---	306,83	302,27	295,11	294,79	7,48 ✓	7,919 ✓	720,00
Средние	55,0	34,7	20,3	---	---	---	---	---	---	---

Дата	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
24.04.20 00:00	8475,00	8231,46	243,54	306,857	10983,00
24.05.20 00:00	8772,57	8521,67	250,90	314,645	11703,00
Итого:	297,57	290,21	7,36	7,788	720,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 7,919 Гкал

Представитель потребителя Гл. энергетик Козырев В.Н. 

Представитель теплоснабжающей организации _____

Ввод 1 ГВС

t 1 = 59,3 град.
плотность воды = 983,60 кг/м³
M г = 176,300 т.
V г = 179,240 м³; Qгвс= 12,350 Гкал
Qпотреб.= 12,529 Гкал

Ввод 2 Теплоснабжение

t 1 = 61,4 град.
плотность воды = 982,51 кг/м³
M г = 7,480 т.
V г = 7,613 м³; Qгвс= 0,525 Гкал
Qпотреб.= 7,919 Гкал
Qотоп.= 7,394 Гкал

ИТОГО: V_{общ} = **186,853 м³**; Qгвс= **12,875 Гкал**
Qот = 20,448 Гкал - 12,875 Гкал = **7,573 Гкал**
31.05.2020

Отчет о теплоснабжении

с 24.04.2020 по 23.05.2020

Потребитель: ООО "ПРЭХ ГХК" общежитие квартирного типа № 6

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 44

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 104553

Дата	ГВС									Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qгвс, Гкал	
24.04.20	62,8	55,5	7,3	27,92	27,44	23,11	22,81	4,6	0,4	24,00
25.04.20	63,1	55,5	7,6	27,00	26,52	21,70	21,46	5,1	0,5	24,00
26.04.20	62,0	54,6	7,4	27,27	26,79	22,10	21,86	4,9	0,4	24,00
27.04.20	61,6	54,2	7,4	27,77	27,29	22,09	21,85	5,4	0,5	24,00
28.04.20	61,7	54,5	7,2	27,73	27,25	22,82	22,58	4,7	0,4	24,00
29.04.20	62,5	55,3	7,1	28,60	28,11	22,76	22,47	5,6	0,5	24,00
30.04.20	60,5	54,0	6,5	30,31	29,83	24,53	24,24	5,6	0,5	24,00
01.05.20	60,3	53,8	6,5	30,37	29,88	25,61	25,29	4,6	0,4	24,00
02.05.20	59,9	53,5	6,5	31,08	30,60	25,16	24,85	5,8	0,5	24,00
03.05.20	59,9	53,4	6,5	30,62	30,13	25,88	25,61	4,5	0,4	24,00
04.05.20	60,3	53,9	6,3	31,46	30,97	25,84	25,49	5,5	0,5	24,00
05.05.20	59,5	53,1	6,4	31,63	31,15	25,07	24,76	6,4	0,5	24,00
06.05.20	61,2	53,9	7,2	30,33	29,82	24,69	24,43	5,4	0,5	24,00
07.05.20	62,8	55,5	7,2	29,62	29,14	23,98	23,67	5,5	0,5	24,00
08.05.20	62,3	55,0	7,4	29,32	28,83	24,12	23,82	5,0	0,5	24,00
09.05.20	60,9	54,1	6,8	29,81	29,32	24,75	24,49	4,8	0,4	24,00
10.05.20	61,0	54,3	6,7	30,65	30,14	24,81	24,49	5,6	0,5	24,00
11.05.20	61,5	54,8	6,6	31,12	30,59	25,05	24,70	5,9	0,5	24,00
12.05.20	59,6	54,8	4,8	15,35	15,12	9,56	9,41	5,7	0,4	24,00
13.05.20	57,8	31,0	26,8	7,15	7,04	0,00	0,00	7,0	0,4	24,00
14.05.20	56,8	29,5	27,3	7,04	6,93	0,00	0,00	6,9	0,4	24,00
15.05.20	58,1	28,8	29,3	7,01	6,88	0,00	0,00	6,9	0,4	24,00
16.05.20	57,5	28,5	29,0	6,84	6,75	0,00	0,00	6,8	0,4	24,00
17.05.20	60,6	28,6	32,0	8,23	8,08	0,00	0,00	8,1	0,4	24,00
18.05.20	59,4	28,5	30,8	7,47	7,34	0,00	0,00	7,3	0,4	24,00
19.05.20	56,5	26,9	29,7	5,56	5,48	0,00	0,00	5,5	0,3	24,00
20.05.20	48,6	26,0	22,6	6,96	6,88	0,00	0,00	6,9	0,3	24,00
21.05.20	50,4	24,7	25,7	7,21	7,15	0,00	0,00	7,2	0,3	24,00
22.05.20	53,6	25,0	28,6	7,04	6,98	0,00	0,00	7,0	0,3	24,00
23.05.20	56,2	25,2	31,0	6,23	6,15	0,00	0,00	6,2	0,3	24,00
Итого	---	---	---	624,70	614,58	443,63	438,28	176,30	12,529	720,00
Средние	59,3	44,5	14,7	---	---	---	---	---	---	---

Дата	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
24.04.20 00:00	9281,20	6805,58	2475,62	196,405	10983,00
24.05.20 00:00	9889,27	7236,44	2652,83	208,928	11703,00
Итого:	608,07	430,86	177,21	12,523	720,00

Всего по ГВС: Qгвс = 12,529 Гкал

Расход по ГВС: Mгвс = 176,30 т

Представитель потребителя Гл. энергетик Козырев В.Н.



Представитель теплоснабжающей организации _____

