

Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-2 Свердлова, 20

Прибор учета: ВКТ-7 № : 247899

Т_{хв} = 5°С

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС											
	Нар., час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар., час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³
23.04	24,0	62,9	45,0	17,9	6,7	5,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	59,8	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
24.04	24,0	63,3	46,1	17,2	6,8	5,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	58,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
25.04	24,0	63,7	46,5	17,1	6,7	5,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	59,2	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
26.04	24,0	62,6	45,4	17,2	6,6	5,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	58,7	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
27.04	24,0	62,2	45,1	17,1	6,6	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	58,5	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
28.04	24,0	62,3	45,4	17,0	6,7	5,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	58,0	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
29.04	24,0	63,2	46,8	16,3	6,8	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	59,6	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
30.04	24,0	61,2	46,1	15,1	6,7	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	57,9	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
01.05	24,0	60,9	45,6	15,3	6,7	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	56,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
02.05	24,0	60,6	44,9	15,7	6,7	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	55,7	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
03.05	24,0	60,4	44,9	15,6	6,7	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	56,9	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
04.05	24,0	60,8	45,4	15,4	6,7	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	57,5	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
05.05	24,0	60,0	43,6	16,4	6,7	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	55,1	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
06.05	24,0	61,6	43,8	17,8	6,7	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	58,5	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
07.05	24,0	64,0	45,2	18,8	6,8	5,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	61,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
08.05	24,0	63,4	44,6	18,8	6,7	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	59,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
09.05	24,0	62,0	44,1	17,9	6,7	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	56,1	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
10.05	24,0	61,9	44,9	17,1	6,7	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	58,3	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
11.05	24,0	62,4	46,1	16,3	6,8	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	58,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
12.05	24,0	59,2	38,4	20,9	6,3	5,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	56,1	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
13.05	24,0	52,8	23,0	29,8	6,2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	51,3	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
14.05	24,0	56,1	24,4	31,7	6,2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	54,6	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
15.05	24,0	61,0	22,8	38,1	6,3	6,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	59,0	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
16.05	24,0	60,8	22,5	38,3	6,3	6,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	58,6	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
17.05	24,0	61,1	23,0	38,0	6,3	6,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	59,0	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
18.05	24,0	61,3	22,9	38,4	6,3	6,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	59,2	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
19.05	24,0	43,0	21,6	21,4	4,1	4,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	42,0	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
20.05	24,0	34,7	28,7	5,9	4,7	4,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	40,4	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
21.05	24,0	26,8	56,0	-29,2	6,1	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	53,6	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
22.05	24,0	26,3	53,3	-27,0	6,1	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				24,0	50,6	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000
Итого	720,0	57,4	39,9	17,5	6,4	5,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			0,000	720,0	56,3	0,0	5,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.04.20 00:00	12302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				12302,00	1240,88	1274,30	1274,30		88,547
22.05.20 23:59	13022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				13022,00	1240,88	1274,30	1274,30		88,547
Итого:	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				720,00	0,00	0,00	0,00		0,000

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

Казин М.С.

подпись



Приложение к отчету по теплосчетчику № 247899 ЖЭК - 2, Свердлова, 20

май.20

дата	часы	слив, м3
апр.19	744	163,72
май.19	720	155,54
июн.19	744	152,28
дек.19	720	119,61
январ.20	744	112,214
февр.20	744	127,3
Итого:	4416	830,664

Слив за 720 час, м3=

135,434 м3/мес
 Q_{гвс} = 8,641 Гкал

Шифр	Потребитель	Договорной расход на горячее водосн.		S	Горячая вода по т/сч.		норматив Гкал.
		м3/мес.	Гкал/мес.			м3/мес.	
021 ч.20	Население+СОИ			1504,5		134,670	8,592
5013	Голуб Н.Ю.	0	0,000	73,6	воломер	0,000	0,000
5049	Михайлова М.И	0,764	0,049	65,5	воломер	0,764	0,049
	Всего:					135,434	8,641
		ГВС по т/сч.				135,434	8,641
					норм		8,641
					факт		8,641