

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Октябрь 2020г.

Потребитель : ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России

Адрес : ул. Кирова, 11

Договор :

Температура холодной воды, °C : 5,00

Тип прибора : ТСРВ-010

Номер прибора : 210465

Режим работы : А-6

Расчетные формулы :

$W1 = m2 * (h1 - h2)$

$W2 = m1 * (h4 - hхв)$

$W3 = W1 + W2$

$dt = t1 - t2$

Первая теплосистема

Вторая теплосистема

Дата	Первая теплосистема									Вторая теплосистема									W3, Гкал		
	n, ч	m1, т	t1, °C	P1, МПа	m2, т	t2, °C	P2, МПа	dG1, т	dt1, °C	W1, Гкал	n, ч	m4, т	t4, °C	P4, МПа	m5, т	t5, °C	P5, МПа	dG2, т		dt2, °C	W2, Гкал
26.09.2020	24,00	0,001	63,83	0,56	36,350	44,17	0,40		19,66	0,715	24,00	0,000	29,09	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,715
27.09.2020	24,00	0,000	63,89	0,56	36,230	44,57	0,40		19,32	0,700	24,00	0,000	29,35	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,700
28.09.2020	24,00	0,281	64,29	0,56	35,770	44,37	0,40		19,92	0,713	24,00	0,000	43,43	0,50	0,000	5,00	0,30			0,015	0,728
29.09.2020	24,00	0,430	64,02	0,56	34,880	43,88	0,40		20,14	0,701	24,00	0,000	44,02	0,50	0,000	5,00	0,30			0,024	0,725
30.09.2020	24,00	0,516	63,00	0,56	34,910	43,10	0,40		19,90	0,692	24,00	0,000	42,90	0,50	0,000	5,00	0,30			0,029	0,721
01.10.2020	24,00	0,432	64,33	0,56	36,940	44,23	0,40		20,10	0,741	24,00	0,000	44,21	0,50	0,000	5,00	0,30			0,025	0,766
02.10.2020	24,00	0,380	65,28	0,56	37,150	44,93	0,40		20,35	0,755	24,00	0,000	45,02	0,50	0,000	5,00	0,30			0,022	0,777
03.10.2020	24,00	0,000	65,40	0,56	35,520	44,92	0,40		20,48	0,727	24,00	0,000	30,30	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,727
04.10.2020	24,00	0,000	65,15	0,56	35,740	45,19	0,40		19,96	0,714	24,00	0,000	30,44	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,714
05.10.2020	24,00	0,344	65,24	0,56	35,490	45,18	0,40		20,06	0,712	24,00	0,000	44,23	0,50	0,000	5,00	0,30			0,019	0,731
06.10.2020	24,00	0,532	65,44	0,56	34,430	44,82	0,40		20,62	0,709	24,00	0,000	44,96	0,50	0,000	5,00	0,30			0,031	0,740
07.10.2020	24,00	0,621	65,07	0,56	34,540	44,27	0,40		20,80	0,716	24,00	0,000	46,29	0,50	0,000	5,00	0,30			0,036	0,752
08.10.2020	24,00	0,589	64,16	0,56	37,030	44,33	0,40		19,83	0,735	24,00	0,000	45,24	0,50	0,000	5,00	0,30			0,034	0,769
09.10.2020	24,00	0,439	65,65	0,56	37,200	44,88	0,40		20,77	0,772	24,00	0,000	44,66	0,50	0,000	5,00	0,30			0,026	0,798
10.10.2020	24,00	0,000	65,38	0,56	37,600	45,28	0,40		20,10	0,755	24,00	0,000	29,95	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,755
11.10.2020	24,00	0,000	68,29	0,56	37,700	46,45	0,40		21,84	0,827	24,00	0,000	29,85	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,827
12.10.2020	24,00	0,430	69,62	0,56	37,850	47,11	0,40		22,51	0,847	24,00	0,000	46,97	0,50	0,000	5,00	0,30			0,026	0,874
13.10.2020	24,00	0,402	64,69	0,56	37,650	44,89	0,40		19,80	0,745	24,00	0,000	44,70	0,50	0,000	5,00	0,30			0,023	0,767
14.10.2020	24,00	0,406	64,73	0,56	38,110	45,08	0,40		19,65	0,746	24,00	0,000	44,96	0,50	0,000	5,00	0,30			0,023	0,769
15.10.2020	24,00	0,410	65,91	0,56	39,000	45,97	0,40		19,94	0,778	24,00	0,000	45,38	0,50	0,000	5,00	0,30			0,024	0,802
16.10.2020	24,00	0,513	67,54	0,56	37,960	46,33	0,40		21,21	0,804	24,00	0,000	46,85	0,50	0,000	5,00	0,30			0,031	0,835
17.10.2020	24,00	0,000	66,45	0,56	38,050	46,35	0,40		20,10	0,765	24,00	0,000	29,93	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,765
18.10.2020	24,00	0,000	67,92	0,56	38,560	47,82	0,40		20,10	0,775	24,00	0,000	30,56	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,775
19.10.2020	24,00	0,431	67,57	0,56	36,630	46,36	0,40		21,21	0,776	24,00	0,000	44,72	0,50	0,000	5,00	0,30			0,026	0,802
20.10.2020	24,00	0,375	67,09	0,56	35,990	45,61	0,40		21,48	0,772	24,00	0,000	45,49	0,50	0,000	5,00	0,30			0,022	0,794
21.10.2020	24,00	0,604	67,06	0,56	35,130	45,46	0,40		21,60	0,756	24,00	0,000	45,74	0,50	0,000	5,00	0,30			0,037	0,793
22.10.2020	24,00	0,294	66,63	0,56	34,890	45,52	0,40		21,11	0,736	24,00	0,000	45,37	0,50	0,000	5,00	0,30			0,016	0,752
23.10.2020	24,00	0,540	66,85	0,56	34,440	45,47	0,40		21,38	0,736	24,00	0,000	46,15	0,50	0,000	5,00	0,30			0,033	0,768
24.10.2020	24,00	0,001	66,86	0,56	34,480	45,78	0,40		21,08	0,727	24,00	0,000	31,20	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,727
25.10.2020	24,00	0,000	66,70	0,56	33,800	45,29	0,40		21,41	0,723	24,00	0,000	30,19	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,723
Среднее		0,299	65,80	0,56	36,334	45,25	0,40		20,55	0,746		0,000	40,07	0,50	0,000	5,00	0,30			0,017	0,763

Итого	720,00	8,970	1090,020	22,369	720,00	0,000	0,000	0,522	22,891
--------------	--------	-------	----------	--------	--------	-------	-------	-------	--------

	Дата и время	т1, т	т2, т	т4, т	т5, т	W1, Гкал	W2, Гкал	Время н.с.1, ч	Время н.с.2, ч	
Показания	25.09.2020 23:00:00	Поле2:	259,997	14545,690	0,000	0,000	390,343	12,677	345,83	6,97
счетчиков	25.10.2020 23:00:00	Поле2:	268,968	15635,710	0,000	0,000	412,712	13,200	345,83	6,97

Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч : 0,00 **Суммарное время аварийных ситуаций 2, ч :** 0,00

®

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Ответственный за учет тепловой энергии : _____ / Селезнев С.В. /

Отчет принят « _____ **» 200** г. _____ / _____ /