

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Октябрь 2020 г.

Потребитель :

ООО "Ардис" Тип прибора : ТСРВ-

Адрес : ул.Советская, 12

Номер прибора : 508073

Договор :

Режим работы : Аналог А-2

Поверка :

Расчетные формулы : $W_{\text{общ}} = W_4 + W_5 (W_{\text{от}} + W_{\text{ГВС}})$

$dt = t_1 - t_2$

$dG = m_1 - m_2$

Температура холодной воды, °C : 5,00 Гпр1 = 0,000 т/ч Гпр2 = 0,000 т/ч Гпр3 = 0,000 т/ч

Дата	п, ч	Отопление						ГВС			Вобщ, Гкал	
		m1, т	t1, °C	m2, т	t2, °C	dt, °C	dG, т	Wот, Гкал	m3, т	t3, °C		W ГВС, Гкал
26.09.2020	24,00	10,065	63,63	0,000	33,93	29,70	10,07	0,299	0,000	30,68	0,000	0,299
27.09.2020	24,00	4,029	64,21	0,000	34,30	29,91	4,03	0,120	0,000	30,88	0,000	0,120
28.09.2020	24,00	1,719	63,79	0,000	34,24	29,55	1,72	0,051	0,000	31,75	0,000	0,051
29.09.2020	24,00	1,226	63,77	0,000	34,28	29,49	1,23	0,036	0,000	32,63	0,000	0,036
30.09.2020	24,00	1,294	62,06	0,000	32,88	29,18	1,29	0,038	0,000	31,39	0,000	0,038
01.10.2020	24,00	0,892	62,50	0,000	33,52	28,98	0,89	0,027	0,000	31,68	0,000	0,027
02.10.2020	24,00	0,222	64,71	0,000	35,24	29,47	0,22	0,007	0,000	33,27	0,000	0,006
03.10.2020	24,00	0,175	64,75	0,000	36,07	28,68	0,18	0,005	0,000	32,41	0,000	0,005
04.10.2020	24,00	0,141	64,69	0,000	36,35	28,34	0,14	0,004	0,000	32,78	0,000	0,004
05.10.2020	24,00	0,440	64,67	0,000	36,65	28,02	0,44	0,012	0,000	37,64	0,000	0,012
06.10.2020	24,00	0,831	64,98	0,000	35,89	29,09	0,83	0,025	0,000	33,48	0,000	0,025
07.10.2020	24,00	0,150	63,74	0,000	34,89	28,85	0,15	0,005	0,000	33,87	0,000	0,004
08.10.2020	24,00	1,241	62,52	0,000	34,97	27,55	1,24	0,034	0,000	32,94	0,000	0,035
09.10.2020	24,00	3,689	64,74	0,000	35,82	28,92	3,69	0,107	0,000	36,54	0,000	0,107
10.10.2020	24,00	1,502	64,84	0,000	35,41	29,43	1,50	0,044	0,000	32,06	0,000	0,044
11.10.2020	24,00	1,176	69,50	0,000	35,92	33,58	1,18	0,038	0,000	32,60	0,000	0,038
12.10.2020	24,00	0,621	70,88	0,000	36,94	33,94	0,62	0,021	0,001	36,82	0,000	0,021
13.10.2020	24,00	0,324	63,75	0,000	35,70	28,05	0,32	0,009	0,000	33,82	0,000	0,009
14.10.2020	24,00	0,442	63,73	0,000	35,85	27,88	0,44	0,012	0,000	34,12	0,000	0,012
15.10.2020	24,00	5,054	66,68	0,000	35,98	30,70	5,05	0,153	0,000	34,47	0,000	0,153
16.10.2020	24,00	8,890	66,88	0,000	36,48	30,40	8,89	0,272	0,000	34,46	0,000	0,272
17.10.2020	24,00	0,473	65,81	0,000	35,97	29,84	0,47	0,014	0,000	32,98	0,000	0,014
18.10.2020	24,00	0,144	68,06	0,000	37,15	30,91	0,14	0,004	0,000	33,83	0,000	0,004
19.10.2020	24,00	0,483	66,92	0,000	36,19	30,73	0,48	0,015	0,000	33,76	0,000	0,015
20.10.2020	24,00	0,040	66,45	0,000	35,63	30,82	0,04	0,001	0,000	34,08	0,000	0,001
21.10.2020	24,00	0,002	66,09	0,000	35,90	30,19	0,00	0,000	0,000	34,36	0,000	0,000
22.10.2020	24,00	0,000	66,86	0,000	36,06	30,80	0,00	0,000	0,000	34,06	0,000	0,000
23.10.2020	24,00	0,025	66,95	0,000	36,03	30,92	0,03	0,001	0,000	34,12	0,000	0,001
24.10.2020	24,00	0,005	67,02	0,000	35,12	31,90	0,01	0,000	0,000	32,84	0,000	0,000
25.10.2020	24,00	0,003	66,88	0,000	35,17	31,71	0,00	0,000	0,000	33,15	0,000	0,000
Среднее		1,510	65,40	0,000	35,48	29,92	1,51	0,045	0,000	33,45	0,000	0,045
Итого	720,00	45,298		0,000			45,298	1,353	0,001	0,000		1,353

Показания счетчиков :

Дата и время	m1, т	m2, т	m3, т	W от, Гкал	W ГВС, Гкал	Вобщ, Гкал	Время н.с., ч
25.09.2020 23:00:00	2572,878	0,000	0,504	31,915	0,027	31,942	37,02
25.10.2020 23:00:00	2618,176	0,000	0,505	33,268	0,027	33,295	37,02

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0,00

Ответственный за учет тепловой энергии : _____ / /

Отчет принят « _____ » 200 г. _____ / _____ /

©

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru