

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.10.2020 по 22.11.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 74,

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 853

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.10.20	68,1	59,3	8,8	31,55	20,97	10,58	30,89	20,63	10,26	0,830	4,59	4,15	24,00
24.10.20	68,1	59,5	8,6	31,69	20,69	11,00	31,03	20,36	10,67	0,849	4,57	4,15	24,00
25.10.20	67,9	59,0	8,9	31,92	19,85	12,07	31,26	19,53	11,72	0,911	4,51	4,13	24,00
26.10.20	66,5	58,0	8,5	31,93	19,89	12,04	31,29	19,58	11,71	0,886	4,50	4,12	24,00
27.10.20	67,3	58,6	8,8	30,76	21,55	9,21	30,13	21,21	8,92	0,743	4,55	4,09	24,00
28.10.20	69,8	61,0	8,8	31,16	21,98	9,18	30,48	21,60	8,88	0,764	4,60	4,12	24,00
29.10.20	67,6	58,7	8,8	30,61	20,46	10,15	29,98	20,14	9,84	0,794	4,55	4,15	24,00
30.10.20	68,6	59,3	9,3	30,50	19,90	10,60	29,85	19,57	10,28	0,836	4,53	4,15	24,00
31.10.20	68,9	59,7	9,2	30,98	19,55	11,43	30,32	19,24	11,08	0,885	4,50	4,13	24,00
01.11.20	69,2	60,0	9,1	32,83	19,80	13,03	32,12	19,47	12,66	0,990	4,55	4,17	24,00
02.11.20	69,8	60,6	9,2	31,25	20,54	10,71	30,57	20,19	10,38	0,858	4,58	4,17	24,00
03.11.20	70,5	61,0	9,6	30,02	20,22	9,80	29,35	19,87	9,48	0,811	4,61	4,21	24,00
04.11.20	71,4	61,3	10,2	31,03	19,45	11,58	30,32	19,12	11,21	0,938	4,59	4,22	24,00
05.11.20	70,9	61,0	9,9	29,01	19,20	9,81	28,36	18,87	9,49	0,813	4,57	4,22	24,00
06.11.20	71,5	61,5	10,0	29,47	19,12	10,35	28,80	18,78	10,02	0,855	4,59	4,24	24,00
07.11.20	69,4	60,0	9,4	30,09	19,03	11,06	29,44	18,71	10,72	0,867	4,57	4,22	24,00
08.11.20	65,7	56,6	9,1	30,68	18,51	12,17	30,08	18,24	11,84	0,885	4,51	4,19	24,00
09.11.20	64,7	56,8	7,9	30,55	19,49	11,06	29,97	19,20	10,77	0,794	4,63	4,26	24,00
10.11.20	67,3	58,3	9,0	31,50	19,64	11,86	30,86	19,34	11,52	0,891	4,64	4,26	24,00
11.11.20	66,8	58,2	8,7	31,67	19,51	12,16	31,03	19,21	11,82	0,897	4,65	4,28	24,00
12.11.20	67,0	58,0	9,0	29,82	19,76	10,06	29,21	19,46	9,76	0,779	4,66	4,29	24,00
13.11.20	68,1	58,8	9,3	30,12	19,26	10,86	29,49	18,95	10,54	0,841	4,64	4,29	24,00
14.11.20	72,4	61,9	10,5	29,62	19,49	10,13	28,93	19,15	9,79	0,862	4,66	4,30	24,00
15.11.20	79,3	66,9	12,4	30,27	19,47	10,80	29,44	19,07	10,37	1,008	4,66	4,29	24,00
16.11.20	87,5	73,4	14,2	29,73	20,70	9,03	28,76	20,20	8,56	0,993	4,71	4,29	24,00
17.11.20	88,2	76,3	11,9	26,00	18,29	7,71	25,14	17,82	7,31	0,821	4,79	3,89	24,00
18.11.20	87,4	75,9	11,5	28,43	20,35	8,08	27,51	19,82	7,70	0,863	4,71	4,28	24,00
19.11.20	85,3	74,1	11,1	29,03	19,81	9,22	28,12	19,33	8,80	0,922	4,68	4,27	24,00
20.11.20	86,0	74,5	11,5	28,07	20,58	7,49	27,18	20,07	7,11	0,806	4,76	4,31	24,00
21.11.20	81,8	71,6	10,3	29,32	20,14	9,18	28,47	19,68	8,78	0,878	4,75	4,31	24,00
22.11.20	77,1	66,1	11,0	30,44	19,42	11,02	29,64	19,03	10,61	0,974	4,70	4,30	24,00
Итого	---	---	---	940,05	616,63	323,42	918,02	605,44	312,58	26,841	---	---	744,00
Средние	72,6	62,8	9,8	---	---	---	---	---	---	---	4,62	4,21	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.10.20 00:00:00	36182,54	16958,56	19223,97	35266,85	16644,13	18622,71	1662,059	42392,63
23.11.20 00:00:00	37122,59	17575,19	19547,39	36184,86	17249,58	18935,29	1688,900	43136,63
Итого:	940,05	616,63	323,42	918,02	605,44	312,57	26,841	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 26,841 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 323,42 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____