

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/21г.-22/07/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 154

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 75.00 м3/ч G под min= 0.50 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 75.00 м3/ч G обр min= 0.50 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

G3 max = 75.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00186356

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 Т3=2 КС=0х2АЕ8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/06/21	27,88	57,84	59,51	-29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	13,35	0,00	5,20	4,50	0,000	0,728	24	0	*
24/06/21	27,96	59,52	61,53	-31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,69	0,00	5,20	4,50	0,000	0,715	24	0	*
25/06/21	28,29	59,45	62,21	-31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	14,02	0,00	5,20	4,50	0,000	0,802	24	0	*
26/06/21	28,14	59,76	63,39	-31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,67	0,00	5,20	4,50	0,000	0,796	24	0	*
27/06/21	28,20	60,45	64,16	-32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,23	0,00	5,20	4,50	0,000	0,780	24	0	*
28/06/21	28,24	59,85	61,37	-31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	13,38	0,00	5,20	4,50	0,000	0,753	24	0	*
29/06/21	28,21	58,88	62,07	-30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	13,06	0,00	5,20	4,50	0,000	0,744	24	0	*
30/06/21	28,63	60,76	63,20	-32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,65	0,00	5,20	4,50	0,000	0,737	24	0	*
01/07/21	28,77	59,10	61,85	-30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	14,35	0,00	5,20	4,50	0,000	0,814	24	0	*
02/07/21	28,62	60,04	62,13	-31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	12,50	0,00	5,20	4,50	0,000	0,711	24	0	*
03/07/21	28,57	59,20	63,21	-30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,06	0,00	5,20	4,50	0,000	0,702	24	0	*
04/07/21	29,18	61,14	64,81	-31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,52	0,00	5,20	4,50	0,000	0,807	24	0	*
05/07/21	29,91	61,00	62,84	-31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,26	0,00	5,20	4,50	0,000	0,764	24	0	*
06/07/21	30,03	60,41	63,41	-30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,68	0,00	5,20	4,50	0,000	0,682	24	0	*
07/07/21	30,60	60,04	61,72	-29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	13,09	0,00	5,20	4,50	0,000	0,741	24	0	*
08/07/21	29,26	60,77	63,13	-31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,14	0,00	5,20	4,50	0,000	0,821	24	0	*
09/07/21	27,46	40,53	62,56	-13,07	0,00	0,00	0,30	0,30	13,30	13,03	-0,30	5,20	4,50	-0,008	0,747	24	0	*
10/07/21	27,27	42,95	63,79	-15,68	0,00	0,00	0,10	0,10	14,60	14,33	-0,10	5,20	4,50	-0,003	0,844	24	0	*
11/07/21	27,20	44,69	64,60	-17,49	0,00	0,00	0,20	0,20	13,80	13,54	-0,20	5,20	4,50	-0,006	0,805	24	0	*
12/07/21	27,56	61,05	63,94	-33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,56	0,00	5,20	4,50	0,000	0,798	24	0	*
13/07/21	28,04	54,86	64,06	-26,82	0,00	0,00	0,20	0,20	14,80	14,51	-0,20	5,20	4,50	-0,008	0,856	24	0	*
14/07/21	28,69	42,80	64,01	-14,11	0,00	0,00	0,10	0,10	14,40	14,13	-0,10	5,20	4,50	-0,003	0,832	24	0	*
15/07/21	30,68	50,16	62,21	-19,48	0,00	0,00	0,10	0,10	11,90	11,69	-0,10	5,20	4,50	-0,004	0,668	24	0	*
16/07/21	30,84	42,34	62,70	-11,50	0,00	0,00	0,10	0,10	12,10	11,87	-0,10	5,20	4,50	-0,003	0,685	24	0	*
17/07/21	30,59	59,50	61,69	-28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	12,98	0,00	5,20	4,50	0,000	0,735	24	0	*
18/07/21	29,97	59,29	62,04	-29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,30	0,00	5,20	4,50	0,000	0,644	24	0	*
19/07/21	30,42	57,34	63,32	-26,92	0,00	0,00	0,10	0,10	12,50	12,27	-0,10	5,20	4,50	-0,004	0,716	24	0	*
20/07/21	30,15	44,70	62,05	-14,55	0,00	0,00	0,10	0,10	11,20	11,00	-0,10	5,20	4,50	-0,003	0,627	24	0	*
21/07/21	30,02	43,74	63,17	-13,72	0,00	0,00	0,20	0,20	12,10	11,86	-0,20	5,20	4,50	-0,006	0,690	24	0	*
22/07/21	30,07	57,96	62,61	-27,89	0,00	0,00	0,10	0,10	11,60	11,38	-0,10	5,20	4,50	-0,004	0,655	24	0	*
Итого:					0,00	0,00	1,60	1,60	395,30	388,10	-1,60			-0,052	22,399	720	0	*
Средние:	28,98	55,34	62,78	-26,36								5,20	4,50					

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2110ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/21г.-22/07/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 154

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 20.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 5.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00186356

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

9 T3=1

КС=0х2AE8

ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	м3	ч	ч	
23/06/21	13,70	0,00	23,78	24	0	
24/06/21	13,00	0,00	24,23	24	0	
25/06/21	14,40	0,00	25,88	24	0	
26/06/21	13,90	0,00	26,12	24	0	
27/06/21	13,50	0,00	27,09	24	0	
28/06/21	13,60	0,00	25,16	24	0	
29/06/21	13,30	0,00	25,27	24	0	
30/06/21	12,80	0,00	25,87	24	0	
01/07/21	14,70	0,00	26,60	24	0	
02/07/21	12,50	0,00	24,88	24	0	
03/07/21	12,30	0,00	24,92	24	0	
04/07/21	13,80	0,00	26,39	24	0	
05/07/21	13,40	0,00	27,33	24	0	
06/07/21	11,80	0,00	26,72	24	0	
07/07/21	13,20	0,01	29,04	24	0	
08/07/21	14,30	0,00	24,21	24	0	
09/07/21	13,20	0,00	21,14	24	0	
10/07/21	14,30	0,01	23,41	24	0	
11/07/21	13,60	0,01	24,95	24	0	
12/07/21	13,20	0,00	23,60	24	0	
13/07/21	14,60	0,01	23,92	24	0	
14/07/21	14,10	0,00	24,51	24	0	
15/07/21	11,50	0,01	27,56	24	0	
16/07/21	11,90	0,00	24,35	24	0	
17/07/21	12,80	0,01	28,14	24	0	
18/07/21	11,10	0,01	24,86	24	0	
19/07/21	12,20	0,00	29,47	24	0	
20/07/21	10,90	0,01	26,69	24	0	
21/07/21	11,90	0,00	26,35	24	0	
22/07/21	11,30	0,01	25,90	24	0	
Итого:	390,80	0,09	768,34	720	0	
Средние:						

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2110ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации