

Ведомость учета параметров потребления тепла

с

23.05.2021

по

24.05.2021

Номер договора:

Потребитель:

Тепловой ввод:

Теплоснабжение

Адрес:

Красноярский край, г.Железногорск, улица Свердлова 50

Прибор учета:

ВКТ-7 № 261496

Тхв =

5 °C

Дата	Температура (°C)			Масса/Объем					Энергия (ГКал)		Давление		Время раб.(ч)	НС
	T1	T2	dT	V1 (м3)	M1 (т)	V2 (м3)	M2 (т)	Mr (т)	Qo	Qr	P1 (кгс/см2)	P2 (кгс/см2)		
23.05.21	68,37	47,53	20,84	83,42	81,67	75,58	74,84	6,83	1,993	0,000	6,07	5,03	24,00	-
24.05.21	58,78	43,23	15,55	37,25	36,66	29,18	28,89	7,77	0,866	0,013	5,57	5,18	24,00	-
Итого:				120,67	118,33	104,76	103,73	14,60	2,859	0,013			48,00	
Средние:	63,58	45,38	18,20								5,82	5,11		

Дата	Время	V1, м3	M1, тн.	V2, м3	M2, тн.	Mr, тн	Qo, Гкал	Qr, Гкал	Вр. нар. (ч)
23.05.2021	00:00	41275,64	40087,73	36723,02	36292,22	3795,51	1385,284	59,089	16397,00
25.05.2021	00:00	41396,31	40206,06	36827,78	36395,95	3810,11	1388,143	59,102	16445,00
Итого		120,67	118,33	104,76	103,73	14,60	2,859	0,013	48,00

Представитель теплоснабжающей организации: _____

Представитель абонента: _____

Отчет подготовлен и отпечатан: 24.06.21 15:30:04

0

