

# Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7 по ТВ -1, ТВ -2 за Май 2021г.

Абонент : ООО "Современник"  
 Адрес : ул. Мира, 11  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 276748

Договор :  
 Тип расходомера : ПРЭМ

Формулы : TB1 M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Формулы :

Проверка : 2024г

Система отопления ( ТВ-1 )										Система ГВС ( ТВ-2 )							Х. вода			
Тхв, °С=	5	BHP,	M1,	t1,	P1,	M2,	t2,	P2,	M1-M2,	Qo,	M1,	V1,	t1,	M2,	V2,	t2,	M1-M2,	Qгвс, Гкал	V3,	ХВ (м3)
Дата	час	т	°С	кгс/см2	т	°С	кгс/см2	т	Гкал	ГВС (Т)	ГВС (V)	°С	ГВС (Т)	ГВС (V)	°С	ГВС (Т)				
23.05.2021	24,00	228,390	68,94	5,91	228,390	48,79	4,95	0,000	4,600	0,000	0,000	49,05					0,000	0,000		
24.05.2021	24,00	136,290	58,91	5,77	122,330	46,80	3,75	13,960	2,967	14,380	14,560	52,23					0,680	0,000		
<b>Среднее</b>		182,340	63,93	5,84	175,360	47,79	4,35		3,783	7,190	7,280	50,64					0,340	0,000		
<b>Итого</b>	48,00	364,680			350,720			<b>13,960</b>	<b>7,567</b>	14,380	14,560						<b>0,680</b>	0,000		

Дата печати отчета : 23.06.2021

Период нормальной работы системы отопления,ч : 48  
 Период отсутств. счета тепловой энергии сист. отопления,ч: 0

Период нормальной работы ГВС,ч : 48  
 Период отсутств. счета тепловой энергии ГВС,ч : 0

Ответственный за учет : Петров. Д.Ю.

® Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". [www.vzljot.ru](http://www.vzljot.ru)

Подпись

Отчет принял :

Подпись и дата