

Отчет о теплоснабжении

с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Восточная, 37

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: КАРАТ-307 № 01733113

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.04.21	63,9	48,0	16,0	123,41	118,85	4,56	121,11	117,58	3,53	2,087	5,31	4,58	24,00
24.04.21	64,3	48,5	15,8	121,81	116,43	5,38	119,49	115,16	4,33	2,136	5,23	4,50	24,00
25.04.21	63,9	48,2	15,6	125,55	120,63	4,92	123,22	119,33	3,88	2,092	5,30	4,55	24,00
26.04.21	65,2	49,3	15,9	126,17	121,07	5,10	123,73	119,70	4,03	2,148	5,34	4,58	24,00
27.04.21	64,8	49,4	15,4	125,42	121,37	4,06	123,03	119,99	3,04	2,031	5,25	4,49	24,00
28.04.21	62,0	47,8	14,2	126,00	120,85	5,15	123,78	119,57	4,21	1,942	5,18	4,41	24,00
29.04.21	62,7	48,1	14,6	126,30	120,68	5,61	124,03	119,39	4,64	2,009	5,11	4,35	24,00
30.04.21	63,3	48,7	14,6	125,90	121,51	4,39	123,60	120,17	3,42	1,959	5,18	4,41	24,00
01.05.21	64,1	49,2	14,9	126,44	121,02	5,42	124,07	119,66	4,41	2,042	5,16	4,40	24,00
02.05.21	63,5	48,7	14,8	126,86	122,28	4,58	124,52	120,94	3,59	1,997	5,22	4,45	24,00
03.05.21	63,5	48,8	14,6	128,22	122,46	5,76	125,86	121,11	4,76	2,049	5,20	4,41	24,00
04.05.21	63,9	49,2	14,7	127,59	122,92	4,67	125,22	121,54	3,68	2,000	5,21	4,42	24,00
05.05.21	62,8	48,3	14,5	127,77	122,82	4,95	125,47	121,49	3,97	1,997	5,18	4,39	24,00
06.05.21	64,8	50,0	14,9	127,53	123,09	4,44	125,10	121,67	3,43	2,016	5,23	4,44	24,00
07.05.21	65,5	50,6	14,9	127,21	123,18	4,03	124,74	121,72	3,02	1,998	5,23	4,44	24,00
08.05.21	65,1	50,3	14,8	127,39	122,96	4,43	124,94	121,52	3,42	2,008	5,23	4,44	24,00
09.05.21	64,4	49,7	14,8	127,44	122,94	4,50	125,03	121,54	3,49	2,006	5,22	4,42	24,00
10.05.21	65,0	50,1	14,8	127,31	122,28	5,04	124,87	120,85	4,02	2,037	5,18	4,39	24,00
11.05.21	60,4	48,1	12,2	102,08	98,93	3,16	100,11	97,79	2,32	1,655	4,62	3,97	24,00
12.05.21	67,6	52,4	15,2	129,89	126,18	3,72	127,21	124,56	2,65	2,054	5,26	4,38	24,00
13.05.21	67,8	53,1	14,8	137,14	133,29	3,85	134,29	131,55	2,75	2,118	5,30	4,38	24,00
14.05.21	66,3	52,2	14,1	138,08	133,99	4,09	135,33	132,29	3,04	2,054	5,33	4,39	24,00
15.05.21	64,9	51,3	13,6	138,21	133,92	4,29	135,57	132,29	3,29	1,999	5,31	4,38	24,00
16.05.21	66,2	52,0	14,2	138,19	133,42	4,77	135,44	131,74	3,70	2,104	5,27	4,34	24,00
17.05.21	66,9	52,4	14,5	137,33	133,75	3,58	134,56	132,04	2,51	2,068	5,31	4,37	24,00
18.05.21	66,8	51,9	14,9	132,27	128,13	4,14	129,60	126,52	3,08	2,078	5,28	4,42	24,00
19.05.21	67,4	51,9	15,5	127,19	123,30	3,89	124,58	121,76	2,82	2,065	5,20	4,40	24,00
20.05.21	68,0	52,2	15,8	128,03	123,19	4,84	125,37	121,63	3,73	2,158	5,22	4,42	24,00
21.05.21	67,6	52,0	15,7	127,22	123,25	3,97	124,59	121,70	2,89	2,091	5,15	4,35	24,00
22.05.21	66,5	51,3	15,2	127,14	123,37	3,77	124,60	121,86	2,74	2,023	5,13	4,32	24,00
Итого	---	---	---	3837,11	3702,03	135,08	3763,05	3658,67	104,38	61,022	---	---	720,00
Средние	65,0	50,1	14,8	---	---	---	---	---	---	---	5,21	4,41	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.04.21 00:00:00				---	---	---		
23.05.21 00:00:00				---	---	---		
Итого:				---	---	---		

Всего по теплоснабжению: Qот = 61,022 Гкал

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____