

# Отчет о теплоснабжении

с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Курчатова, 20, ввод № 1

Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Абонент №: \_\_\_\_\_

Прибор учета: ВКТ-7 № 186889

| Дата     | Теплоснабжение |        |        |         |         |        |         |         |        |           |         |         | Нараб., ч |
|----------|----------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
|          | T1, °C         | T2, °C | ΔT, °C | V1, м3  | V2, м3  | ΔV, м3 | M1, т   | M2, т   | ΔM, т  | Qот, Гкал | P1, атм | P2, атм |           |
| 23.04.21 | 67,4           | 42,4   | 25,0   | 81,61   | 76,51   | 5,10   | 79,99   | 75,75   | 4,24   | 2,158     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 24.04.21 | 68,1           | 43,3   | 24,7   | 85,21   | 78,30   | 6,91   | 83,53   | 77,44   | 6,09   | 2,297     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 25.04.21 | 67,3           | 42,6   | 24,7   | 85,05   | 76,35   | 8,70   | 83,32   | 75,61   | 7,71   | 2,345     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 26.04.21 | 67,9           | 43,6   | 24,3   | 85,91   | 79,48   | 6,43   | 84,17   | 78,70   | 5,47   | 2,257     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 27.04.21 | 68,0           | 43,4   | 24,6   | 81,76   | 76,22   | 5,54   | 80,15   | 75,43   | 4,72   | 2,148     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 28.04.21 | 65,8           | 42,0   | 23,8   | 78,73   | 73,09   | 5,64   | 77,27   | 72,34   | 4,93   | 2,019     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 29.04.21 | 66,3           | 42,4   | 23,9   | 80,31   | 74,29   | 6,02   | 78,82   | 73,49   | 5,33   | 2,085     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 30.04.21 | 66,4           | 42,9   | 23,5   | 81,54   | 76,31   | 5,23   | 79,89   | 75,56   | 4,33   | 2,039     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 01.05.21 | 66,8           | 43,4   | 23,4   | 83,02   | 77,49   | 5,53   | 81,38   | 76,72   | 4,66   | 2,087     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 02.05.21 | 66,3           | 42,8   | 23,5   | 82,82   | 77,34   | 5,48   | 81,19   | 76,57   | 4,62   | 2,079     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 03.05.21 | 66,1           | 42,7   | 23,4   | 82,95   | 77,42   | 5,53   | 81,37   | 76,60   | 4,77   | 2,081     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 04.05.21 | 66,4           | 43,0   | 23,4   | 83,41   | 78,20   | 5,21   | 81,85   | 77,34   | 4,51   | 2,081     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 05.05.21 | 65,8           | 42,1   | 23,7   | 82,96   | 76,52   | 6,44   | 81,36   | 75,72   | 5,64   | 2,139     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 06.05.21 | 66,9           | 44,0   | 22,9   | 85,85   | 79,75   | 6,10   | 84,20   | 78,93   | 5,27   | 2,132     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 07.05.21 | 67,2           | 44,7   | 22,5   | 87,40   | 81,17   | 6,23   | 85,63   | 80,41   | 5,22   | 2,134     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 08.05.21 | 66,9           | 44,1   | 22,8   | 87,44   | 80,42   | 7,02   | 85,73   | 79,66   | 6,07   | 2,188     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 09.05.21 | 66,7           | 43,2   | 23,5   | 85,16   | 79,09   | 6,07   | 83,53   | 78,29   | 5,24   | 2,157     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 10.05.21 | 66,9           | 43,8   | 23,1   | 86,76   | 79,88   | 6,88   | 85,05   | 79,07   | 5,98   | 2,197     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 11.05.21 | 67,2           | 45,8   | 21,4   | 94,65   | 90,26   | 4,39   | 92,75   | 89,27   | 3,48   | 2,125     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 12.05.21 | 67,7           | 45,8   | 21,8   | 91,71   | 87,31   | 4,40   | 89,94   | 86,25   | 3,69   | 2,112     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 13.05.21 | 67,7           | 45,8   | 21,9   | 93,34   | 88,04   | 5,30   | 91,51   | 86,98   | 4,53   | 2,185     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 14.05.21 | 66,4           | 44,9   | 21,5   | 90,97   | 85,54   | 5,43   | 89,21   | 84,64   | 4,57   | 2,100     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 15.05.21 | 65,6           | 43,9   | 21,7   | 87,38   | 83,17   | 4,21   | 85,76   | 82,33   | 3,43   | 1,990     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 16.05.21 | 66,6           | 44,7   | 21,9   | 91,30   | 84,76   | 6,54   | 89,54   | 83,89   | 5,65   | 2,184     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 17.05.21 | 67,1           | 44,8   | 22,3   | 90,65   | 85,60   | 5,05   | 88,94   | 84,67   | 4,27   | 2,156     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 18.05.21 | 67,5           | 44,5   | 23,1   | 88,26   | 83,29   | 4,97   | 86,57   | 82,40   | 4,17   | 2,162     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 19.05.21 | 68,5           | 44,9   | 23,7   | 87,40   | 82,20   | 5,20   | 85,70   | 81,28   | 4,42   | 2,202     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 20.05.21 | 69,3           | 44,9   | 24,5   | 85,31   | 80,92   | 4,39   | 83,55   | 80,07   | 3,48   | 2,182     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 21.05.21 | 69,1           | 44,5   | 24,6   | 85,11   | 80,58   | 4,53   | 83,38   | 79,77   | 3,61   | 2,191     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| 22.05.21 | 67,9           | 44,1   | 23,8   | 85,40   | 80,46   | 4,94   | 83,73   | 79,62   | 4,11   | 2,152     | 4,00    | 3,20    | 24,00     |
| Итого    | ---            | ---    | ---    | 2579,37 | 2409,96 | 169,41 | 2529,01 | 2384,80 | 144,21 | 64,364    | ---     | ---     | 720,00    |
| Средние  | 67,1           | 43,8   | 23,3   | ---     | ---     | ---    | ---     | ---     | ---    | ---       | 4,00    | 3,20    | ---       |

| Дата              | V1, м3   | V2, м3   | ΔV, м3  | M1, т    | M2, т    | ΔM, т   | Qот, Гкал | ВНР, ч   |
|-------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| 23.04.21 00:00:00 | 39830,39 | 36061,02 | 3769,37 | 38735,65 | 35671,14 | 3064,51 | 1355,385  | 15309,00 |
| 23.05.21 00:00:00 | 42409,76 | 38470,98 | 3938,78 | 41264,66 | 38055,94 | 3208,72 | 1419,749  | 16029,00 |
| Итого:            | 2579,37  | 2409,96  | 169,41  | 2529,01  | 2384,80  | 144,21  | 64,364    | 720,00   |

Всего по теплоснабжению: Qот = 64,364 Гкал

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_