

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 5, ввод № 1

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276285

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.04.21	66,7	58,4	8,3	39,27	31,62	7,65	38,47	31,14	7,33	0,710	3,91	3,74	24,00
24.04.21	65,9	58,6	7,4	41,40	31,14	10,26	40,58	30,67	9,91	0,830	3,86	3,68	24,00
25.04.21	66,5	58,9	7,5	41,82	31,23	10,59	41,00	30,75	10,25	0,863	3,90	3,73	24,00
26.04.21	67,0	59,0	8,0	39,88	31,58	8,30	39,08	31,10	7,98	0,743	3,89	3,72	24,00
27.04.21	67,3	59,3	8,0	39,59	31,68	7,91	38,79	31,20	7,59	0,724	3,87	3,70	24,00
28.04.21	65,1	57,7	7,4	40,36	31,94	8,42	39,56	31,46	8,10	0,721	3,88	3,70	24,00
29.04.21	65,7	58,0	7,7	40,11	31,92	8,19	39,32	31,44	7,88	0,720	3,84	3,67	24,00
30.04.21	65,8	58,3	7,5	40,30	31,74	8,56	39,50	31,26	8,24	0,733	3,86	3,68	24,00
01.05.21	66,2	58,7	7,4	41,53	31,43	10,10	40,68	30,95	9,73	0,824	3,85	3,67	24,00
02.05.21	65,7	58,1	7,5	40,17	31,64	8,53	39,37	31,16	8,21	0,730	3,87	3,70	24,00
03.05.21	65,4	57,9	7,6	39,59	31,20	8,39	38,80	30,72	8,08	0,718	3,85	3,68	24,00
04.05.21	65,7	57,8	7,9	39,14	31,45	7,69	38,37	30,97	7,40	0,692	3,86	3,68	24,00
05.05.21	65,1	57,4	7,7	39,29	31,81	7,48	38,53	31,33	7,20	0,674	3,87	3,69	24,00
06.05.21	66,2	58,5	7,7	39,33	31,17	8,16	38,53	30,69	7,84	0,716	3,85	3,67	24,00
07.05.21	66,5	58,9	7,6	39,46	31,09	8,37	38,68	30,61	8,07	0,729	3,83	3,65	24,00
08.05.21	66,2	58,7	7,5	40,12	31,25	8,87	39,34	30,77	8,57	0,756	3,84	3,66	24,00
09.05.21	66,0	58,2	7,8	39,47	31,51	7,96	38,70	31,03	7,67	0,709	3,85	3,68	24,00
10.05.21	66,4	58,8	7,5	39,85	31,29	8,56	39,05	30,81	8,24	0,736	3,83	3,65	24,00
11.05.21	66,4	58,2	8,2	37,88	31,58	6,30	37,10	31,10	6,00	0,622	3,82	3,64	24,00
12.05.21	67,0	58,7	8,3	37,41	30,87	6,54	36,63	30,39	6,24	0,639	3,80	3,63	24,00
13.05.21	67,1	59,7	7,4	38,36	31,06	7,30	37,57	30,58	6,99	0,657	3,77	3,60	24,00
14.05.21	65,8	59,2	6,7	38,87	31,69	7,18	38,11	31,21	6,90	0,627	3,79	3,61	24,00
15.05.21	64,9	57,6	7,3	39,59	31,32	8,27	38,83	30,84	7,99	0,704	3,81	3,63	24,00
16.05.21	66,0	58,5	7,4	40,17	31,15	9,02	39,37	30,67	8,70	0,759	3,77	3,59	24,00
17.05.21	66,3	58,2	8,1	38,40	31,68	6,72	37,61	31,20	6,41	0,643	3,79	3,61	24,00
18.05.21	66,8	58,3	8,5	37,40	31,77	5,63	36,64	31,29	5,35	0,599	3,81	3,63	24,00
19.05.21	67,7	59,0	8,6	37,41	31,48	5,93	36,62	31,00	5,62	0,619	3,79	3,61	24,00
20.05.21	68,5	59,7	8,8	37,69	31,25	6,44	36,87	30,77	6,10	0,659	3,79	3,62	24,00
21.05.21	68,3	59,6	8,8	37,51	31,11	6,40	36,74	30,63	6,11	0,656	3,76	3,58	24,00
22.05.21	67,4	59,7	7,7	39,75	30,49	9,26	38,94	30,01	8,93	0,785	3,73	3,55	24,00
Итого	---	---	---	1181,12	942,14	238,98	1157,38	927,75	229,63	21,297	---	---	720,00
Средние	66,4	58,6	7,8	---	---	---	---	---	---	---	3,83	3,65	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.04.21 00:00:00	42192,23	30084,34	12107,89	41177,43	29513,89	11663,54	1040,845	27231,00
23.05.21 00:00:00	43373,35	31026,48	12346,87	42334,81	30441,64	11893,17	1062,142	27951,00
Итого:	1181,12	942,14	238,98	1157,38	927,75	229,63	21,297	720,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 21,297 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 238,98 м3

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____