

Отчет о теплоснабжении

с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 5, ввод № 2

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276329

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.04.21	66,9	45,7	21,2	146,34	134,53	11,81	143,35	133,20	10,15	3,445	4,61	3,99	24,00
24.04.21	67,3	45,9	21,4	140,91	129,94	10,97	138,05	128,64	9,41	3,338	4,53	3,94	24,00
25.04.21	66,6	45,5	21,1	145,12	132,16	12,96	142,24	130,90	11,34	3,451	4,59	3,98	24,00
26.04.21	67,2	46,3	20,9	146,21	135,23	10,98	143,26	133,84	9,42	3,384	4,58	3,97	24,00
27.04.21	67,5	46,8	20,7	147,45	136,67	10,78	144,42	135,29	9,13	3,372	4,58	3,95	24,00
28.04.21	65,2	45,8	19,4	147,84	135,62	12,22	144,96	134,28	10,68	3,250	4,59	3,95	24,00
29.04.21	65,8	46,4	19,4	150,59	138,25	12,34	147,63	136,81	10,82	3,315	4,57	3,91	24,00
30.04.21	65,9	46,6	19,3	148,82	138,32	10,50	145,90	136,88	9,02	3,189	4,58	3,93	24,00
01.05.21	66,3	46,9	19,4	150,92	138,09	12,83	147,93	136,64	11,29	3,344	4,58	3,92	24,00
02.05.21	65,8	46,3	19,5	148,19	136,72	11,47	145,31	135,28	10,03	3,240	4,59	3,95	24,00
03.05.21	65,6	46,3	19,3	149,46	137,91	11,55	146,53	136,47	10,06	3,243	4,57	3,93	24,00
04.05.21	65,8	46,6	19,2	149,42	138,23	11,19	146,52	136,78	9,74	3,222	4,58	3,93	24,00
05.05.21	65,2	45,7	19,5	148,77	136,62	12,15	145,92	135,26	10,66	3,274	4,58	3,94	24,00
06.05.21	66,3	47,1	19,2	150,73	139,96	10,77	147,72	138,49	9,23	3,229	4,60	3,91	24,00
07.05.21	66,6	47,6	19,0	152,28	140,94	11,34	149,25	139,42	9,83	3,251	4,59	3,91	24,00
08.05.21	66,4	47,5	18,9	151,97	140,83	11,14	148,92	139,38	9,54	3,223	4,59	3,91	24,00
09.05.21	66,1	47,0	19,1	151,48	141,10	10,38	148,48	139,63	8,85	3,206	4,59	3,93	24,00
10.05.21	66,5	47,3	19,2	153,60	140,91	12,69	150,54	139,40	11,14	3,351	4,61	3,90	24,00
11.05.21	66,5	47,9	18,7	154,26	143,94	10,32	151,17	142,35	8,82	3,201	4,61	3,89	24,00
12.05.21	67,2	48,5	18,7	156,20	145,82	10,38	153,03	144,18	8,85	3,237	4,60	3,87	24,00
13.05.21	67,2	48,7	18,5	160,02	148,41	11,61	156,74	146,75	9,99	3,333	4,62	3,84	24,00
14.05.21	66,1	48,0	18,1	157,82	146,85	10,97	154,69	145,25	9,44	3,204	4,63	3,87	24,00
15.05.21	65,0	47,0	18,0	156,76	145,78	10,98	153,73	144,26	9,47	3,158	4,62	3,88	24,00
16.05.21	66,1	47,7	18,4	160,18	146,52	13,66	157,00	144,90	12,10	3,402	4,62	3,85	24,00
17.05.21	66,4	48,9	17,5	142,51	131,52	10,99	139,67	130,03	9,64	2,872	4,61	3,86	22,00
18.05.21	67,0	48,5	18,5	155,76	144,77	10,99	152,63	143,11	9,52	3,232	4,62	3,88	24,00
19.05.21	67,8	48,6	19,2	157,62	146,73	10,89	154,34	145,11	9,23	3,368	4,62	3,86	24,00
20.05.21	68,6	49,0	19,6	157,85	146,58	11,27	154,47	144,90	9,57	3,452	4,62	3,87	24,00
21.05.21	68,5	48,8	19,8	156,21	145,56	10,65	152,87	143,88	8,99	3,417	4,61	3,83	24,00
22.05.21	67,5	48,8	18,8	156,27	144,59	11,68	153,07	142,91	10,16	3,318	4,60	3,80	24,00
Итого	---	---	---	4551,56	4209,10	342,46	4460,34	4164,22	296,12	98,521	---	---	718,00
Средние	66,6	47,3	19,3	---	---	---	---	---	---	---	4,60	3,90	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.04.21 00:00:00	130357,78	129401,07	956,71	126957,13	127793,04	-835,92	3158,908	27180,00
23.05.21 00:00:00	134909,34	133610,16	1299,18	131417,47	131957,26	-539,80	3257,429	27898,00
Итого:	4551,56	4209,10	342,46	4460,34	4164,22	296,12	98,521	718,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 98,521 Гкал

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____