

Отчет о теплоснабжении

с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 65

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 242610

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.04.21	68,4	44,8	23,6	268,75	239,95	28,80	262,78	237,95	24,83	7,178	4,30	3,94	24,00
24.04.21	68,8	45,5	23,2	277,83	247,05	30,78	271,82	244,70	27,12	7,407	4,33	3,93	24,00
25.04.21	68,0	44,9	23,1	272,45	240,97	31,48	266,47	239,00	27,47	7,239	4,31	3,94	24,00
26.04.21	68,6	45,9	22,7	280,86	250,95	29,91	274,73	248,62	26,11	7,298	4,35	3,93	24,00
27.04.21	69,2	45,9	23,3	263,38	234,86	28,52	257,46	232,77	24,69	6,997	4,29	3,95	24,00
28.04.21	67,2	44,4	22,8	245,49	217,58	27,91	240,07	215,94	24,13	6,417	4,23	3,94	24,00
29.04.21	67,4	44,5	23,0	247,47	218,32	29,15	242,17	216,46	25,71	6,569	4,18	3,90	24,00
30.04.21	67,7	45,0	22,6	249,61	225,88	23,73	244,15	223,99	20,16	6,325	4,25	3,93	24,00
01.05.21	68,1	45,5	22,6	254,00	228,75	25,25	248,75	226,44	22,31	6,518	4,25	3,92	24,00
02.05.21	67,6	45,0	22,5	251,43	228,26	23,17	246,09	226,21	19,88	6,337	4,27	3,95	24,00
03.05.21	67,3	45,0	22,4	254,26	228,90	25,36	248,88	226,89	21,99	6,438	4,27	3,94	24,00
04.05.21	67,5	45,2	22,3	256,12	230,78	25,34	251,08	228,28	22,80	6,511	4,27	3,93	24,00
05.05.21	66,8	44,2	22,6	249,51	222,83	26,68	244,31	220,90	23,41	6,436	4,22	3,92	24,00
06.05.21	68,1	46,0	22,1	263,37	237,95	25,42	257,72	235,67	22,05	6,596	4,31	3,95	24,00
07.05.21	68,3	46,7	21,7	271,62	242,54	29,08	265,61	240,30	25,31	6,804	4,33	3,94	24,00
08.05.21	68,2	46,5	21,7	269,35	239,30	30,05	263,52	237,04	26,48	6,806	4,30	3,94	24,00
09.05.21	67,8	45,7	22,0	261,04	232,85	28,19	255,27	230,88	24,39	6,615	4,28	3,94	24,00
10.05.21	68,2	46,2	22,0	266,64	236,09	30,55	260,85	233,89	26,96	6,840	4,28	3,92	24,00
11.05.21	68,2	46,6	21,6	260,25	234,91	25,34	254,69	232,55	22,14	6,428	4,26	3,91	24,00
12.05.21	68,8	47,8	21,1	275,09	251,48	23,61	269,21	248,76	20,45	6,539	4,36	3,94	24,00
13.05.21	68,8	47,8	21,0	275,59	252,70	22,89	269,77	249,89	19,88	6,506	4,36	3,95	24,00
14.05.21	68,0	47,3	20,7	268,96	248,14	20,82	263,57	245,33	18,24	6,232	4,36	3,96	24,00
15.05.21	66,6	45,8	20,8	264,65	240,72	23,93	259,37	238,26	21,11	6,238	4,32	3,96	24,00
16.05.21	67,7	46,5	21,1	271,92	243,70	28,22	266,09	241,40	24,69	6,649	4,31	3,93	24,00
17.05.21	68,1	46,6	21,4	268,83	247,39	21,44	263,30	244,76	18,54	6,406	4,34	3,95	24,00
18.05.21	68,6	46,6	22,0	266,14	243,39	22,75	260,55	240,81	19,74	6,535	4,34	3,96	24,00
19.05.21	69,3	46,9	22,4	262,49	240,39	22,10	256,85	237,84	19,01	6,545	4,30	3,93	24,00
20.05.21	69,9	47,1	22,8	261,45	239,08	22,37	255,93	236,33	19,60	6,657	4,31	3,95	24,00
21.05.21	69,9	46,7	23,2	256,56	234,44	22,12	251,04	231,88	19,16	6,618	4,24	3,90	24,00
22.05.21	68,9	46,2	22,7	254,45	232,80	21,65	249,12	230,27	18,85	6,429	4,21	3,88	24,00
Итого	---	---	---	7889,56	7112,95	776,61	7721,22	7044,01	677,21	199,113	---	---	720,00
Средние	68,2	46,0	22,2	---	---	---	---	---	---	---	4,29	3,93	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.04.21 00:00:00	154280,61	133807,63	20472,98	149581,98	132439,66	17142,33	5805,378	20885,00
23.05.21 00:00:00	162170,16	140920,58	21249,59	157303,20	139483,66	17819,53	6004,491	21605,00
Итого:	7889,56	7112,95	776,61	7721,22	7044,01	677,21	199,113	720,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 199,113 Гкал

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____