

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 23.02.21 г. по 22.03.21 г.

Адрес: 60 лет ВЛКСМ 24 ИТП 7
Подключен к абоненту ЖКУ

Тип теплосчётчика: ВКТ-9.1.1
Номер теплосчётчика: 00000594
Ввод № 1 Схема подключения № 1.3

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут

Мгвс= т.сут

Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= м3/ч G под min= м3/ч ВИ под= л/имп

Ду обр= мм G обр max= м3/ч G обр min= м3/ч ВИ под= л/имп

Ду подп= мм G подп max= м3/ч G подп min= м3/ч ВИ подп= л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qi, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3								Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная				Давление теплоносителя, МПа			Время, ч		Код ошибки
			Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		Подающий трубо-провод t1	Обратный трубо-провод t2	Разность темпе-ратур dt=t1-t2	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п)	пода-ющий P1	обра-тный P2	третий/ подпи-тка P3(п)	Траб	Тн/р	
			M1	V1	M2	V2			M3(п)	V3(п)										
23.02.21	0.48	0.00	24.39	25.20	24.38	25.17	0.01		0.00	0.00	95.35	75.88	19.47	75.40	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
24.02.21	0.55	0.00	25.31	26.32	25.31	26.25			0.00	0.00	104.28	82.70	21.58	82.07	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
25.02.21	0.46	0.00	25.21	26.04	25.21	26.06			0.00	0.00	95.14	76.94	18.20	76.21	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
26.02.21	0.49	0.00	24.86	25.67	24.85	25.66	0.01		0.00	0.00	95.01	75.56	19.45	75.06	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
27.02.21	0.52	0.00	25.17	26.09	25.17	26.06			0.00	0.00	100.24	79.74	20.50	79.20	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
28.02.21	0.51	0.00	24.87	25.76	24.86	25.72	0.00		0.00	0.00	99.03	78.73	20.30	78.22	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
01.03.21	0.52	0.00	24.93	25.84	24.93	25.81			0.00	0.00	100.64	79.99	20.65	79.40	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
02.03.21	0.49	0.00	25.39	26.29	25.39	26.28			0.00	0.00	98.69	79.38	19.31	78.80	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
03.03.21	0.49	0.00	24.92	25.77	24.92	25.77			0.00	0.00	97.26	77.56	19.70	77.01	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
04.03.21	0.42	0.00	24.84	25.54	24.84	25.60			0.00	0.00	88.97	72.03	16.94	71.49	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
05.03.21	0.32	0.00	23.66	24.11	23.66	24.26			0.00	0.00	75.90	62.37	13.53	61.96	0.43	0.41	0.38	23.35	0.00	2
06.03.21	0.28	0.00	22.73	23.06	22.73	23.22	0.00		0.00	0.00	68.14	55.96	12.18	55.59	0.42	0.41	0.38	23.47	0.00	2
07.03.21	0.28	0.00	22.70	23.00	22.70	23.19			0.00	0.00	66.87	54.72	12.15	54.30	0.42	0.41	0.38	24.00	0.00	2
08.03.21	0.32	0.00	23.00	23.41	23.00	23.54	0.00		0.00	0.00	73.14	59.30	13.84	58.88	0.42	0.41	0.38	24.00	0.00	2
09.03.21	0.31	0.00	23.23	23.60	23.20	23.74	0.02		0.00	0.00	71.40	58.16	13.24	57.73	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
10.03.21	0.34	0.00	23.45	23.93	23.43	24.00	0.02		0.00	0.00	76.45	62.12	14.33	61.70	0.42	0.41	0.38	24.00	0.00	2
11.03.21	0.30	0.00	23.63	24.01	23.63	24.19			0.00	0.00	71.35	58.82	12.53	58.35	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
12.03.21	0.31	0.00	23.59	24.02	23.57	24.09	0.02		0.00	0.00	72.10	59.07	13.03	58.67	0.42	0.41	0.38	24.00	0.00	2
13.03.21	0.38	0.00	23.72	24.29	23.71	24.30	0.01		0.00	0.00	80.56	64.65	15.91	64.28	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
14.03.21	0.42	0.00	24.31	24.96	24.30	25.01	0.01		0.00	0.00	86.99	69.97	17.02	69.48	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
15.03.21	0.43	0.00	24.75	25.45	24.72	25.48	0.03		0.00	0.00	89.50	72.24	17.26	71.68	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
16.03.21	0.39	0.00	25.09	25.74	25.11	25.86		-0.02	0.00	0.00	86.24	70.57	15.67	70.01	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
17.03.21	0.36	0.00	25.18	25.81	25.48	26.07		-0.30	0.00	0.00	80.25	65.39	14.86	65.05	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
18.03.21	0.35	0.00	26.37	27.05	26.67	27.23		-0.30	0.00	0.00	78.51	64.59	13.92	64.45	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
19.03.21	0.33	0.00	26.42	26.99	26.61	27.22		-0.18	0.00	0.00	75.87	62.93	12.94	62.63	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
20.03.21	0.28	0.00	25.76	26.29	26.21	26.65		-0.46	0.00	0.00	69.39	57.48	11.91	57.39	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
21.03.21	0.27	0.00	26.04	26.58	26.59	27.01		-0.55	0.00	0.00	68.29	56.85	11.44	56.80	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
22.03.21	0.27	0.00	25.85	26.37	26.36	26.78		-0.51	0.00	0.00	67.60	56.32	11.28	56.26	0.43	0.41	0.38	24.00	0.00	2
Итого	10.88	0.00	689.34	707.18	691.53	710.20	0.13	-2.32	0.00	0.00								670.82	0.00	

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тош
Время отчетного периода Т, ч
Время работы теплосчётчика
670.82 = 670.82 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Показания интеграторов	На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал	0.00	67.49	10.88
Масса в подающем трубопроводе, т	0.00	4025.27	689.34
Масса в обратном трубопроводе, т	0.00	4023.23	691.53
Масса (объем) подпитки, т	0.00	0.00	0.00
Время нормальной работы Траб, ч	0.00	3990.70	670.82
Время неработы Tmax + Tmin + Tdt + Тош, ч	0.00	0.00	0.00

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____