

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Март 2021г.

Абонент : ООО УК "Михайлов и К"
Адрес : ул. Центральный проезд, 7
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 224967

Договор :
Тип расходомера : ПРЭМ
Поверка :

Формулы : $Q_o = M1(h1-h2) + Mr(h2-hx)$
Формулы : $Mr = M1 - M2$

© Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ".
www.vzljot.ru

Тхв, °С=	5	Система отопления (ТВ-1)										
Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	t2, °С	M2, т	t3, °С	M3, т	V3, м3	Мг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
23.02.2021	24,00	100,54	76,54	53,63	76,54	53,47	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
24.02.2021	24,00	110,36	74,88	56,20	74,88	56,18	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	
25.02.2021	24,00	97,21	75,02	52,72	75,02	52,71	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	
26.02.2021	24,00	100,76	78,11	54,11	78,11	53,99	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	
27.02.2021	24,00	105,77	77,24	55,15	77,24	55,11	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	
28.02.2021	24,00	104,29	78,78	54,89	78,78	54,81	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
01.03.2021	24,00	106,19	76,91	55,25	76,91	55,18	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	
02.03.2021	24,00	102,24	69,76	52,87	69,76	52,76	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	
03.03.2021	24,00	102,42	77,10	54,29	77,10	54,16	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	
04.03.2021	24,00	91,59	82,18	52,42	82,18	52,26	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	
05.03.2021	24,00	77,72	91,27	50,60	91,27	50,41	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	
06.03.2021	24,00	70,66	99,28	48,63	99,28	48,56	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	
07.03.2021	24,00	70,35	99,09	47,97	99,09	47,95	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	
08.03.2021	24,00	75,97	94,23	49,50	94,23	49,42	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	
09.03.2021	24,00	75,56	92,99	49,94	92,99	49,80	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	
10.03.2021	24,00	79,34	89,63	50,51	89,63	50,40	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	
11.03.2021	24,00	74,05	89,68	49,46	89,68	49,40	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
12.03.2021	24,00	74,50	89,69	49,52	89,69	49,34	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	
13.03.2021	24,00	85,62	82,37	50,50	82,37	50,29	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	
14.03.2021	24,00	91,93	78,43	51,39	78,43	51,21	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	
15.03.2021	24,00	93,65	73,56	51,18	73,56	50,98	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	
16.03.2021	24,00	88,58	75,61	50,63	75,61	50,42	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	
17.03.2021	24,00	83,88	85,29	50,42	85,29	50,30	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	
18.03.2021	24,00	81,31	88,97	50,77	88,97	50,65	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	
19.03.2021	24,00	78,51	88,80	49,96	88,80	49,80	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	
20.03.2021	24,00	71,80	98,64	48,93	98,64	48,89	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	
21.03.2021	24,00	70,63	97,27	49,73	97,27	49,63	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	
22.03.2021	24,00	70,05	94,88	49,11	94,88	48,99	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	
Среднее		86,98	84,86	51,44	84,86	51,32	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	
Итого	672,00		2376,20		2376,20		0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V3,м3	Мг,т	Qo,Гкал	Qг,Гкал
22.02.2021	60100,810	59193,740	1070,240	1090,700	907,070	1665,755	62,643
22.03.2021	62477,010	61569,940	1070,240	1090,700	907,070	1747,780	62,643

Период нормальной работы,ч : 672

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет : _____

Система ГВС (ТВ-2)												
ВНР, час	t1, °С	M1, т	V1, м3	t2, °С	M2, т	V2, м3	V3, м3	Мг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал		
24,00			0,00			20,30						
24,00			0,00			19,50						
24,00			0,00			19,20						
24,00			0,00			17,60						
24,00			0,00			22,20						
24,00			0,00			22,20						
24,00			0,00			19,20						
24,00			0,00			17,90						
24,00			0,00			21,50						
24,00			0,00			19,70						
24,00			0,00			19,50						
24,00			0,00			19,00						
24,00			0,00			24,40						
24,00			0,00			22,40						
24,00			0,00			18,00						
24,00			0,00			18,90						
24,00			0,00			18,90						
24,00			0,00			19,00						
24,00			0,00			18,00						
24,00			0,00			20,70						
24,00			0,00			20,00						
24,00			0,00			18,20						
24,00			0,00			17,80						
24,00			0,00			19,10						
24,00			0,00			19,00						
24,00			0,00			21,70						
24,00			0,00			20,90						
24,00			0,00			18,20						
24,00			0,00			19,75						
Итого	672,00		0,00			553,00						

Показания счетчиков :

M1,т	M2,т	Мг,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал
			1973,400	15570,300			
			1973,400	16123,300			

Период нормальной работы,ч : 672

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч : 0

Отчет принял : _____

ВНР,ч ВОС,ч

22159,000 0,000

22831,000 0,000