

# Отчет о теплоснабжении

с 23.09.2021 по 22.10.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожный, пр. Ленинградский, 9, ввод № 2

Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Абонент №: \_\_\_\_\_

Прибор учета: ВКТ-7 № 245836

| Дата     | Теплоснабжение |        |        |         |         |        |         |         |        |           |         |         | Нараб., ч |
|----------|----------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
|          | T1, °C         | T2, °C | ΔT, °C | V1, м3  | V2, м3  | ΔV, м3 | M1, т   | M2, т   | ΔM, т  | Qот, Гкал | P1, атм | P2, атм |           |
| 23.09.21 | ---            | ---    | ---    | ---     | ---     | ---    |         |         |        | ---       | ---     | ---     | ---       |
| 24.09.21 | ---            | ---    | ---    | ---     | ---     | ---    |         |         |        | ---       | ---     | ---     | ---       |
| 25.09.21 | 65,4           | 43,5   | 21,9   | 63,20   | 56,50   | 6,70   | 61,97   | 55,98   | 5,99   | 1,587     | 4,20    | 3,70    | 11,00     |
| 26.09.21 | 66,0           | 43,8   | 22,1   | 135,27  | 121,38  | 13,89  | 132,42  | 120,41  | 12,01  | 3,392     | 4,99    | 4,41    | 24,00     |
| 27.09.21 | 66,4           | 43,5   | 22,9   | 126,63  | 115,81  | 10,82  | 123,97  | 114,90  | 9,07   | 3,188     | 5,00    | 4,48    | 24,00     |
| 28.09.21 | 66,3           | 43,6   | 22,7   | 128,17  | 117,99  | 10,18  | 125,56  | 116,97  | 8,59   | 3,180     | 4,99    | 4,44    | 24,00     |
| 29.09.21 | 66,3           | 43,3   | 23,0   | 124,78  | 115,08  | 9,70   | 122,25  | 114,11  | 8,14   | 3,115     | 4,99    | 4,47    | 24,00     |
| 30.09.21 | 65,6           | 43,1   | 22,4   | 124,78  | 114,20  | 10,58  | 122,19  | 113,33  | 8,86   | 3,075     | 4,99    | 4,47    | 24,00     |
| 01.10.21 | 65,5           | 43,0   | 22,5   | 123,51  | 112,87  | 10,64  | 121,00  | 111,96  | 9,04   | 3,060     | 4,99    | 4,48    | 24,00     |
| 02.10.21 | 65,5           | 42,7   | 22,9   | 123,26  | 110,56  | 12,70  | 120,74  | 109,69  | 11,05  | 3,174     | 5,00    | 4,51    | 24,00     |
| 03.10.21 | 65,9           | 42,6   | 23,3   | 125,22  | 111,36  | 13,86  | 122,61  | 110,58  | 12,03  | 3,303     | 5,00    | 4,49    | 24,00     |
| 04.10.21 | 65,5           | 42,3   | 23,2   | 121,73  | 111,20  | 10,53  | 119,32  | 110,34  | 8,98   | 3,099     | 4,97    | 4,47    | 24,00     |
| 05.10.21 | 66,5           | 43,1   | 23,4   | 124,42  | 114,02  | 10,40  | 121,83  | 113,13  | 8,70   | 3,179     | 4,96    | 4,43    | 24,00     |
| 06.10.21 | 66,7           | 43,0   | 23,7   | 124,65  | 113,58  | 11,07  | 121,95  | 112,74  | 9,21   | 3,233     | 4,95    | 4,43    | 24,00     |
| 07.10.21 | 66,4           | 42,4   | 24,0   | 120,83  | 110,54  | 10,29  | 118,35  | 109,63  | 8,72   | 3,161     | 4,96    | 4,46    | 24,00     |
| 08.10.21 | 66,4           | 42,5   | 23,9   | 121,43  | 111,49  | 9,94   | 118,93  | 110,58  | 8,35   | 3,147     | 4,97    | 4,46    | 24,00     |
| 09.10.21 | 67,4           | 44,0   | 23,4   | 129,62  | 117,61  | 12,01  | 126,91  | 116,52  | 10,39  | 3,368     | 4,96    | 4,39    | 24,00     |
| 10.10.21 | 68,1           | 44,7   | 23,4   | 131,05  | 118,49  | 12,56  | 128,17  | 117,45  | 10,72  | 3,417     | 4,97    | 4,39    | 24,00     |
| 11.10.21 | 67,8           | 44,4   | 23,4   | 129,85  | 118,42  | 11,43  | 127,07  | 117,39  | 9,68   | 3,350     | 4,95    | 4,38    | 24,00     |
| 12.10.21 | 65,6           | 42,6   | 23,0   | 123,77  | 113,50  | 10,27  | 121,29  | 112,54  | 8,75   | 3,116     | 4,97    | 4,43    | 24,00     |
| 13.10.21 | 67,3           | 43,0   | 24,3   | 126,19  | 115,09  | 11,10  | 123,52  | 114,16  | 9,36   | 3,350     | 4,95    | 4,41    | 24,00     |
| 14.10.21 | 74,7           | 46,1   | 28,6   | 127,81  | 116,79  | 11,02  | 124,42  | 115,83  | 8,59   | 3,909     | 4,95    | 4,39    | 24,00     |
| 15.10.21 | 74,6           | 46,1   | 28,5   | 127,07  | 116,72  | 10,35  | 123,79  | 115,69  | 8,10   | 3,855     | 4,95    | 4,38    | 24,00     |
| 16.10.21 | 70,4           | 44,4   | 26,1   | 123,70  | 114,16  | 9,54   | 120,85  | 113,15  | 7,70   | 3,452     | 4,96    | 4,42    | 24,00     |
| 17.10.21 | 69,3           | 44,0   | 25,2   | 127,31  | 115,12  | 12,19  | 124,54  | 114,06  | 10,48  | 3,549     | 4,95    | 4,40    | 24,00     |
| 18.10.21 | 68,8           | 44,2   | 24,6   | 127,62  | 115,92  | 11,70  | 124,77  | 114,97  | 9,80   | 3,455     | 4,97    | 4,41    | 24,00     |
| 19.10.21 | 69,4           | 44,4   | 24,9   | 125,83  | 115,27  | 10,56  | 122,96  | 114,26  | 8,70   | 3,407     | 4,99    | 4,42    | 24,00     |
| 20.10.21 | 68,3           | 44,4   | 23,9   | 127,71  | 117,47  | 10,24  | 124,92  | 116,44  | 8,48   | 3,315     | 4,97    | 4,41    | 24,00     |
| 21.10.21 | 68,7           | 45,0   | 23,7   | 128,98  | 119,28  | 9,70   | 126,17  | 118,20  | 7,97   | 3,306     | 4,98    | 4,39    | 24,00     |
| 22.10.21 | 68,2           | 45,7   | 22,5   | 130,90  | 121,76  | 9,14   | 128,06  | 120,63  | 7,43   | 3,181     | 4,98    | 4,37    | 24,00     |
| Итого    | ---            | ---    | ---    | 3475,29 | 3172,18 | 303,11 | 3400,53 | 3145,64 | 254,89 | 90,923    | ---     | ---     | 659,00    |
| Средние  | 63,1           | 40,9   | 22,2   | ---     | ---     | ---    | ---     | ---     | ---    | ---       | 4,62    | 4,11    | ---       |

| Дата              | V1, м3  | V2, м3  | ΔV, м3 | M1, т   | M2, т   | ΔM, т  | Qот, Гкал | ВНР, ч |
|-------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 23.09.21 00:00:00 |         |         |        |         |         |        |           |        |
| 23.10.21 00:00:00 | 3475,29 | 3172,18 | 303,11 | 3400,53 | 3145,64 | 254,89 | 90,923    | 659,00 |
| Итого:            | 3475,29 | 3172,18 | 303,11 | 3400,53 | 3145,64 | 254,89 | 90,923    | 659,00 |

Всего по теплоснабжению: Qот = 90,923 Гкал

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожная" Лощинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_