

Отчет о теплоснабжении

с 14.09.2021 по 22.09.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Курчатова, 56

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 275967

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
14.09.21	72,3	34,9	37,4	30,93	20,99	9,94	30,21	20,85	9,36	1,407	5,24	5,30	24,00
15.09.21	72,9	36,7	36,2	81,05	72,27	8,78	79,13	71,81	7,32	3,097	5,05	5,01	24,00
16.09.21	72,8	37,5	35,3	83,92	75,98	7,94	81,94	75,52	6,42	3,096	4,87	4,82	24,00
17.09.21	75,2	44,2	31,0	124,71	116,33	8,38	121,57	115,25	6,32	4,015	5,04	4,81	24,00
18.09.21	69,3	44,3	25,0	139,43	130,29	9,14	136,43	129,10	7,33	3,703	5,09	4,78	24,00
19.09.21	69,2	44,8	24,5	142,35	132,74	9,61	139,30	131,49	7,81	3,716	5,10	4,77	24,00
20.09.21	69,1	45,1	24,0	144,48	136,00	8,48	141,41	134,71	6,70	3,667	4,96	4,61	24,00
21.09.21	68,0	43,5	24,5	134,65	126,16	8,49	131,85	125,04	6,81	3,492	4,69	4,41	24,00
22.09.21	65,8	40,8	24,9	120,30	110,61	9,69	117,93	109,75	8,18	3,230	5,01	4,81	24,00
Итого	---	---	---	1001,82	921,37	80,45	979,77	913,52	66,25	29,423	---	---	216,00
Средние	70,5	41,3	29,2	---	---	---	---	---	---	---	5,01	4,81	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
14.09.21 00:00:00	78,28	0,00	78,28	76,65	0,00	76,65	4,941	201,00
23.09.21 00:00:00	1080,10	921,37	158,73	1056,42	913,52	142,90	34,364	417,00
Итого:	1001,82	921,37	80,45	979,77	913,52	66,25	29,423	216,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 29,423 Гкал

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____