

Отчет о теплоснабжении

с 14.09.2021 по 22.09.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Курчатова, 60

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 237409

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
14.09.21	71,8	39,3	32,5	35,50	24,20	11,30	34,68	24,04	10,64	1,488	4,94	3,64	24,00
15.09.21	72,7	40,8	31,9	89,30	77,10	12,20	87,08	76,59	10,49	3,149	4,74	4,73	24,00
16.09.21	72,5	41,2	31,3	94,10	82,80	11,30	91,87	82,13	9,74	3,221	4,56	4,55	24,00
17.09.21	74,8	41,2	33,5	84,50	73,50	11,00	82,37	72,97	9,40	3,100	4,75	4,53	24,00
18.09.21	68,7	41,5	27,2	98,30	86,80	11,50	96,08	86,16	9,92	2,973	4,80	4,50	24,00
19.09.21	68,7	41,7	27,0	99,10	86,50	12,60	96,73	86,03	10,70	2,996	4,81	4,49	24,00
20.09.21	68,6	41,6	26,9	97,90	86,60	11,30	95,61	86,06	9,55	2,923	4,67	4,32	24,00
21.09.21	67,4	41,2	26,2	101,30	89,90	11,40	99,01	89,36	9,65	2,935	4,40	4,12	24,00
22.09.21	65,4	41,5	23,9	113,50	101,20	12,30	111,17	100,51	10,66	3,042	4,71	4,53	24,00
Итого	---	---	---	813,50	708,60	104,90	794,60	703,85	90,75	25,827	---	---	216,00
Средние	70,0	41,1	28,9	---	---	---	---	---	---	---	4,71	4,38	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
14.09.21 00:00:00	88,40	0,00	88,40	86,51	0,00	86,51	5,451	203,00
23.09.21 00:00:00	901,90	708,60	193,30	881,11	703,85	177,26	31,278	419,00
Итого:	813,50	708,60	104,90	794,60	703,85	90,75	25,827	216,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 25,827 Гкал

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____