

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Сентябрь 2021г.

Абонент : ООО УК Михайлов и К
Адрес : ул. Восточная, 45
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 264863

Договор :
Тип расходомера : ПРЭМ
Поверка :

Формулы : $Q_o = M1(h1-h2) + M_r(h2-h_x)$
Формулы : $Q_o = M1(h1-h_x)$

© Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ".
www.vzljot.ru

Тхв, °С= 5		Система отопления (ТВ-1)										
Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	t2, °С	M2, т	t3, °С	M3, т	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
23.08.2021	24,00	65,64	6,03	23,23	0,00	23,23	0,00	0,00	6,03	0,36	0,00	*
24.08.2021	24,00	66,04	5,91	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	5,91	0,36	0,00	*
25.08.2021	24,00	62,97	6,05	23,14	0,00	23,14	0,00	0,00	6,05	0,35	0,00	*
26.08.2021	24,00	65,54	5,51	23,53	0,00	23,53	0,00	0,00	5,51	0,34	0,00	*
27.08.2021	24,00	65,91	5,32	23,80	0,00	23,79	0,00	0,00	5,32	0,32	0,00	*
28.08.2021	24,00	67,07	5,54	23,87	0,00	23,86	0,00	0,00	5,54	0,34	0,00	*
29.08.2021	24,00	67,64	6,24	24,15	0,00	24,14	0,00	0,00	6,24	0,39	0,00	*
30.08.2021	24,00	65,79	5,47	24,24	0,00	24,24	0,00	0,00	5,47	0,33	0,00	*
31.08.2021	24,00	69,23	5,80	24,34	0,00	24,33	0,00	0,00	5,80	0,37	0,00	*
01.09.2021	24,00	66,05	5,46	23,62	0,00	23,62	0,00	0,00	5,46	0,33	0,00	*
02.09.2021	24,00	65,78	5,41	23,12	0,00	23,12	0,00	0,00	5,41	0,33	0,00	*
03.09.2021	24,00	65,60	5,27	22,46	0,00	22,45	0,00	0,00	5,27	0,32	0,00	*
04.09.2021	24,00	65,33	5,94	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	5,94	0,36	0,00	*
05.09.2021	24,00	67,07	6,69	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	6,69	0,41	0,00	*
06.09.2021	24,00	65,51	5,51	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00	5,51	0,33	0,00	*
07.09.2021	24,00	66,04	5,28	21,36	0,00	21,36	0,00	0,00	5,28	0,32	0,00	*
08.09.2021	24,00	65,58	5,82	21,53	0,00	21,53	0,00	0,00	5,82	0,35	0,00	*
09.09.2021	24,00	66,87	6,26	21,64	0,00	21,64	0,00	0,00	6,26	0,39	0,00	*
10.09.2021	24,00	65,50	6,72	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	6,72	0,41	0,00	*
11.09.2021	24,00	66,82	6,09	21,39	0,00	21,39	0,00	0,00	6,09	0,38	0,00	*
12.09.2021	24,00	67,72	6,51	21,59	0,00	21,59	0,00	0,00	6,51	0,41	0,00	*
13.09.2021	24,00	66,21	5,81	21,53	0,00	21,52	0,00	0,00	5,81	0,35	0,00	*
Среднее		66,18	5,85	22,70	0,00	22,69	0,00	0,00	5,85	0,36	0,00	
Итого	528,00		128,64		0,00		0,00	0,00	128,64	7,86	0,00	

Показания счетчиков :

Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V3,м3	Mг,т	Qo,Гкал	Qг,Гкал
22.08.2021	37458,520	34718,970	832,290	847,180	2739,550	1186,827	48,709
13.09.2021	37587,160	34718,970	832,290	847,180	2868,190	1194,691	48,709

Период нормальной работы,ч : 528

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0

Ответственный за учет : _____

ВНР,ч

ВОС,ч

15524,000 1380,000

16052,000 1380,000

Система ГВС (ТВ-2)										
ВНР, час	t1, °С	M1, т	V1, м3	t2, °С	M2, т	V2, м3	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал
24,00	62,40	6,06	6,17	22,90	0,00	0,00	7,55	6,06	0,35	0,35
24,00	63,26	5,76	5,87	23,08	0,00	0,00	7,79	5,76	0,34	0,34
24,00	60,02	6,00	6,10	22,89	0,00	0,00	7,81	6,00	0,33	0,33
24,00	62,13	5,49	5,59	23,22	0,00	0,00	8,44	5,49	0,31	0,31
24,00	62,42	5,33	5,43	23,49	0,00	0,00	8,77	5,33	0,31	0,31
24,00	63,80	5,55	5,66	23,64	0,00	0,00	7,86	5,55	0,33	0,33
24,00	64,62	6,14	6,26	23,90	0,00	0,00	10,61	6,14	0,37	0,37
24,00	62,63	5,46	5,56	24,00	0,00	0,00	7,82	5,46	0,31	0,31
24,00	66,08	5,64	5,75	24,10	0,00	0,00	10,44	5,64	0,34	0,34
24,00	62,80	5,49	5,59	23,30	0,00	0,00	9,54	5,49	0,32	0,32
24,00	62,31	5,47	5,57	22,83	0,00	0,00	9,19	5,47	0,31	0,31
24,00	62,20	5,32	5,41	22,21	0,00	0,00	9,05	5,32	0,30	0,30
24,00	62,20	5,87	5,98	22,03	0,00	0,00	9,52	5,87	0,34	0,34
24,00	64,16	6,55	6,68	21,90	0,00	0,00	10,35	6,55	0,39	0,39
24,00	62,46	5,30	5,40	21,50	0,00	0,00	11,84	5,30	0,30	0,30
24,00	62,92	5,15	5,24	21,16	0,00	0,00	7,84	5,15	0,30	0,30
24,00	62,63	5,67	5,77	21,31	0,00	0,00	7,64	5,67	0,33	0,33
24,00	64,03	6,07	6,19	21,40	0,00	0,00	9,01	6,07	0,36	0,36
24,00	62,87	6,56	6,68	21,18	0,00	0,00	9,74	6,56	0,38	0,38
24,00	63,88	5,92	6,03	21,18	0,00	0,00	9,86	5,92	0,35	0,35
24,00	65,00	6,31	6,43	21,38	0,00	0,00	10,36	6,31	0,38	0,38
24,00	63,37	5,61	5,72	21,25	0,00	0,00	8,60	5,61	0,33	0,33
	63,10	5,76	5,87	22,45	0,00	0,00	9,07	5,76	0,33	0,33
528,00		126,73	129,08		0,00	0,00	199,63	126,73	7,36	7,36

Показания счетчиков :

М1,т	M2,т	Mг,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал
5311,290	1664,345	3646,945	5432,490	1677,741	7511,250	285,134	227,910
5438,023	1664,345	3773,678	5561,570	1677,741	7710,880	292,492	235,268

Период нормальной работы,ч : 528

Период отсутств. счета тепловой энергии,ч : 0

Отчет принял : _____

ВНР,ч

ВОС,ч

16904,000 0,000

17432,000 0,000