Ведомость потребления тепловой энергии и теплоносителя по ТВ1, ТВ2. за период с 26.03.2021 по 25.04.2021

Ч. 702298

Потребитель: Бохтина Т.К.
Адрес: ул. 60 лет ВЛКСМ, 73. Хозблок
Договор:

Тип прибора: ТВ7
Номер прибора: 20109792

Gmin: 0,02
Gmax: 12,0

Поверка: **по**_____
Формулы ТВ1: Q1=M1*(h1-h2) + dM*(h2-hx), Qr=dM*(h2-hx), при dM=M1-M2.
Формулы ТВ2: Не используется

tx, °C = 5,0 Дог. расход на отопление = 4,512 т/сутки

Теплосистема ТВ1.

Дата	ВНР, ч	Q, Гкал	Мг, т	M1, т	M2, т	t1, °C	t2, °C	HC_TB1
26.03.21	24,00	0,129	0,00	4,08	4,08	64,67	33,10	-
27.03.21	24,00	0,108	0,00	3,27	3,27	63,76	30,62	-
28.03.21	24,00	0,097	0,00	2,94	2,94	63,33	30,23	-
29.03.21	24,00	0,104	0,00	3,12	3,12	62,91	29,56	-
30.03.21	24,00	0,132	0,00	4,17	4,17	63,96	32,26	-
31.03.21	24,00	0,144	0,00	4,72	4,72	64,32	33,84	-
01.04.21	24,00	0,139	0,00	4,47	4,47	65,24	34,26	-
02.04.21	24,00	0,085	0,00	2,60	2,60	62,39	29,77	-
03.04.21	24,00	0,114	0,00	3,49	3,49	63,00	30,40	-
04.04.21	24,00	0,096	0,00	3,00	3,00	62,47	30,34	-
05.04.21	24,00	0,079	0,00	2,56	2,56	62,44	31,75	-
06.04.21	24,00	0,062	0,00	1,99	1,99	61,61	30,52	-
07.04.21	24,00	0,075	0,00	2,36	2,36	61,46	29,42	-
08.04.21	24,00	0,114	0,00	3,57	3,57	62,73	30,72	-
09.04.21	24,00	0,106	0,00	3,37	3,37	62,61	31,25	-
10.04.21	24,00	0,098	0,00	3,08	3,08	62,13	30,38	-
11.04.21	24,00	0,086	0,00	2,93	2,93	62,58	33,30	-
12.04.21	24,00	0,081	0,00	2,43	2,43	60,75	27,37	-
13.04.21	24,00	0,095	0,00	2,98	2,98	61,26	29,32	-
14.04.21	24,00	0,099	0,00	3,09	3,09	61,65	29,76	-
15.04.21	24,00	0,099	0,00	3,18	3,18	61,66	30,53	-
16.04.21	24,00	0,048	0,00	1,52	1,52	61,37	29,87	-
17.04.21	24,00	0,104	0,00	3,38	3,38	62,31	31,48	-
18.04.21	24,00	0,059	0,00	1,92	1,92	61,81	31,22	-
19.04.21	24,00	0,094	0,00	3,03	3,03	61,68	30,64	-
20.04.21	24,00	0,147	0,00	4,77	4,77	65,20	34,46	-
21.04.21	24,00	0,105	0,00	3,01	3,01	65,80	30,75	-
22.04.21	24,00	0,084	0,00	2,58	2,58	62,29	29,64	-
23.04.21	24,00	0,062	0,00	2,02	2,02	62,56	31,98	-
24.04.21	24,00	0,053	0,00	1,57	1,57	59,96	26,15	-
25.04.21	24,00	0,086	0,00	2,65	2,65	61,38	28,98	-
Среднее		0,096		3,03	3,03	62,62	30,77	
Итого	**744,00**	**2,982**	**0,00**	**93,82**	**93,82**			

Теплосистема ТВ2.

ВНР, ч	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	t1, °C	HC_TB2
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
,00	-	-	-	-	-
	0,000	0,00	0,00	0,00	
,00					

Интеграторы	Теплосистема ТВ1			
Дата	Qo, Гкал	dM	M1	M2
На 25.03.21	36,514	-0,03	845,53	845,56
На 25.04.21	39,496	-0,03	939,35	939,38
За период	2,982	0,00	93,82	93,82

Интеграторы	Теплосистема ТВ2		
Дата	Qo, Гкал	V1	M1
На 25.03.21	0,000	0,00	0,00
На 25.04.21	0,000	0,00	0,00
За период	0,000	0,00	0,00

Отчет сдал: Гороховский С.Л. т.8-902 963 9730 _____

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет принял: _____