

Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7(аналог Б-0) за Апрель 2021г.

Абонент : Железнодорожный отдел ветеринарии.
Адрес : ул. Челюскинцев, 22
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 114585
Тхв, °С= 5

Договор :
Тип расходомера : ГРЭМ
Формулы : $Q_0=M1(t1-t2)$
Формулы :
Поверка : 2022

Дата	ВНР, час	M1, т	t1, °C	M2, т	t2, °C	M1-M2, т	Qo, Гкал	НС, Тв1
26.03.2021	24.00	3.410	58.73	3.410	36.36	0.000	0.073	
27.03.2021	24.00	3.420	57.63	3.420	35.27	0.000	0.072	
28.03.2021	24.00	3.410	58.73	3.410	35.46	0.000	0.075	
29.03.2021	24.00	3.530	60.12	3.530	37.01	0.000	0.082	
30.03.2021	24.00	3.480	57.98	3.480	36.32	0.000	0.072	
31.03.2021	24.00	3.420	57.71	3.420	35.50	0.000	0.072	
01.04.2021	24.00	3.360	58.39	3.360	35.22	0.000	0.073	
02.04.2021	24.00	3.360	58.83	3.360	35.58	0.000	0.072	
03.04.2021	24.00	3.370	58.97	3.370	35.91	0.000	0.072	
04.04.2021	24.00	3.370	57.93	3.370	35.56	0.000	0.072	
05.04.2021	24.00	3.400	58.89	3.400	35.93	0.000	0.073	
06.04.2021	24.00	3.480	57.97	3.480	37.58	0.000	0.069	
07.04.2021	24.00	4.600	62.53	4.600	47.95	0.000	0.069	
08.04.2021	24.00	6.170	62.53	6.170	50.05	0.000	0.075	
09.04.2021	24.00	3.480	58.97	3.480	37.65	0.000	0.072	
10.04.2021	24.00	3.390	59.11	3.390	36.05	0.000	0.073	
11.04.2021	24.00	3.300	58.76	3.300	35.46	0.000	0.072	
12.04.2021	24.00	3.360	61.14	3.360	36.81	0.000	0.074	
13.04.2021	24.00	3.400	58.99	3.400	37.87	0.000	0.072	
14.04.2021	24.00	3.370	59.14	3.370	36.97	0.000	0.074	
15.04.2021	24.00	3.380	59.33	3.380	36.49	0.000	0.072	
16.04.2021	24.00	3.430	59.51	3.430	37.18	0.000	0.072	
17.04.2021	24.00	3.410	59.85	3.410	37.23	0.000	0.073	
18.04.2021	24.00	3.410	59.20	3.410	36.12	0.000	0.075	
19.04.2021	22.00	3.120	59.65	3.120	36.21	0.000	0.068	
20.04.2021	24.00	6.780	60.79	6.780	46.72	0.000	0.093	
21.04.2021	24.00	9.590	62.25	9.590	51.05	0.000	0.106	
22.04.2021	24.00	4.110	61.51	4.110	49.98	0.000	0.052	
23.04.2021	24.00	6.450	63.30	6.450	50.76	0.000	0.081	
24.04.2021	24.00	12.310	63.86	12.310	53.91	0.000	0.121	
25.04.2021	24.00	12.030	63.75	12.030	54.18	0.000	0.120	
Среднее		4.523	59.87	4.523	40.02		0.077	
Итого	742.00	140.100		140.100		0.000	2.391	

Дата печати отчета : 27.04.2021

Период нормальной работы ,ч : 742

Период отсутствия. счета тепловой энергии ,ч: 2

Ответственный за учет : ...



® Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕП", ww.vzlep.ru

Подпись

Отчет принял :

Подпись и дата

27.04.2021