

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2021 г.

Потребитель: маг.ЭЛЬФ
Адрес: Сов.Армии,44а

Тип прибора: ТСРВ-010
Номер прибора: 301088
Режим работы: Б-0

Расчетные формулы: $W1 = m1 \cdot (h1 - h_{хв})$
 $Fg = [G / (n \cdot G_{пр})] \cdot 100\%$

$W2 = m2 \cdot (h2 - h_{хв})$
 $dG = m1 - m2$

$W3 = W1 - W2$
 $dt = t1 - t2$

Дата	п, ч	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dt °C	dG, т	W3, Гкал
		Fg1, %	t1, °C	m1, т	W1, Гкал	P1, МПа	Fg2, %	t2, °C	m2, т	W2, Гкал	P2, МПа			
26.03.21	17.90	-	65.29	10.490	0.625	0.65	-	35.28	10.490	0.314	0.50	30.01	0.000	0.311
27.03.21	24.00	-	65.26	14.060	0.840	0.65	-	35.29	14.060	0.422	0.50	29.97	0.000	0.418
28.03.21	24.00	-	65.28	14.060	0.843	0.65	-	35.46	14.070	0.426	0.50	29.82	-0.010	0.417
29.03.21	19.82	-	64.70	11.610	0.689	0.65	-	35.91	11.610	0.355	0.50	28.79	0.000	0.333
30.03.21	22.97	-	64.30	13.460	0.775	0.65	-	35.79	13.460	0.402	0.50	28.51	0.000	0.372
31.03.21	22.52	-	64.17	12.640	0.746	0.65	-	35.25	12.640	0.382	0.50	28.92	0.000	0.365
01.04.21	20.48	-	65.25	11.130	0.685	0.65	-	34.79	11.130	0.339	0.50	30.46	0.000	0.346
02.04.21	16.15	-	64.83	9.170	0.542	0.65	-	34.83	9.160	0.270	0.50	30.00	0.010	0.272
03.04.21	22.58	-	63.92	13.030	0.747	0.65	-	34.81	13.040	0.379	0.50	29.11	-0.010	0.368
04.04.21	17.12	-	63.73	9.890	0.564	0.65	-	34.55	9.880	0.283	0.50	29.18	0.010	0.281
05.04.21	17.40	-	63.15	9.720	0.564	0.65	-	34.33	9.720	0.285	0.50	28.82	0.000	0.280
06.04.21	16.52	-	62.91	9.310	0.539	0.65	-	34.82	9.310	0.278	0.50	28.09	0.000	0.262
07.04.21	23.55	-	63.87	13.730	0.798	0.65	-	35.87	13.740	0.418	0.50	28.00	-0.010	0.380
08.04.21	15.60	-	63.56	9.140	0.527	0.65	-	35.79	9.140	0.277	0.50	27.77	0.000	0.250
09.04.21	19.80	-	63.81	11.600	0.669	0.65	-	35.61	11.600	0.348	0.50	28.20	0.000	0.321
10.04.21	18.53	-	63.83	10.860	0.627	0.65	-	36.54	10.860	0.332	0.50	27.29	0.000	0.295
11.04.21	24.00	-	64.15	13.850	0.808	0.65	-	37.73	13.850	0.447	0.50	26.42	0.000	0.361
12.04.21	17.97	-	64.08	10.530	0.609	0.65	-	37.90	10.520	0.340	0.50	26.18	0.010	0.269
13.04.21	21.03	-	62.99	12.320	0.696	0.65	-	36.44	12.330	0.378	0.50	26.55	-0.010	0.318
14.04.21	15.23	-	63.36	8.930	0.507	0.65	-	35.97	8.920	0.269	0.50	27.39	0.010	0.237
15.04.21	20.45	-	63.14	11.900	0.670	0.65	-	36.08	11.910	0.359	0.50	27.06	-0.010	0.311
16.04.21	17.37	-	64.21	10.180	0.587	0.65	-	36.90	10.170	0.316	0.50	27.31	0.010	0.271
17.04.21	18.95	-	63.23	10.260	0.611	0.65	-	36.68	10.260	0.333	0.50	26.55	0.000	0.278
18.04.21	23.47	-	64.20	12.910	0.768	0.65	-	36.45	12.920	0.408	0.50	27.75	-0.010	0.360
19.04.21	17.63	-	63.35	9.930	0.569	0.65	-	35.21	9.920	0.294	0.50	28.14	0.010	0.276
20.04.21	15.53	-	65.77	8.220	0.504	0.65	-	33.75	8.220	0.240	0.50	32.02	0.000	0.264
21.04.21	20.45	-	67.32	11.270	0.710	0.65	-	35.05	11.280	0.343	0.50	32.27	-0.010	0.367
22.04.21	18.40	-	64.28	10.070	0.607	0.65	-	34.54	10.070	0.301	0.50	29.74	0.000	0.306
23.04.21	18.50	-	63.82	10.270	0.611	0.65	-	35.51	10.270	0.317	0.50	28.31	0.000	0.294
24.04.21	24.00	-	64.57	14.060	0.830	0.65	-	36.92	14.060	0.445	0.50	27.65	0.000	0.385
25.04.21	24.00	-	63.80	14.060	0.806	0.65	-	35.98	14.050	0.425	0.50	27.82	0.010	0.381
Среднее:			64.22	11.631	0.682			35.72	11.631	0.346		28.50	-0.000	0.328
Итого:	615.92			352.660	20.673				352.660	10.724			0.000	9.949

Показания счетчиков:

Дата и время	m1,т	m2,т	W1,Гкал	W2,Гкал	Время н.с.,ч
25.03.2021 23:00	15929.630	14984.850	300.021	162.219	214.25
25.04.2021 23:00	16282.290	15337.510	320.694	172.943	342.33

Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч: 128.08

Ответственный за учет тепловой энергии: 

Отчет принят _____ 200 г. _____