

N прибора 008990 Тисх=5

МБУК Дворец культуры

t_n – время неработы прибора

t₁ – время работы в режимах ниже нижнего предела

t₂ – время работы в режимах нормальная работа

t₃ – время работы в режимах выше верхнего предела

Дата	t _n , ч	t ₁ , ч	t ₂ , ч	t ₃ , ч	G ₁ , Т	G ₂ , Т	G _{ГВС} , Т	T ₁ , С	T ₂ , С	T ₃ , С	E _{от} , Гкал	E _{ГВС} , Гкал	E _{сум} , Гкал
26.03.21	0,00	0,00	24,00		157,70	153,42	4,29	68	47	5	3,221	0,272	3,493
27.03.21	0,00	0,00	24,00		157,34	152,72	4,62	68	47	5	3,207	0,293	3,500
28.03.21	0,00	0,00	24,00		157,61	153,32	4,29	69	47	5	3,373	0,272	3,645
29.03.21	0,00	0,00	24,00		158,63	154,35	4,29	68	47	5	3,241	0,270	3,511
30.03.21	0,00	0,00	24,00		157,47	153,26	4,21	68	47	5	3,218	0,264	3,482
31.03.21	0,00	0,00	24,00		155,08	151,10	3,98	68	46	5	3,324	0,249	3,573
01.04.21	0,00	0,00	24,00		154,20	150,11	4,08	69	46	5	3,452	0,260	3,712
02.04.21	0,00	0,00	24,00		154,53	150,49	4,04	69	47	5	3,310	0,257	3,567
03.04.21	0,00	0,00	24,00		153,37	149,43	3,94	68	46	5	3,287	0,247	3,534
04.04.21	0,00	0,00	24,00		153,87	149,54	4,32	68	46	5	3,289	0,271	3,560
05.04.21	0,00	0,00	24,00		152,31	148,10	4,21	67	46	5	3,110	0,262	3,372
06.04.21	0,00	0,00	24,00		154,42	150,22	4,20	67	47	5	3,004	0,260	3,264
07.04.21	0,00	0,00	24,00		156,79	152,67	4,11	68	47	5	3,206	0,257	3,463
08.04.21	0,00	0,00	24,00		156,86	152,52	4,34	67	47	5	3,050	0,270	3,320
09.04.21	0,00	0,00	24,00		157,00	152,82	4,18	67	47	5	3,056	0,260	3,316
10.04.21	0,00	0,00	24,00		157,16	152,89	4,27	67	47	5	3,057	0,266	3,323
11.04.21	0,00	0,00	24,00		157,04	152,76	4,28	68	47	5	3,207	0,267	3,474
12.04.21	0,00	0,00	24,00		158,38	154,03	4,34	68	47	5	3,234	0,271	3,505
13.04.21	0,00	0,00	24,00		158,04	153,57	4,47	67	47	5	3,071	0,276	3,347
14.04.21	0,00	0,00	24,00		158,56	153,88	4,68	67	47	5	3,077	0,290	3,367
15.04.21	0,00	0,00	24,00		157,09	152,74	4,35	67	47	5	3,054	0,269	3,323
16.04.21	0,00	0,00	24,00		158,69	154,32	4,37	68	48	5	3,086	0,275	3,361
17.04.21	0,00	0,00	24,00		154,56	150,22	4,34	67	47	5	3,004	0,270	3,274
18.04.21	0,00	0,00	24,00		154,03	149,70	4,32	68	47	5	3,143	0,274	3,417
19.04.21	0,00	0,00	24,00		154,34	150,15	4,18	68	47	5	3,153	0,261	3,414
20.04.21	0,00	0,00	24,00		151,61	147,47	4,14	70	47	5	3,391	0,268	3,659
21.04.21	0,00	0,00	24,00		153,33	148,98	4,35	72	49	5	3,426	0,291	3,717
22.04.21	0,00	0,00	24,00		153,53	149,23	4,31	68	47	5	3,133	0,273	3,406
23.04.21	0,00	0,00	24,00		154,40	150,11	4,29	68	47	5	3,152	0,270	3,422
24.04.21	0,00	0,00	24,00		157,81	153,14	4,67	68	47	5	3,215	0,295	3,510
25.04.21	0,00	0,00	24,00		155,39	151,01	4,38	67	47	5	3,020	0,273	3,293
Среднее	-	-	-	-	-	-	-	68	47	5	-	-	-
Сумма	0,0	0,00	744,00	0,00	4831,13	4698,28	132,85	-	-	-	98,785	8,353	107,138

руководитель группы ЭТ Березин О.А. т.73-15-40

Q_{общ} = 107,138 Гкал

G_{общ} = 132,850 м3

Q_{гвс} = 8,635 Гкал

Q_{отоп} = 98,503 Гкал

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО":