

Зеленоградская, 9 НПО ПМ "Развитие"

№ 3608

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/21г.-25/04/21г.

Абонтент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mwс = _____ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00096933 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0хЕ738 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
26/03/21	63.76	90.35	90.56	5.10	58.26	90.35	93.44	4.20	5.50	0.00	0.497	0.000	24	0
27/03/21	63.71	89.85	90.06	5.10	58.23	89.85	92.93	4.20	5.48	0.00	0.494	0.000	24	0
28/03/21	63.57	90.83	90.99	5.10	58.21	90.83	93.93	4.20	5.36	0.00	0.489	0.000	24	0
29/03/21	62.59	90.90	91.04	5.10	57.44	90.90	93.98	4.20	5.15	0.00	0.468	0.000	24	0
30/03/21	62.12	78.93	79.03	5.10	56.90	78.93	81.67	4.20	5.22	0.00	0.413	0.000	21	3
31/03/21	62.92	89.42	89.59	5.10	57.47	89.42	92.48	4.20	5.45	0.00	0.486	0.000	24	0
01/04/21	64.16	62.54	62.67	5.10	58.28	62.54	64.74	4.20	5.88	0.00	0.369	0.000	17	7
02/04/21	62.64	11.33	11.33	5.10	57.35	11.33	11.72	4.20	5.29	0.00	0.060	0.000	3	21
03/04/21	62.80	11.18	11.20	5.10	57.29	11.18	11.56	4.20	5.51	0.00	0.061	0.000	3	21
04/04/21	61.59	-----	-----	5.10	56.47	-----	-----	4.20	5.12	-----	-----	-----	0	24
05/04/21	61.98	-----	-----	5.10	56.79	-----	-----	4.20	5.19	-----	-----	-----	0	24
06/04/21	61.81	-----	-----	5.10	56.89	-----	-----	4.20	4.92	-----	-----	-----	0	24
07/04/21	62.72	-----	-----	5.10	57.93	-----	-----	4.20	4.79	-----	-----	-----	0	24
08/04/21	62.58	-----	-----	5.10	57.84	-----	-----	4.20	4.74	-----	-----	-----	0	24
09/04/21	63.55	-----	-----	5.10	58.48	-----	-----	4.20	5.07	-----	-----	-----	0	24
10/04/21	63.58	-----	-----	5.10	58.66	-----	-----	4.20	4.92	-----	-----	-----	0	24
11/04/21	63.89	-----	-----	5.10	58.93	-----	-----	4.20	4.96	-----	-----	-----	0	24
12/04/21	63.78	-----	-----	5.10	58.95	-----	-----	4.20	4.83	-----	-----	-----	0	24
13/04/21	62.70	-----	-----	5.10	57.98	-----	-----	4.20	4.72	-----	-----	-----	0	24
14/04/21	62.30	32.23	32.24	5.10	57.56	32.23	33.27	4.20	4.74	0.00	0.152	0.000	8	16
15/04/21	62.74	95.51	95.57	5.10	57.84	95.51	98.66	4.20	4.90	0.00	0.469	0.000	24	0
16/04/21	63.62	51.42	51.51	5.10	58.62	51.42	53.16	4.20	5.00	0.00	0.259	0.000	13	11
17/04/21	62.46	-----	-----	5.10	57.68	-----	-----	4.20	4.78	-----	-----	-----	0	24
18/04/21	63.65	-----	-----	5.10	58.54	-----	-----	4.20	5.11	-----	-----	-----	0	24
19/04/21	61.90	50.07	50.16	5.10	56.99	50.07	51.77	4.20	4.91	0.00	0.246	0.000	13	11
20/04/21	64.13	88.96	89.19	5.10	58.42	88.96	91.98	4.20	5.71	0.00	0.511	0.000	24	0
21/04/21	67.01	91.83	92.18	5.10	61.15	91.83	95.09	4.20	5.86	0.00	0.536	0.000	24	0
22/04/21	63.80	90.98	91.18	5.10	58.39	90.98	94.08	4.20	5.41	0.00	0.493	0.000	24	0
23/04/21	63.62	93.42	93.66	5.10	58.51	93.42	96.64	4.20	5.11	0.00	0.478	0.000	24	0
24/04/21	64.17	97.33	97.59	5.10	59.32	97.33	100.71	4.20	4.85	0.00	0.472	0.000	24	0
25/04/21	63.44	96.00	96.18	5.10	58.61	96.00	99.26	4.20	4.83	0.00	0.463	0.000	24	0
Итого:		1403.08	1405.9			1403.08	1451.0			0.00	7.416	0.000	366	378
Средние:	63.20			5.10	58.06			4.20	5.13					

Дата	M1	V1	M2	V2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/03/21 24:00	17534.31	17848.86	17773.20	18425.85	-238.89	101.683	-12.922	4834	960
25/04/21 24:00	18937.39	19254.79	19176.28	19876.92	-238.89	109.099	-12.922	5200	1338
Итого:	1403.08	1405.93	1403.08	1451.07	0.00	7.416	0.000	366	378

Период нормальной работы 366ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 378ч

Время работы прибора после сброса 6548ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

Qпотреб.= 15,075 Гкал.
Qотопл.= 15,075 Гкал.Vгвс= 0,000 м3
Qгвс= 0,000 Гкал.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/21г.-25/04/21г.

Абонент: НПО ПМ Развитие
Адрес: Загородная, 11/5А
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00276743 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0х5С0D ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	dt	Mг	Qo	Qг	BHP	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
26/03/21	68.48	70.66	72.08	4.86	34.91	70.66	71.25	4.86	33.57	0.00	2.370	0.000	24	0
27/03/21	68.40	70.50	71.87	4.89	34.69	70.50	71.21	4.89	33.71	0.00	2.374	0.000	24	0
28/03/21	68.51	71.12	72.45	4.82	34.78	71.12	71.86	4.83	33.73	0.00	2.393	0.000	24	0
29/03/21	67.94	72.61	74.18	4.86	35.08	72.32	72.88	4.87	32.86	0.29	2.391	0.009	24	0
30/03/21	67.47	71.28	72.70	4.84	34.74	71.28	71.87	4.84	32.73	0.00	2.327	0.000	24	0
31/03/21	67.28	70.19	71.60	4.86	34.15	70.19	70.82	4.86	33.13	0.00	2.320	0.000	24	0
01/04/21	68.66	68.42	69.84	4.85	33.82	68.42	69.08	4.86	34.84	0.00	2.385	0.000	24	0
02/04/21	68.23	71.30	72.71	4.92	34.49	71.30	72.01	4.93	33.74	0.00	2.404	0.000	24	0
03/04/21	67.14	71.17	72.43	5.00	34.51	71.17	71.94	5.01	32.63	0.00	2.320	0.000	24	0
04/04/21	67.20	72.80	74.18	4.94	34.68	72.80	73.51	4.95	32.52	0.00	2.365	0.000	24	0
05/04/21	66.89	68.38	69.89	4.97	33.89	67.95	68.40	4.97	33.00	0.43	2.266	0.013	24	0
06/04/21	66.43	68.02	69.45	4.83	34.08	68.02	68.55	4.83	32.35	0.00	2.199	0.000	24	0
07/04/21	67.04	71.23	72.75	4.81	35.04	71.23	71.80	4.82	32.00	0.00	2.275	0.000	24	0
08/04/21	66.95	75.88	77.47	4.83	35.77	75.88	76.48	4.84	31.18	0.00	2.364	0.000	24	0
09/04/21	67.08	75.44	77.03	4.85	35.61	75.44	76.07	4.86	31.47	0.00	2.371	0.000	24	0
10/04/21	67.02	76.69	78.16	4.88	36.07	76.69	77.46	4.88	30.95	0.00	2.369	0.000	24	0
11/04/21	67.36	76.81	78.25	4.81	35.90	76.81	77.61	4.82	31.46	0.00	2.414	0.000	24	0
12/04/21	67.12	77.75	79.39	4.86	36.24	77.75	78.36	4.86	30.88	0.00	2.396	0.000	24	0
13/04/21	66.15	76.32	77.83	4.82	35.78	76.32	76.93	4.83	30.37	0.00	2.314	0.000	24	0
14/04/21	66.40	74.54	76.04	4.69	35.56	74.54	75.13	4.69	30.84	0.00	2.298	0.000	24	0
15/04/21	66.41	75.23	76.75	4.79	35.48	75.23	75.76	4.80	30.93	0.00	2.323	0.000	24	0
16/04/21	67.28	74.74	76.30	4.81	36.05	74.74	75.33	4.81	31.23	0.00	2.332	0.000	24	0
17/04/21	66.38	72.58	73.94	4.83	35.48	72.58	73.26	4.84	30.90	0.00	2.242	0.000	24	0
18/04/21	67.53	73.11	74.55	4.81	34.77	73.11	73.83	4.81	32.76	0.00	2.389	0.000	24	0
19/04/21	66.34	72.67	74.23	4.82	34.55	72.67	73.14	4.82	31.79	0.00	2.307	0.000	24	0
20/04/21	69.26	70.14	71.73	4.82	33.57	70.14	70.58	4.83	35.69	0.00	2.498	0.000	24	0
21/04/21	70.87	71.56	73.27	4.81	34.70	71.56	72.06	4.82	36.17	0.00	2.584	0.000	24	0
22/04/21	67.56	71.79	73.36	4.79	34.33	71.79	72.30	4.80	33.23	0.00	2.382	0.000	24	0
23/04/21	67.03	73.64	75.20	4.85	34.80	73.64	74.22	4.86	32.23	0.00	2.370	0.000	24	0
24/04/21	67.63	76.95	78.41	4.87	36.09	76.95	77.69	4.87	31.54	0.00	2.425	0.000	24	0
25/04/21	66.82	74.91	76.31	4.89	35.49	74.91	75.66	4.90	31.33	0.00	2.344	0.000	24	0
Итого:		2258.43	2304.3			2257.71	2277.0			0.72	73.111	0.022	744	0
Средние:	67.44			4.84	35.00			4.85	32.44					

Дата	M1	V1	M2	V2	Mг	Qo	Qг	BHP	ВОС
	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/03/21 24:00	67890.88	69867.44	67914.37	68497.29	-23.49	2610.414	0.300	27645	5024
25/04/21 24:00	70149.31	72171.79	70172.08	70774.34	-22.77	2683.525	0.322	28389	5024
Итого:	2258.43	2304.35	2257.71	2277.05	0.72	73.111	0.022	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 33419ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Qпотреб.=
Qотопл.=

73,111 Гкал.
72,721 Гкал.

Vгвс=
Qгвс=

6,000 м3
0,390 Гкал.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/21г.-25/04/21г.

Абонент: НПО ПМ Развитие
Адрес: Загородная, 11/5А
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00276743 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0х5C0D ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
26/03/21	0.18	0.00	24	0
27/03/21	0.04	0.00	24	0
28/03/21	0.00	0.00	24	0
29/03/21	0.21	0.00	24	0
30/03/21	0.26	0.00	24	0
31/03/21	0.22	0.00	24	0
01/04/21	0.23	0.00	24	0
02/04/21	0.23	0.00	24	0
03/04/21	0.06	0.00	24	0
04/04/21	0.00	0.00	24	0
05/04/21	0.23	0.00	24	0
06/04/21	0.21	0.00	24	0
07/04/21	0.21	0.00	24	0
08/04/21	0.24	0.00	24	0
09/04/21	0.23	0.00	24	0
10/04/21	0.05	0.00	24	0
11/04/21	0.00	0.00	24	0
12/04/21	0.25	0.00	24	0
13/04/21	0.24	0.00	24	0
14/04/21	0.21	0.00	24	0
15/04/21	0.26	0.00	24	0
16/04/21	0.23	0.00	24	0
17/04/21	0.06	0.00	24	0
18/04/21	0.02	0.00	24	0
19/04/21	0.29	0.00	24	0
20/04/21	0.30	0.00	24	0
21/04/21	0.26	0.00	24	0
22/04/21	0.24	0.00	24	0
23/04/21	0.27	0.00	24	0
24/04/21	0.05	0.00	24	0
25/04/21	0.00	0.00	24	0
Итого:	5.28	0.00	744	0
Средние:	2	2		

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
25/03/21 24:00	176.35	0.00	27806	4863
25/04/21 24:00	181.63	0.00	28550	4863
Итого:	5.28	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 33419ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации