

Отчет

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за Декабрь 2021 г.

Потребитель: ОСП Железнодорожный почтамт УФПС Краснояр. кр.-фелиал
Адрес: Пр. Курчатова 45

ТСРВ-030м

302038

Номер прибора:

Режим работы:

Аналог А-2

Расчетные формулы: $F_g = [G / (n \cdot G_{np})] \cdot 100\%$ $dt = t_1 - t_2$ $W_1 = m_1 \cdot (h_1 - h_2)$ $W_2 = m_3 \cdot (h_3 - h_0)$ $W = W_1 + W_2$

Температура холодной воды, °C: 5.00

Дата	п, ч	Отопление								ГВС			W, Гкал
		Подающий трубопровод			Обратный трубопровод			dt1, °C	Fg3, %	t3, °C	m3, т		
		Fg1,%	t1,°C	m1,г	Fg2,%	t2,°C	m2,г						
26.11.21	24.00	-	74.86	46.88	-	34.84	0.00	40.02	-	72.75	0.81	1.935	
27.11.21	24.00	-	83.09	48.97	-	37.20	0.00	45.89	-	73.79	0.16	2.259	
28.11.21	24.00	-	79.78	48.97	-	36.71	0.00	43.07	-	71.49	0.06	2.112	
29.11.21	24.00	-	77.03	42.31	-	33.79	0.00	43.24	-	68.12	0.62	1.856	
30.11.21	24.00	-	87.34	42.85	-	36.87	0.00	50.47	-	84.70	0.99	2.247	
01.12.21	24.00	-	76.15	52.33	-	37.07	0.00	39.08	-	74.01	0.69	2.095	
02.12.21	24.00	-	71.75	49.57	-	35.41	0.00	36.34	-	67.95	1.19	1.879	
03.12.21	24.00	-	67.81	46.79	-	33.55	0.00	34.26	-	65.90	1.00	1.667	
04.12.21	24.00	-	67.55	44.75	-	33.00	0.00	34.55	-	65.44	0.52	1.577	
05.12.21	24.00	-	73.61	45.38	-	34.11	0.00	39.50	-	72.91	0.36	1.817	
06.12.21	24.00	-	70.49	46.48	-	34.09	0.00	36.40	-	67.32	1.01	1.759	
07.12.21	24.00	-	68.39	46.34	-	33.69	0.00	34.70	-	66.29	0.93	1.668	
08.12.21	24.00	-	81.26	50.37	-	37.55	0.00	43.71	-	82.90	1.38	2.314	
09.12.21	24.00	-	91.03	51.75	-	40.34	0.00	50.69	-	89.23	1.33	2.744	
10.12.21	24.00	-	89.21	51.75	-	39.82	0.00	49.39	-	85.04	0.78	2.623	
11.12.21	24.00	-	83.08	49.97	-	37.57	0.00	45.51	-	76.92	0.36	2.301	
12.12.21	24.00	-	80.49	50.35	-	37.12	0.00	43.37	-	72.30	0.11	2.191	
13.12.21	24.00	-	90.52	50.42	-	39.23	0.00	51.29	-	89.04	0.92	2.670	
14.12.21	24.00	-	99.41	51.11	-	41.19	0.00	58.22	-	95.28	0.75	3.051	
15.12.21	24.00	-	102.06	50.99	-	41.57	0.00	60.49	-	98.79	1.58	3.245	
16.12.21	24.00	-	93.71	53.11	-	40.95	0.00	52.76	-	92.67	3.28	3.107	
17.12.21	24.00	-	81.93	51.39	-	37.59	0.00	44.34	-	78.02	1.04	2.358	
18.12.21	24.00	-	76.24	50.21	-	35.97	0.00	40.27	-	72.88	0.43	2.051	
19.12.21	24.00	-	79.43	48.21	-	35.66	0.00	43.77	-	72.74	0.10	2.117	
20.12.21	24.00	-	102.01	51.16	-	41.44	0.00	60.57	-	100.09	0.81	3.184	
21.12.21	24.00	-	108.45	52.12	-	43.51	0.00	64.94	-	103.87	0.77	3.472	
22.12.21	24.00	-	112.42	53.55	-	45.06	0.00	67.36	-	107.14	0.93	3.717	
23.12.21	24.00	-	113.09	52.16	-	44.49	0.00	68.60	-	109.52	0.97	3.695	
24.12.21	24.00	-	111.81	53.76	-	44.76	0.00	67.05	-	107.73	1.15	3.739	
25.12.21	24.00	-	105.80	54.76	-	43.78	0.00	62.02	-	98.24	0.38	3.440	
Среднее:			86.66	49.63		38.26	0.00	48.40		82.77	0.85	2.50	
Итого:	720.00			1488.75			0.00				25.40	74.89	

Показания счетчиков:

Дата и время	m1, т	m2, т	m3, т	W, Гкал	Время н.с., ч
25.11.2021 23:00	27689.865	0.011	597.363	1142.142	1262.86
25.12.2021 23:00	29178.617	0.011	622.764	1217.034	1262.86

Суммарное время аварийных ситуаций, ч: -0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Приложение к отчету по теплосчетчику № 302038

пр. Курчатова, 45

дек 21

Итого		слищ	25,400	m3	Qпотреб	74,890	Гкал	
		Огвс	1,651	Гкал	Qогвс	73,239	Гкал	
Потребитель	Нагрузка на отопление по договору, т/час	Доля % отогр.	Отопление Гкал/мес, % по т/ч	Горячая вода, Гкал/мес по договору	Доля % гор. вода	Гор. вода Гкал/мес, % по т/ч	Гор. вода м3/мес, % по т/ч	Всего Гкал/мес, по т/ч
Почтамт	2,623	51.43	37,667	0.429	19.46	0.321	4,943	37,988
ОАО "Ростелеком"	2,477	48.57	35,572	1.776	80.54	1.330	20,457	36,902
	5.1	100	73,239		100	1,651	25,400	74,890

Всего Гкал по т/ч 74,890

ООО "КРАСКО-ЭЛЕКТРО"

29.12.2021

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"

www.vzljet.ru