

ли 987

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/11/21г.-25/12/21г.

Абонент: МБДОУ №65

Адрес: Саянская, 21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 004

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор №: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00062342

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 5

БД 1

ФТ=2

ТЗ=0

КС=0х71ЕВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	V2 м3	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.11.2021	73,16	46,39	26,77	69,04	69,76	69,04	5	4	1,845	24	0
27.11.2021	80,85	49,66	31,19	69,66	70,41	69,66	5	4	2,173	24	0
28.11.2021	77,46	48,51	28,95	69,75	70,48	69,75	5	4	2,018	24	0
29.11.2021	76,3	48,12	28,18	71,19	71,97	71,19	5	4	2,007	24	0
30.11.2021	85,4	54,07	31,33	75,73	76,74	75,73	5	4	2,375	24	0
01.12.2021	74,31	48,3	26,01	72,4	73,14	72,4	5	4	1,885	24	0
02.12.2021	69,74	46,02	23,72	71,98	72,7	71,98	5	4	1,711	24	0
03.12.2021	66,47	50,4	16,07	126,76	128,35	126,76	5	4	2,039	24	0
04.12.2021	66,48	52,7	13,78	161,23	163,39	161,23	5	4	2,219	24	0
05.12.2021	72,43	56,65	15,78	161,3	163,74	161,3	5	4	2,546	24	0
06.12.2021	69,14	55,05	14,09	162,01	164,33	162,01	5	4	2,283	24	0
07.12.2021	67,23	53,77	13,46	159,64	161,83	159,64	5	4	2,147	24	0
08.12.2021	80,06	61,66	18,4	158,62	161,42	158,62	5	4	2,924	24	0
09.12.2021	89,08	68,5	20,58	165,86	169,44	165,86	5	4	3,423	24	0
10.12.2021	87,15	67,79	19,36	168,67	172,25	168,67	5	4	3,273	24	0
11.12.2021	81,16	63,82	17,34	167,12	170,29	167,12	5	4	2,903	24	0
12.12.2021	79,15	62,34	16,81	167,36	170,44	167,36	5	4	2,819	24	0
13.12.2021	88,86	68,39	20,47	167,16	170,74	167,16	5	4	3,432	24	0
14.12.2021	97,22	73,65	23,57	167,19	171,34	167,19	5	4	3,956	24	0
15.12.2021	99,55	75,06	24,49	167,16	171,44	167,16	5	4	4,111	24	0
16.12.2021	91,01	70,31	20,7	167,73	171,54	167,73	5	4	3,483	24	0
17.12.2021	80,08	62,91	17,17	166,9	169,99	166,9	5	4	2,872	24	0
18.12.2021	74,7	59,33	15,37	165,36	168,05	165,36	5	4	2,545	24	0
19.12.2021	78,62	61,41	17,21	164,57	167,44	164,57	5	4	2,839	24	0
20.12.2021	99,57	74,7	24,87	164,76	168,96	164,76	5	4	4,113	24	0
21.12.2021	105,65	79,42	26,23	172,2	177,13	172,2	5	4	4,541	24	0
22.12.2021	109,16	84,78	24,38	203,86	210,38	203,86	5	4	5,004	24	0
23.12.2021	110,4	87,51	22,89	227,16	234,87	227,16	5	4	5,24	24	0
24.12.2021	109,25	86,82	22,43	225,34	232,87	225,34	5	4	5,091	24	0
25.12.2021	103,74	83,25	20,49	225,93	232,95	225,93	5	4	4,656	24	0
Итого:				4483,64	4578,3	4483,64			92,473	720	0
Средние:	84,77	63,37	21,4				5	4			

Дата	M1 т	V2 м3	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/11/2124:00	37110,7	37733,53	37110,7	736,854	10283	3
25/12/2124:00	41594,34	42311,91	41594,34	829,327	11003	3
Итого:	4483,64	4578,38	4483,64	92,473	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11063ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/11/21г.-25/12/21г.

Абонент: МБДОУ №65

Адрес: Саянская, 21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 004

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00062342

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0х71ЕВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.11.2021	52,31	0,08	0,08	4	0,002	24	0
27.11.2021	68,64	0,1	0,1	4	0,005	24	0
28.11.2021	65,51	0,12	0,12	4	0,008	24	0
29.11.2021	59,46	0,19	0,19	4	0,01	24	0
30.11.2021	59,1	0,08	0,08	4	0,004	24	0
01.12.2021	57,42	0,17	0,17	4	0,008	24	0
02.12.2021	63,77	0,43	0,43	4	0,024	24	0
03.12.2021	66,37	3,71	3,65	4	0,226	24	0
04.12.2021	50,84	0,04	0,04	4	0,001	24	0
05.12.2021	67,84	0,17	0,17	4	0,01	24	0
06.12.2021	65,99	0,48	0,48	4	0,029	24	0
07.12.2021	58,97	0,25	0,25	4	0,013	24	0
08.12.2021	76,74	1,55	1,52	4	0,11	24	0
09.12.2021	71,48	0,14	0,14	4	0,009	24	0
10.12.2021	73,44	0,12	0,12	4	0,009	24	0
11.12.2021	54,05	0,04	0,04	4	0,001	24	0
12.12.2021	60,19	0,06	0,06	4	0,003	24	0
13.12.2021	67,77	0,12	0,12	4	0,008	24	0
14.12.2021	67,48	0,06	0,06	4	0,006	24	0
15.12.2021	87,96	0,39	0,39	4	0,034	24	0
16.12.2021	87,63	0,86	0,82	4	0,069	24	0
17.12.2021	77,38	0,93	0,91	4	0,065	24	0
18.12.2021	60,55	0,07	0,07	4	0,003	24	0
19.12.2021	57,79	0,03	0,03	4	0,002	24	0
20.12.2021	78,15	0,13	0,13	4	0,009	24	0
21.12.2021	71,54	0,07	0,07	4	0,006	24	0
22.12.2021	74,14	0,06	0,06	4	0,006	24	0
23.12.2021	81,32	0,06	0,06	4	0,005	24	0
24.12.2021	69,21	0,06	0,06	4	0,005	24	0
25.12.2021	56,17	0,03	0,03	4	0,001	24	0
Итого:		10,6	10,45		0,691	720	0
Средние:	66,97			4			

Дата	V1 м3	M1 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/11/2124:00	2466,31	2423,69	142,834	10283	3
25/12/2124:00	2476,91	2434,14	143,525	11003	3
Итого:	10,6	10,45	0,691	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11063ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

28.12.21 09:19

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с

26.11.2021

по

25.12.2021

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС:

Версия МКТС:

5.06

Формула расчета тепла:

Дата	Тепл.эн.,	Масса, т		Температура, °C			Давл., ат				Время, час	Отказы	Отказы
	Q, Гкал	M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа		
26.11.2021	3,016967773	125,0625	118,8632813	6,200683594	71,43000031	49,52000046	21,90999985	5	4		24	0	
27.11.2021	3,196350098	126,8242188	126,25	0,57409668	79,33999634	54,38999939	24,94999695	5	4		24	0	
28.11.2021	2,99005127	126,3359375	125,8046875	0,53112793	76,91000366	53,47000122	23,44000244	5	4		24	0	
29.11.2021	2,991394043	118,3554688	112,1171875	6,238891602	75,54000092	52,79999924	22,74000168	5	4	21,45888889	2,541111111	He	
30.11.2021	1,124755859	44,55859375	45,41015625	-0,851041555	84,65000153	58,43000031	26,22000122	5	4	7,669722222	16,33027778	He	
01.12.2021	3,185668945	134,9882813	130,5078125	4,477864981	74,34999847	52,33000183	22,01999664	5	4	23,67833333	0,321666667	He	
02.12.2021	2,957092285	132,2695313	125,4492188	6,822210312	69,69999695	49,65000153	20,04999542	5	4		24	0	
03.12.2021	2,649475098	126,5	119,9570313	6,541990757	65,65000153	46,86999893	18,78000259	5	4		24	0	
04.12.2021	2,15222168	118,2109375	118,859375	-0,646547318	65,16999817	46,72999954	18,43999863	5	4		24	0	
05.12.2021	2,49810791	119,9375	120,5742188	-0,637541771	70,33999634	49,29000092	21,04999542	5	4		24	0	
06.12.2021	2,845825195	129,3710938	122,6484375	6,721389771	68,38999939	48,66999817	19,72000122	5	4		24	0	
07.12.2021	2,762268066	129,3632813	121,2109375	8,155273438	66,16999817	47,5	18,66999817	5	4		24	0	
08.12.2021	2,918945313	114,0351563	107,9492188	6,08331871	75,30999756	52,25	23,05999756	5	4	20,22222222	3,777777778	He	
09.12.2021	1,45123291	49,91796875	48,74609375	1,172289848	86,45999908	58,68999863	27,77000046	5	4	8,645833333	15,35416667	He	
10.12.2021	1,525695801	52,18359375	50,3671875	1,817382813	85,23000336	57,88000107	27,35000229	5	4	9,095277778	14,90472222	He	
11.12.2021	3,158874512	125,9882813	125,5429688	0,445068359	80,25	55,38000107	24,86999893	5	4	23,10638889	0,893611111	He	
12.12.2021	3,04675293	130,9570313	130,5703125	0,386230469	77,05999756	53,95999908	23,09999847	5	4	23,91805556	0,081944444	He	
13.12.2021	2,160949707	75,7734375	73,49609375	2,277090073	84,30000305	57,40000153	26,90000153	5	4	13,37222222	10,62777778	He	
14.12.2021	0,640930176	19,68359375	19,234375	0,450842857	92,66999817	61,47999954	31,18999863	5	4	3,456111111	20,54388889	He	
15.12.2021	0,010192871	0,28515625	0,2734375	0,009033203	97,33999634	63,47000122	33,86999512	5	4	0,050277778	23,94972222	He	
16.12.2021	0,80065918	28,625	27,71484375	0,911621094	83,48000336	57,20999908	26,27000427	5	4	5,015555556	18,98444444	He	
17.12.2021	3,448852539	125,8867188	117,5742188	8,308837891	79,01999664	54,95000076	24,06999588	5	4	21,78388889	2,216111111	He	
18.12.2021	3,285827637	133,6523438	124,4765625	9,177734375	73,87999725	52,56999969	21,30999756	5	4	23,99888889	0,001111111	He	
19.12.2021	3,382568359	128,8867188	119,6523438	9,23828125	75,37000275	52,54999924	22,82000351	5	4	24	0		
20.12.2021	0,615905762	18,03515625	16,6484375	1,386962891	89,55999756	59,66999817	29,88999939	5	4	3,140555556	20,85944444	He	
21.12.2021	0,004089355	0,11328125	0,109375	0,001220703	103,8899994	67,77999878	36,11000061	5	4	0,018888889	23,98111111	He	
22.12.2021	0,000915527	0,01953125	0,015625	0,002441406	109,0100021	71,15000153	37,86000061	5	4	0,003055556	23,99694444	He	
23.12.2021	0,001159668	0,0234375	0,01953125	0,004394531	109,25	71,36000061	37,88999939	5	4	0,003888889	23,99611111	He	
24.12.2021	0,000671387	0,015625	0,015625	0	108,5299988	70,70999908	37,81999969	5	4	0,002777778	23,99722222	He	
25.12.2021	0,05078125	1,48046875	1,47265625	0,008544922	99,68000031	65,84999847	33,83000183	5	4	0,256111111	23,74388889	He	
Итого:	58,87518311	2437,339844	2351,53125	85,80969381	74,68481384	52,20841378	22,47640006	5	4	448,8969444	271,1030556	He	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
25.12.2021	899,5600586	37903,64844	35814,53802	6965,522778
25.11.2021	840,6848755	35466,30859	33463,00677	6516,625833
Итого:	58,87518311	2437,339844	2351,53125	448,8969444

Отчетный период: 720 00 ч
Время работы: 448,8969444 ч
Суммарное время отказа: 271,1030556 ч

=
Откл.эл-пит.(Эл) 0 + Неисправн.(Не) 271,1030556 + 0 + Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) 0 + dt<min (Dt) 0

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия:

1.31

Qпотреб.=
Qотопл.=

94,433 Гкал.
85,264 Гкал.

Vгвс=
Qгвс=

141,057 м3
9,169 Гкал.

28.12.21 09:20

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС
за период с

26.11.2021

по 25.12.2021

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС:

Версия МКТС:

5.06

Формула расчета тепла:

Дата	Тепл. э., Q, Гкал	Масса, т М3	Температура, °C t3	Тхв	Время, час работы	отказа	Отказы
26.11.2021	0,427124023	6,229492188	73,62999725		5	24	0
27.11.2021	0,000244141	0,00390625	58,91999817		5	24	0
28.11.2021	0,000366211	0,0078125	56,72999954		5	24	0
29.11.2021	0,435058594	6,584960938	71,12000275		5	22,96527778	1,034722222 He
30.11.2021	0,42388916	6,259765625	72,73000336		5	19,55055556	4,449444444 He
01.12.2021	0,523193359	8,89453125	63,86999893		5	23,78416667	0,215833333 He
02.12.2021	0,502990723	7,858398438	69,05999756		5	24	0
03.12.2021	0,490966797	8,213867188	64,83000183		5	24	0
04.12.2021	0,000305176	0,01953125	22,79000092		5	24	0
05.12.2021	6,10352E-05	0,004882813	19,19000053		5	24	0
06.12.2021	0,486206055	7,616210938	68,90000153		5	24	0
07.12.2021	0,531921387	8,504882813	67,59999847		5	24	0
08.12.2021	0,541809082	7,209960938	80,19000244		5	22,65027778	1,349722222 He
09.12.2021	0,495361328	6,272460938	83,98999786		5	20,99694444	3,003055556 He
10.12.2021	0,406921387	4,982421875	86,69000244		5	20,935	3,065 He
11.12.2021	0,000366211	0,006835938	61,49000168		5	23,43194444	0,568055556 He
12.12.2021	0,000427246	0,0078125	62,25999832		5	23,91916667	0,080833333 He
13.12.2021	0,475830078	5,686523438	88,69999695		5	21,91388889	2,086111111 He
14.12.2021	0,463562012	5,131835938	95,31999969		5	21,09527778	2,904722222 He
15.12.2021	0,382385254	4,025390625	99,95999908		5	20,04416667	3,955833333 He
16.12.2021	0,384643555	4,424804688	91,93000031		5	18,22444444	5,775555556 He
17.12.2021	0,440490723	5,87890625	79,98000336		5	23,21638889	0,783611111 He
18.12.2021	0,00177002	0,02734375	70,76999664		5	23,99833333	0,001666667 He
19.12.2021	0,00201416	0,030273438	71,5		5	24	0
20.12.2021	0,377563477	4,02734375	98,73000336		5	18,14	5,86 He
21.12.2021	0,196716309	2,91796875	72,41999817		5	12,03666667	11,96333333 He
22.12.2021	0,197998047	2,954101563	72,11000061		5	8,106388889	15,89361111 He
23.12.2021	0,158203125	2,37890625	71,55999756		5	6,796111111	17,20388889 He
24.12.2021	0,169921875	2,580078125	70,93000031		5	8,854722222	15,14527778 He
25.12.2021	0	0	37,29000092		5	14,015	9,985 He
Итого:	8,518310547	118,7412109	76,77620981		5	614,6747222	105,3252778 He

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	М3, т	Тр.б, ч
25.12.2021	760,894043	13563,89063	45047,40611
25.11.2021	752,3757324	13445,14941	44432,73139
Итого:	8,518310547	118,7412109	614,6747222

Отчетный период:

720.00

ч

Время работы:

614,6747222

ч

Суммарное время отказа:

105,3252778

ч

Откл.эл-пит.(Эл)

0 + 105,3252778 +
Неисправн.(He) Gv<min (DG)0 +
Gv>max(DG)0 +
dt<min (Dt)

0

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия:

1.31