

11.12.21

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Декабрь 2021 г.

Потребитель : ООО "Ардис"
Адрес : ул.Советская, 12
Договор :

Тип прибора : TCPB-030/031
Номер прибора : 508073
Режим работы : Аналог А-2
Поверка :

Расчетные формулы : $W_{общ} = W4 + W5 (W_{от} + W_{ГВС})$

$dt = t1 - t2$
 $dG = m1 - m2$

Температура холодной воды, °C : 5,00 Gпр1 0,000 т/ч Gпр2 0,000 т/ч Gпр3 0,000 т/ч

Дата	n, ч	Отопление							ГВС			Вобщ, Гкал
		m1, т	t1, °C	m2, т	t2, °C	dt, °C	dG, т	Wот, Гкал	m3, т	t3, °C	W ГВС, Гкал	
26.11.2021	24,00	16,754	74,00	0,000	37,64	36,36	16,75	0,609	2,931	40,95	0,106	0,714
27.11.2021	24,00	16,622	81,97	0,000	39,46	42,51	16,62	0,707	0,974	63,64	0,057	0,764
28.11.2021	24,00	16,524	78,52	0,000	38,73	39,79	16,52	0,658	1,078	62,76	0,062	0,720
29.11.2021	24,00	11,744	71,43	0,000	33,77	37,66	11,74	0,433	1,662	60,50	0,092	0,525
30.11.2021	24,00	9,633	72,55	0,000	31,93	40,62	9,63	0,389	3,290	60,30	0,182	0,571
01.12.2021	24,00	17,069	75,35	0,000	38,29	37,06	17,07	0,632	2,215	62,65	0,128	0,760
02.12.2021	24,00	16,585	70,71	0,000	36,82	33,89	16,59	0,562	1,997	61,34	0,113	0,674
03.12.2021	24,00	16,235	66,93	0,000	35,74	31,19	16,24	0,506	3,767	59,45	0,205	0,712
04.12.2021	24,00	15,603	66,47	0,000	35,36	31,11	15,60	0,485	1,285	59,82	0,070	0,556
05.12.2021	24,00	15,754	72,61	0,000	37,07	35,54	15,75	0,560	1,602	61,24	0,090	0,650
06.12.2021	24,00	15,867	69,30	0,000	36,33	32,97	15,87	0,523	1,956	60,49	0,108	0,632
07.12.2021	24,00	15,931	67,37	0,000	35,82	31,55	15,93	0,503	2,252	59,94	0,124	0,626
08.12.2021	24,00	16,998	80,75	0,000	40,16	40,59	17,00	0,689	1,987	63,62	0,117	0,806
09.12.2021	24,00	17,146	89,98	0,000	42,92	47,06	17,15	0,808	1,980	63,60	0,116	0,924
10.12.2021	24,00	17,225	88,04	0,000	42,13	45,91	17,23	0,791	3,328	63,45	0,195	0,986
11.12.2021	24,00	16,607	81,82	0,000	39,99	41,83	16,61	0,695	1,267	62,31	0,073	0,768
12.12.2021	24,00	16,648	79,66	0,000	39,77	39,89	16,65	0,664	1,143	62,46	0,066	0,730
13.12.2021	24,00	16,890	89,69	0,000	42,22	47,47	16,89	0,803	1,925	64,43	0,114	0,917
14.12.2021	24,00	17,455	98,53	0,000	44,98	53,55	17,46	0,935	3,630	63,25	0,212	1,147
15.12.2021	24,00	17,146	100,85	0,000	44,52	56,33	17,15	0,968	2,134	64,86	0,128	1,095
16.12.2021	24,00	17,472	92,05	0,000	42,51	49,54	17,47	0,867	1,774	64,02	0,105	0,971
17.12.2021	24,00	17,398	80,72	0,000	39,34	41,38	17,40	0,720	3,535	61,87	0,201	0,921
18.12.2021	24,00	16,940	75,13	0,000	37,76	37,37	16,94	0,633	1,083	61,09	0,061	0,694
19.12.2021	24,00	16,736	78,96	0,000	38,14	40,82	16,74	0,683	1,778	62,62	0,102	0,786
20.12.2021	24,00	17,298	99,90	0,000	43,67	56,23	17,30	0,974	2,001	64,61	0,119	1,093
21.12.2021	24,00	18,102	105,25	0,000	46,63	58,62	18,10	1,063	3,162	50,03	0,142	1,206
22.12.2021	24,00	18,225	107,00	0,000	47,57	59,43	18,23	1,086	1,982	47,23	0,084	1,170
23.12.2021	24,00	18,141	107,58	0,000	47,51	60,07	18,14	1,093	2,094	47,19	0,088	1,181
24.12.2021	24,00	18,980	106,64	0,000	47,85	58,79	18,98	1,118	3,974	48,47	0,173	1,291
25.12.2021	24,00	18,306	103,96	0,000	46,89	57,07	18,31	1,047	0,592	46,15	0,024	1,072
Среднее		16,601	84,46	0,000	40,38	44,07	16,60	0,740	2,146	59,14	0,115	0,855
Итого	720,00	498,034		0,000			498,034	22,201	64,378		3,458	25,660

Показания счетчиков :

Дата и время	m1, т	m2, т	m3, т	W от, Гкал	W ГВС, Гкал	Вобщ, Гкал	Время н.с., ч
25.11.2021 23:00:00	1221,011	0,000	347,248	39,015	13,478	52,492	0,00
25.12.2021 23:00:00	1719,045	0,000	411,626	61,216	16,936	78,152	0,00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0,00

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят « » 200 г.



® Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

ООО АРДИС, Советская, 12

№508073

дек.21

Итого: 64,378 м3
Отвод: 3,458 Гкал

Употреблено: 25,660 Гкал
Отвод: 22,201 Гкал

ООО "КРАСКО-ЭЛЕКТРО"

30.12.2021