

Отчёт

сч. 66/17

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за декабрь месяц 2021 года.

Потребитель: ИП Прокатень А.С.
Адрес: ул. Свердлова, 15 А
Телефон:

Источник теплоты:
Магистраль теплосети:
Тепловая камера:

Теплосчётчик ВЗЛЁТ, ТСП 20.11.05.09; Идентификационный номер 00003034; Режим работы Реж.Б-0;

Расчётные формулы:
 $W_1 = m_1 \cdot (h_1 - h_{\text{хв}})$
 $W_2 = m_2 \cdot (h_2 - h_{\text{хв}})$
 $W_3 = W_1 - W_2$
 $\Delta G = m_1 - m_2$

Договорные нагрузки:

Дата	n, [ч]	m ₁ , [т]	t ₁ , [°C]	m ₂ , [т]	t ₂ , [°C]	m ₄ , [т]	t ₄ , [°C]	m ₅ , [т]	t ₅ , [°C]	ΔG, [т]	W ₁ , [ГКал]	W ₂ , [ГКал]	W ₃ , [ГКал]
26.11.2021	24	0,000	8,90	0,000	8,91	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
27.11.2021	24	0,000	8,67	0,000	8,63	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
28.11.2021	24	0,000	8,37	0,000	8,42	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
29.11.2021	24	0,000	8,27	0,000	8,43	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
30.11.2021	24	0,000	7,70	0,000	7,80	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
01.12.2021	24	0,000	7,73	0,000	7,57	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
02.12.2021	24	0,000	8,23	0,000	8,18	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
03.12.2021	24	0,000	8,43	0,000	8,41	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2021	24	0,000	8,12	0,000	8,07	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
05.12.2021	24	0,000	8,28	0,000	8,13	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
06.12.2021	24	0,000	8,94	0,000	8,75	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
07.12.2021	24	0,000	9,09	0,000	8,93	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
08.12.2021	24	0,000	9,15	0,000	9,01	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
09.12.2021	24	0,000	8,62	0,000	8,61	0,000	5,00	0,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000
10.12.2021	18	2,424	28,26	2,170	18,22	0,000	5,00	0,000	5,00	0,254	0,173	0,081	0,092
11.12.2021	24	19,297	73,45	19,639	42,38	0,000	5,00	0,000	5,00	-0,342	1,320	0,739	0,581
12.12.2021	24	23,807	73,16	24,422	45,32	0,000	5,00	0,000	5,00	-0,615	1,628	0,986	0,642
13.12.2021	24	24,365	82,26	24,266	50,50	0,000	5,00	0,000	5,00	0,099	1,887	1,105	0,782
14.12.2021	24	27,631	90,98	27,297	57,12	0,000	5,00	0,000	5,00	0,334	2,384	1,427	0,957
15.12.2021	24	23,301	91,95	22,785	55,83	0,000	5,00	0,000	5,00	0,516	2,031	1,159	0,872
16.12.2021	24	20,701	83,94	20,535	50,83	0,000	5,00	0,000	5,00	0,166	1,642	0,945	0,697
17.12.2021	21	15,547	72,88	15,297	43,77	0,000	5,00	0,000	5,00	0,250	1,062	0,598	0,464
18.12.2021	22	14,516	67,28	14,896	40,69	0,000	5,00	0,000	5,00	-0,380	0,905	0,533	0,372
19.12.2021	24	15,787	69,75	16,238	41,70	0,000	5,00	0,000	5,00	-0,451	1,041	0,605	0,436
20.12.2021	24	23,398	91,92	23,418	56,19	0,000	5,00	0,000	5,00	-0,020	2,050	1,207	0,843
21.12.2021	24	25,854	98,65	26,490	61,00	0,000	5,00	0,000	5,00	-0,636	2,428	1,485	0,943
22.12.2021	24	26,359	102,31	26,980	63,50	0,000	5,00	0,000	5,00	-0,621	2,568	1,577	0,991
23.12.2021	24	26,453	102,87	26,850	63,73	0,000	5,00	0,000	5,00	-0,397	2,595	1,577	1,018
24.12.2021	24	25,025	101,33	25,432	62,27	0,000	5,00	0,000	5,00	-0,407	2,412	1,455	0,957
25.12.2021	24	23,066	95,57	23,875	58,92	0,000	5,00	0,000	5,00	-0,809	2,091	1,285	0,806
Среднее		11,251	48,17	11,353	30,99	0,000	5,00	0,000	5,00	-0,102	0,941	0,559	0,382
Итого	709	337,531		340,590		0,000		0,000		-3,059	28,217	16,764	11,453

Показания счётчиков:

На 23 часа	m ₁ , [т]	m ₂ , [т]	m ₄ , [т]	m ₅ , [т]	W ₁ , [ГКал]	W ₂ , [ГКал]
25.11.2021	20328,887	18766,139	0,000	0,000	1478,702	824,287
25.12.2021	20666,418	19106,729	0,000	0,000	1506,919	841,050

Суммарное время аварийных ситуаций: 11 час

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды t_{хв} = ____ °C, Гкал: _____

Всего с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета, Гкал: _____

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Q_{потреб.} = 11,553 Гкал.
Q_{отопл.} = 11,445 Гкал.

V_{гвс} = 1,655 м³
Q_{гвс} = 0,108 Гкал.