

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/12/21г.-27/12/21г.

Договор N:0000000000

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Абонент: РГБУ Водоканал г.п.3928

Адрес: Кемеровская 87

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 017

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут МГВС= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00 °C

Серийный номер 13013313, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x02СА

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/ см2	P2 кгс/ см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/с м2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.12.21 23	62.70	50.47	12.23	3.61	3.42	52.474	51.896	51.526	51.277	0.249	5.00	6.00	0.642	24	0	
02.12.21 23	59.13	48.06	11.07	3.64	3.44	51.721	51.210	50.884	50.659	0.225	5.00	6.00	0.573	24	0	
03.12.21 23	56.25	45.96	10.29	3.68	3.49	50.353	49.911	49.613	49.422	0.192	5.00	6.00	0.518	24	0	
04.12.21 23	55.94	45.56	10.38	3.72	3.52	49.116	48.680	48.404	48.214	0.190	5.00	6.00	0.510	24	0	
05.12.21 23	60.25	48.28	11.97	3.68	3.50	48.686	48.385	47.872	47.861	0.011	5.00	6.00	0.574	24	0	
06.12.21 23	57.73	46.70	11.03	3.74	3.55	48.493	48.029	47.744	47.543	0.201	5.00	6.00	0.535	24	0	
07.12.21 23	56.47	45.95	10.52	3.73	3.54	48.860	48.390	48.136	47.916	0.220	5.00	6.00	0.515	24	0	
08.12.21 23	66.41	52.67	13.74	3.67	3.49	50.808	50.228	49.787	49.575	0.211	5.00	6.00	0.694	24	0	
09.12.21 23	72.91	57.16	15.76	3.68	3.49	50.980	50.319	49.773	49.554	0.218	5.00	6.00	0.796	24	0	
10.12.21 23	71.39	56.09	15.29	3.69	3.49	51.095	50.462	49.928	49.723	0.206	5.00	6.00	0.775	24	0	
11.12.21 23	66.70	52.81	13.89	3.69	3.49	50.386	49.999	49.365	49.349	0.016	5.00	6.00	0.687	24	0	
12.12.21 23	65.51	51.97	13.54	3.69	3.49	50.699	50.296	49.705	49.659	0.046	5.00	6.00	0.676	24	0	
13.12.21 23	72.67	56.70	15.97	3.67	3.48	50.921	50.168	49.719	49.418	0.301	5.00	6.00	0.810	24	0	
14.12.21 23	78.67	60.70	17.97	3.68	3.48	51.021	50.277	49.638	49.418	0.221	5.00	6.00	0.905	24	0	
15.12.21 23	80.23	60.61	19.63	3.68	3.44	49.889	49.136	48.491	48.297	0.194	5.00	6.00	0.964	24	0	
16.12.21 23	72.89	48.05	24.84	4.09	3.86	33.821	33.220	33.023	32.852	0.172	5.00	6.00	0.828	24	0	*
17.12.21 23	65.90	45.91	19.99	3.70	3.47	42.239	41.674	41.410	41.260	0.150	5.00	6.00	0.834	24	0	

18.12.21	23	61.94	44.13	17.82	3.72	3.49	41.851	41.494	41.122	41.113	0.008	5.00	6.00	0.733	24	0
19.12.21	23	64.76	45.15	19.62	3.71	3.48	41.664	41.251	40.877	40.851	0.026	5.00	6.00	0.803	24	0
20.12.21	23	80.00	52.39	27.61	3.81	3.58	42.375	41.605	41.207	41.058	0.149	5.00	6.00	1.146	24	0
21.12.21	23	84.57	54.89	29.68	3.81	3.57	42.719	41.873	41.415	41.273	0.142	5.00	6.00	1.238	24	0
22.12.21	23	87.31	56.45	30.86	3.77	3.52	43.401	42.486	41.999	41.843	0.156	5.00	6.00	1.306	24	0
23.12.21	23	88.02	56.73	31.30	3.79	3.53	43.376	42.492	41.957	41.842	0.115	5.00	6.00	1.321	24	0
24.12.21	23	87.12	56.80	30.32	3.75	3.49	44.084	43.174	42.666	42.513	0.153	5.00	6.00	1.303	24	0
25.12.21	23	83.23	55.53	27.70	3.66	3.40	44.713	43.995	43.384	43.350	0.033	5.00	6.00	1.205	24	0
26.12.21	23	82.22	54.88	27.34	3.63	3.38	44.493	43.836	43.204	43.204	0.000	5.00	6.00	1.182	24	0
27.12.21	23	80.76	54.11	26.65	3.62	3.36	44.342	43.491	43.086	42.889	0.197	5.00	6.00	1.159	24	0
Итого/Средн		70.72	52.09	18.63	3.72	3.50	1264.5	1247.9	1235.9	1231.9	4.003	5.00	6.00	23.23	648	0
							80	77	36	33				4		


Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.11.21	23	16910.252	16748.370	16593.304	16581.471	11.833	297.227	16552
27.12.21	23	18174.831	17996.347	17829.240	17813.404	15.836	320.461	17200
Итого		1264.579	1247.977	1235.936	1231.933	4.003	23.234	648
								0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Начальник ЖКС № 18 (г. Красноярск)
Билиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России



Н. Нечаев

вс = 4,003 м³ / 0,260 т/час
Относительное 24,97%

Вк Пензенск

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/12/21г.-27/12/21г.

Абонент: _____

Договор N:0000000000

Адрес: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 017

Тип расходомера: _____

Договорные расходы: _____

Пределы измерений: _____

М сет. воды= _____

т.сут Мгвс= _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00 °С

G под max = 6.00 м3/ч G под min = 0.40 м3/ч

Серийный номер 13013313, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0х02СА

Дата/время	t1 °С	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °С	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.12.21 23	61.54	3.54	0.240 <	0.236 <	5.00	6.00	0.013	24	0	*
02.12.21 23	57.69	3.56	0.205 <	0.202 <	5.00	6.00	0.011	24	0	*
03.12.21 23	54.31	3.59	0.169 <	0.167 <	5.00	6.00	0.008	24	0	*
04.12.21 23	54.78	3.62	0.173 <	0.170 <	5.00	6.00	0.008	24	0	*
05.12.21 23	40.32	3.58	0.001 <	0.000 <	5.00	6.00	0.000	24	0	*
06.12.21 23	55.52	3.64	0.193 <	0.190 <	5.00	6.00	0.010	24	0	*
07.12.21 23	54.73	3.63	0.213 <	0.210 <	5.00	6.00	0.010	24	0	*
08.12.21 23	67.82	3.58	0.227 <	0.222 <	5.00	6.00	0.014	24	0	*
09.12.21 23	70.86	3.59	0.226 <	0.221 <	5.00	6.00	0.015	24	0	*
10.12.21 23	68.79	3.60	0.200 <	0.196 <	5.00	6.00	0.013	24	0	*
11.12.21 23	49.89	3.60	0.001 <	0.001 <	5.00	6.00	0.000	24	0	*
12.12.21 23	60.25	3.60	0.034 <	0.034 <	5.00	6.00	0.002	24	0	*
13.12.21 23	71.66	3.59	0.316 <	0.308 <	5.00	6.00	0.021	24	0	*
14.12.21 23	75.84	3.60	0.227 <	0.221 <	5.00	6.00	0.016	24	0	*
15.12.21 23	77.50	3.60	0.199 <	0.194 <	5.00	6.00	0.014	24	0	*
16.12.21 23	60.14	4.02	0.194 <	0.191 <	5.00	6.00	0.011	24	0	*
17.12.21 23	62.14	3.63	0.161 <	0.158 <	5.00	6.00	0.009	24	0	*
18.12.21 23	50.91	3.66	0.011 <	0.011 <	5.00	6.00	0.000	24	0	*

19.12.21 23	59.13	3.64	0.038	<	0.037	<	5.00	6.00	0.002	24	0	*
20.12.21 23	77.32	3.74	0.180	<	0.175	<	5.00	6.00	0.013	24	0	*
21.12.21 23	79.90	3.74	0.172	<	0.168	<	5.00	6.00	0.013	24	0	*
22.12.21 23	82.77	3.71	0.187	<	0.181	<	5.00	6.00	0.014	24	0	*
23.12.21 23	83.30	3.72	0.142	<	0.138	<	5.00	6.00	0.011	24	0	*
24.12.21 23	82.94	3.69	0.177	<	0.172	<	5.00	6.00	0.013	24	0	*
25.12.21 23	76.39	3.59	0.047	<	0.046	<	5.00	6.00	0.003	24	0	*
26.12.21 23	56.76	3.57	0.004	<	0.003	<	5.00	6.00	0.000	24	0	*
27.12.21 23	77.13	3.55	0.217	<	0.211	<	5.00	6.00	0.015	24	0	*
Итого/Средн	68.53	3.64	4.154		4.065		5.00	6.00	0.258	648	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.11.21 23	82.333	81.305	3.608	16552	353
27.12.21 23	86.487	85.369	3.866	17200	353
Итого	4.154	4.065	0.258	648	0

Представитель абонента

Начальник ЖКС № 18 (г. Красноярск)

Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

Представитель снабжающей организации

Н. Нечаев

