

и 2117

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/11/21г.-25/12/21г.

Абонент: ЦКС Железнодорож
Адрес: Красноярская, 4/1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=20 т.сут Мгвс=20 т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор N:2009-1121 от 16.06.2009 Шифр 2117
Тип расходомера: ПРЭМ
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00271668 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x684F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2
26.11.2021	71,08	39,57	31,51	16,3	15,85	15,38	15,38	0,47	5	4	0,518	0,026	24	0						
27.11.2021	78,69	42,11	36,58	16,61	16,13	15,61	15,37	0,76	5	4	0,619	0,052	24	0						
28.11.2021	75,87	41,18	34,69	16,54	16,07	15,56	15,34	0,73	5	4	0,587	0,049	24	0						
29.11.2021	69,61	37,67	31,94	13,92	13,6	13,16	13,11	0,49	5	4	0,451	0,033	24	0						
30.11.2021	70,22	36,25	33,97	12,56	12,29	11,9	11,9	0,39	5	4	0,428	0,024	24	0						
01.12.2021	72,8	40,56	32,24	17	16,52	16,02	15,8	0,72	5	4	0,559	0,048	24	0						
02.12.2021	68,57	39,43	29,14	16,62	16,26	15,71	15,63	0,63	5	4	0,498	0,039	24	0						
03.12.2021	64,72	38,02	26,7	16,23	15,99	15,36	15,36	0,63	5	4	0,446	0,039	24	0						
04.12.2021	64,19	37,21	26,98	15,74	15,49	14,91	14,91	0,58	5	4	0,434	0,035	24	0						
05.12.2021	69,75	38,65	31,1	15,82	15,45	14,94	14,94	0,51	5	4	0,497	0,03	24	0						
06.12.2021	67,12	38,56	28,56	15,92	15,68	15,07	15,07	0,61	5	4	0,464	0,037	24	0						
07.12.2021	65,13	38,1	27,03	15,98	15,74	15,13	15,13	0,61	5	4	0,446	0,037	24	0						
08.12.2021	77,3	41,94	35,36	16,79	16,36	15,79	15,63	0,73	5	4	0,604	0,049	24	0						
09.12.2021	86,58	44,8	41,78	17,04	16,56	15,93	15,69	0,87	5	4	0,728	0,064	24	0						
10.12.2021	84,95	43,66	41,29	17,09	16,61	15,99	15,75	0,86	5	4	0,718	0,062	24	0						
11.12.2021	79,37	41,93	37,44	16,67	16,19	15,65	15,41	0,78	5	4	0,635	0,055	24	0						
12.12.2021	76,85	41,21	35,64	16,74	16,26	15,75	15,54	0,72	5	4	0,605	0,048	24	0						
13.12.2021	85,99	43,87	42,12	16,93	16,45	15,84	15,6	0,85	5	4	0,729	0,063	24	0						
14.12.2021	94,13	46,44	47,69	17,22	16,51	16,02	15,78	0,73	5	4	0,818	0,072	24	0						
15.12.2021	96,98	47,15	49,83	17,17	16,45	15,96	15,72	0,73	5	4	0,85	0,073	24	0						
16.12.2021	89,44	45,31	44,13	17,41	16,82	16,25	16,01	0,81	5	4	0,776	0,069	24	0						
17.12.2021	77,82	41,88	35,94	17,17	16,69	16,15	15,91	0,78	5	4	0,63	0,054	24	0						
18.12.2021	72,58	40,23	32,35	16,98	16,49	16,02	15,85	0,64	5	4	0,555	0,041	24	0						
19.12.2021	75,31	40,64	34,67	16,7	16,19	15,73	15,59	0,6	5	4	0,582	0,039	24	0						
20.12.2021	95,41	46,56	48,85	17,17	16,5	15,97	15,73	0,77	5	4	0,839	0,074	24	0						
21.12.2021	101,07	48,45	52,62	17,42	16,7	16,14	15,9	0,8	5	4	0,916	0,08	24	0						
22.12.2021	102,95	49,41	53,54	17,81	17,09	16,48	16,24	0,85	5	4	0,953	0,085	24	0						
23.12.2021	103,46	49,33	54,13	17,66	16,94	16,33	16,09	0,85	5	4	0,954	0,085	24	0						
24.12.2021	102,85	49,5	53,35	18,06	17,34	16,7	16,46	0,88	5	4	0,968	0,088	24	0						
25.12.2021	100,26	49,16	51,1	18,21	17,49	16,89	16,65	0,84	5	4	0,933	0,084	24	0						
Итого:				499,48	484,71	468,34	463,49	21,22			19,74	1,634	720	0						
Средние:	81,93	42,8	39,13						5	4										

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/11/21 24:00	10426.80	10120.33	9976.39	9901.21	219.12	353.805	14.998	21291	4831
25/12/21 24:00	10926.28	10605.04	10444.73	10364.70	240.34	373.545	16.632	22011	4831
Итого:	499.48	484.71	468.34	463.49	21.22	19.740	1.634	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26875ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

 ВВОД 1

Q, потр.= 19,740 Гкал. Q, отоп.= 18,361 Гкал.
Слив = 21,220 м3. Q гвс = 1,379 Гкал.

27.12.21

ВВОД 2

Слив = 6,840 м3. Q гвс = 0,302 Гкал.

Итого: Q, потр.= 20,042 Гкал. Q, отоп.= 18,361 Гкал.
Слив = 28,060 м3. Q гвс = 1,681 Гкал.