

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
27/09/21г. - 26/10/21г.

Абонент: МКУ "УИК"
 Адрес: Ул. Горького 36Б
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
 Договорные расходы:
 М сет. воды = Т.сут Мвс = Т.сут
 Тхв = 5.00 °С

Договор N:
 Тип расходомера: ПРМ-20
 Пределы измерений:
 Г под max = 12.00 м³/ч
 Г обр max = 2.00 м³/ч
 Г под min = 0.00 м³/ч
 Г обр min = 1.00 м³/ч

Заводской номер 00104802

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х94Д1

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	m2	p1	p2	qo	ВНР	ВОС	НС
°С	°С	°С	МЗ	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
27/09/21	64.45	43.74	20.71	42.19	41.47	41.47	5.60	4.10	0.858	24	0	
28/09/21	64.44	43.94	20.50	41.86	41.14	41.14	5.60	4.10	0.843	24	0	
29/09/21	64.40	44.11	20.29	41.24	40.52	40.52	5.60	4.10	0.823	24	0	
30/09/21	63.74	44.08	19.66	41.38	40.66	40.66	5.60	4.10	0.800	24	0	
01/10/21	63.16	44.05	19.11	42.22	41.50	41.50	5.60	4.10	0.795	24	0	
02/10/21	63.56	43.85	19.71	42.34	41.62	41.62	5.60	4.10	0.820	24	0	
03/10/21	64.00	43.70	20.30	42.26	41.54	41.54	5.60	4.10	0.845	24	0	
04/10/21	63.65	43.09	20.56	41.95	41.23	41.23	5.60	4.10	0.850	24	0	
05/10/21	64.71	43.84	20.87	43.22	42.44	42.44	5.60	4.10	0.883	24	0	
06/10/21	64.85	43.75	21.10	43.23	42.46	42.46	5.60	4.10	0.894	24	0	
07/10/21	64.43	43.41	21.02	42.59	41.87	41.87	5.60	4.10	0.879	24	0	
08/10/21	63.57	43.19	20.38	42.92	42.20	42.20	5.60	4.10	0.861	24	0	
09/10/21	65.11	44.46	20.65	43.66	42.81	42.81	5.60	4.10	0.885	24	0	
10/10/21	65.11	45.30	20.81	43.76	42.80	42.80	5.60	4.10	0.891	24	0	
11/10/21	65.75	44.76	20.99	43.38	42.45	42.45	5.60	4.10	0.888	24	0	
12/10/21	63.54	42.82	20.72	42.25	41.53	41.53	5.60	4.10	0.862	24	0	
13/10/21	65.44	43.64	21.80	40.00	39.24	39.24	5.60	4.10	0.854	22	2	*
14/10/21	72.58	48.13	24.45	46.73	45.60	45.60	5.60	4.10	1.115	24	0	
15/10/21	72.24	48.15	24.09	44.70	43.63	43.63	5.60	4.10	1.050	24	0	
16/10/21	68.49	47.34	21.15	46.07	45.11	45.11	5.60	4.10	0.956	24	0	
17/10/21	67.42	47.01	20.41	46.06	45.10	45.10	5.60	4.10	0.917	24	0	
18/10/21	67.02	47.00	20.02	45.84	44.88	44.88	5.60	4.10	0.899	24	0	
19/10/21	67.59	47.53	20.06	46.26	45.30	45.30	5.60	4.10	0.909	24	0	
20/10/21	67.54	47.42	19.12	46.87	45.91	45.91	5.60	4.10	0.878	24	0	
21/10/21	66.06	48.05	19.01	47.45	46.49	46.49	5.60	4.10	0.885	24	0	
22/10/21	66.51	48.34	18.17	47.87	46.91	46.91	5.60	4.10	0.852	24	0	
23/10/21	65.51	47.74	17.77	47.17	46.21	46.21	5.60	4.10	0.837	24	0	
24/10/21	66.32	48.29	18.03	47.39	46.43	46.43	5.60	4.10	0.826	24	0	
25/10/21	66.27	48.48	17.79	47.55	46.59	46.59	5.60	4.10	0.826	24	0	
26/10/21	66.04	49.03	17.01	49.62	48.66	48.66	5.60	4.10	0.826	24	0	
Итого:					1330.01	1304.30	1304.30		26.301	718	2	

Средние: 65.81 | 45.60 | 20.20 | 5.60 | 4.10 | 26.301 | 718 | 2

Итоговые значения на 27/10/21г. 18 ч.

Дата	v1	m1	m2	qo	ВНР	ВОС
МЗ	Т	Т	Гкал	ч	ч	ч
27/10/21	33924.79	23289.50	23289.50	667.911	27709	18

Период Нормальной работы 718ч

Период Отсутств.счета темп.энергии 2ч
время работы прибора после сброса 27727ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ

025 2/3 38 17,584 26
 155 1/3 38 8,790 0
 26,374 056/0,025