

Потребитель: ООО "ТИ"
Адрес: Школьная 30

Веломость учета параметров потребления тепла
за период с 26.10.2021 по 25.11.2021
Тип прибора: ТСРВ-026М
Номер прибора: 1415848

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)		Давление (МПа)		Объем (м3)			Теплота (Гкал)		Время раб.(ч)	Ошибки
	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	V1	V2	ΔV	Q		
26.10.2021	83.79	56.44	27.35	21.058	20.05	1.008	0.6	0.5	21.282	19.800	1.362	0.538	24.00	
27.10.2021	78.68	53.61	25.07	20.934	19.97	0.966	0.6	0.5	21.730	20.266	1.445	0.568	24.00	
28.10.2021	79.66	54.06	25.60	21.046	20.04	1.009	0.6	0.5	20.964	19.582	1.282	0.563	24.00	
29.10.2021	76.79	52.51	24.28	21.165	20.02	1.142	0.6	0.5	21.719	20.352	1.366	0.628	24.00	
30.10.2021	78.36	52.94	25.42	20.302	19.33	0.977	0.6	0.5	21.518	20.240	1.277	0.572	24.00	
31.10.2021	74.06	50.49	23.57	20.745	19.66	1.084	0.6	0.5	21.647	20.315	1.332	0.588	24.00	
01.11.2021	81.80	54.21	27.59	20.607	19.85	0.754	0.6	0.5	21.730	20.286	1.445	0.568	24.00	
02.11.2021	91.26	59.23	32.03	20.781	19.93	1.012	0.6	0.5	20.864	19.582	1.282	0.563	24.00	
03.11.2021	94.52	61.43	33.09	20.655	19.93	0.927	0.6	0.5	21.262	19.900	1.362	0.538	24.00	
04.11.2021	74.06	50.49	23.57	20.745	19.66	1.084	0.6	0.5	21.225	20.129	1.096	0.606	24.00	
05.11.2021	91.25	60.17	31.08	20.959	19.93	1.031	0.6	0.5	21.541	20.094	1.447	0.722	24.00	
06.11.2021	85.19	56.79	28.40	20.810	19.81	0.999	0.6	0.5	20.874	19.991	0.883	0.441	24.00	
07.11.2021	78.68	53.61	25.07	20.934	19.97	0.966	0.6	0.5	21.518	20.240	1.277	0.572	24.00	
08.11.2021	79.66	54.06	25.60	21.046	20.04	1.009	0.6	0.5	21.647	20.315	1.332	0.598	24.00	
09.11.2021	78.36	52.94	25.42	20.302	19.33	0.977	0.6	0.5	21.518	20.240	1.277	0.572	24.00	
10.11.2021	87.20	57.98	29.22	20.761	19.77	0.986	0.6	0.5	21.460	20.079	1.381	0.661	24.00	
11.11.2021	85.84	57.02	28.82	20.656	19.67	0.987	0.6	0.5	21.332	19.971	1.362	0.648	24.00	
12.11.2021	78.60	53.33	25.27	20.318	19.56	0.726	0.6	0.5	20.886	19.857	1.028	0.549	24.00	
13.11.2021	79.36	52.94	25.42	20.302	19.33	0.977	0.6	0.5	20.864	19.582	1.282	0.563	24.00	
14.11.2021	77.02	52.61	24.41	20.467	19.40	1.063	0.6	0.5	21.017	19.660	1.358	0.550	24.00	
15.11.2021	73.48	50.34	23.14	20.366	18.89	1.152	0.6	0.5	20.898	19.530	1.369	0.521	24.00	
16.11.2021	74.77	50.43	24.34	20.039	18.89	1.100	0.6	0.5	20.548	19.116	1.432	0.540	24.00	
17.11.2021	83.79	56.44	27.35	21.058	20.05	1.008	0.6	0.5	21.719	20.352	1.366	0.628	24.00	
18.11.2021	78.68	53.61	25.07	20.934	19.97	0.966	0.6	0.5	21.518	20.240	1.277	0.572	24.00	
19.11.2021	79.66	54.06	25.60	21.046	20.04	1.009	0.6	0.5	21.647	20.315	1.332	0.598	24.00	
20.11.2021	76.79	52.51	24.28	21.165	20.02	1.142	0.6	0.5	21.730	20.286	1.445	0.568	24.00	
21.11.2021	78.36	52.94	25.42	20.302	19.33	0.977	0.6	0.5	20.864	19.582	1.282	0.563	24.00	
22.11.2021	74.06	50.49	23.57	20.745	19.66	1.084	0.6	0.5	21.262	19.900	1.362	0.538	24.00	
23.11.2021	81.80	54.21	27.59	20.607	19.85	0.754	0.6	0.5	21.225	20.129	1.096	0.606	24.00	
24.11.2021	79.66	54.06	25.60	21.046	20.04	1.009	0.6	0.5	20.864	19.582	1.282	0.563	24.00	
25.11.2021	76.79	52.51	24.28	21.165	20.02	1.142	0.6	0.5	21.719	20.352	1.366	0.628	24.00	
Итого	80.35	54.14	26.21	643.30	612.29	31.04	0.6	0.5	660.47	619.99	40.48	17.91	744.00	

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
25.11.2021					197.55	
25.10.2021					179.64	

Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации:

Итого 31,04 ; 2,08
сумма 15, 892

144585

Потребитель: ООО "ПИ"
Адрес: Школьная 30

Ведомость потребления горячей воды
за период с 26.10.2021 по 25.11.2021

Подключен к абоненту:
Тип прибора: ТСПВ-026M
Наименьший расход теплоносителя G_{min}:
Номер прибора: 1415848
Наибольший расход теплоносителя G_{max}:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)		Давление (МПа)		Объем (м³)			Теплота (Гкал)		Время раб.(ч)	Ошибки
	T3	T4	ΔT	M3	M4	ΔM	P3	P4	V3	V4	ΔV	Q		
26.10.2021	46.90	0.00	46.90	0.737	0.000	0.737	0.00	0.00	0.584	0.000	0.584	0.027	24.00	
27.10.2021	47.69	0.00	47.69	0.961	0.000	0.961	0.00	0.00	0.453	0.000	0.453	0.021	24.00	
28.10.2021	48.97	0.00	48.97	0.577	0.000	0.577	0.00	0.00	0.801	0.000	0.801	0.032	24.00	
29.10.2021	47.93	0.00	47.93	0.448	0.000	0.448	0.00	0.00	0.128	0.000	0.128	0.006	24.00	
30.10.2021	43.75	0.00	43.75	0.793	0.000	0.793	0.00	0.00	0.584	0.000	0.584	0.027	24.00	
31.10.2021	46.33	0.00	46.33	0.127	0.000	0.127	0.00	0.00	0.453	0.000	0.453	0.021	24.00	
01.11.2021	48.97	0.00	48.97	0.577	0.000	0.577	0.00	0.00	0.801	0.000	0.801	0.032	24.00	
02.11.2021	39.91	0.00	39.91	0.176	0.000	0.176	0.00	0.00	0.648	0.000	0.648	0.028	24.00	
03.11.2021	40.46	0.00	40.46	0.345	0.000	0.345	0.00	0.00	0.348	0.000	0.348	0.012	24.00	
04.11.2021	45.41	0.00	45.41	0.350	0.000	0.350	0.00	0.00	0.240	0.000	0.240	0.010	24.00	
05.11.2021	39.91	0.00	39.91	0.176	0.000	0.176	0.00	0.00	0.178	0.000	0.178	0.006	24.00	
06.11.2021	39.42	0.00	39.42	0.520	0.000	0.520	0.00	0.00	0.220	0.000	0.220	0.008	24.00	
07.11.2021	50.41	0.00	50.41	0.114	0.000	0.114	0.00	0.00	0.430	0.000	0.430	0.020	24.00	
08.11.2021	40.89	0.00	40.89	0.220	0.000	0.220	0.00	0.00	0.040	0.000	0.040	0.001	24.00	
09.11.2021	41.40	0.00	41.40	0.120	0.000	0.120	0.00	0.00	0.350	0.000	0.350	0.013	24.00	
10.11.2021	40.46	0.00	40.46	0.345	0.000	0.345	0.00	0.00	0.348	0.000	0.348	0.012	24.00	
11.11.2021	45.41	0.00	45.41	0.350	0.000	0.350	0.00	0.00	0.240	0.000	0.240	0.010	24.00	
12.11.2021	40.46	0.00	40.46	0.345	0.000	0.345	0.00	0.00	0.348	0.000	0.348	0.012	24.00	
13.11.2021	39.91	0.00	39.91	0.176	0.000	0.176	0.00	0.00	0.178	0.000	0.178	0.006	24.00	
14.11.2021	41.84	0.00	41.84	0.975	0.000	0.975	0.00	0.00	0.130	0.000	0.130	0.005	24.00	
15.11.2021	48.21	0.00	48.21	0.060	0.000	0.060	0.00	0.00	0.490	0.000	0.490	0.021	24.00	
16.11.2021	40.12	0.00	40.12	0.340	0.000	0.340	0.00	0.00	0.340	0.000	0.340	0.012	24.00	
17.11.2021	39.76	0.00	39.76	0.340	0.000	0.340	0.00	0.00	0.120	0.000	0.120	0.004	24.00	
18.11.2021	46.45	0.00	46.45	0.560	0.000	0.560	0.00	0.00	0.120	0.000	0.120	0.005	24.00	
19.11.2021	45.41	0.00	45.41	0.538	0.000	0.538	0.00	0.00	0.545	0.000	0.545	0.025	24.00	
20.11.2021	48.21	0.00	48.21	1.048	0.000	1.048	0.00	0.00	1.061	0.000	1.061	0.048	24.00	
21.11.2021	47.99	0.00	47.99	0.364	0.000	0.364	0.00	0.00	0.369	0.000	0.369	0.017	24.00	
22.11.2021	47.44	0.00	47.44	0.793	0.000	0.793	0.00	0.00	0.801	0.000	0.801	0.032	24.00	
23.11.2021	43.75	0.00	43.75	0.641	0.000	0.641	0.00	0.00	0.648	0.000	0.648	0.028	24.00	
24.11.2021	44.80	0.00	44.80	0.113	0.000	0.113	0.00	0.00	0.114	0.000	0.114	0.005	24.00	
25.11.2021	44.46	0.00	44.46	0.401	0.000	0.401	0.00	0.00	0.406	0.000	0.406	0.019	24.00	
Итого	44.29	0.00	44.29	13.330	0.000	13.330	0.00	0.00	12.516	0.000	12.516	0.525	744.00	

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
25.11.2021					6.89	
25.10.2021					6.36	

Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации: